Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9910.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 21 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Ново-Александровская 21 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208250-ч(с)-0117.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208250 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,3

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.16	24,00	-	161,45	145,66	15,79	76,07	50,53	25,54	7,00	5,00	3,73	15,79	-	-	18,26	-	18,26	-	75,78	-	1,20			4,93
24.12.16	24,00	-	160,37	143,31	17,06	75,26	49,78	25,48	7,00	5,00	3,66	17,06	-	-	19,47	-	19,47	-	74,98	-	1,28			4,94
25.12.16	24,00	-	162,00	143,45	18,55	75,82	50,04	25,78	7,00	5,00	3,71	18,55	-	-	21,03	-	21,03	-	75,56	-	1,40			5,11
26.12.16	24,00	-	162,94	143,30	19,64	75,34	49,81	25,53	7,00	5,00	3,67	19,64	-	-	22,15	-	22,15	-	75,08	-	1,47			5,14
27.12.16	24,00	-	160,38	142,69	17,69	75,18	49,71	25,47	7,00	5,00	3,64	17,69	-	-	20,14	-	20,14	-	74,93	-	1,33			4,97
28.12.16	24,00	-	155,73	135,28	20,45	70,65	46,88	23,77	7,00	5,00	3,24	20,45	-	-	22,61	-	22,61	-	69,67	-	1,42			4,66
29.12.16	24,00	-	156,82	138,23	18,59	75,13	48,37	26,76	7,00	5,00	3,71	18,59	-	-	21,08	-	21,08	-	74,91	-	1,39			5,10
30.12.16	24,00	-	161,10	140,20	20,90	75,65	49,49	26,16	7,00	5,00	3,68	20,90	-	-	23,47	-	23,47	-	75,40	-	1,58			5,26
31.12.16	24,00	-	161,40	137,40	24,00	75,39	49,74	25,65	7,00	5,00	3,53	24,00	-	-	26,51	-	26,51	-	75,12	-	1,80			5,34
01.01.17	24,00	-	156,14	141,18	14,96	76,07	50,24	25,83	7,00	5,00	3,65	14,96	-	-	17,37	-	17,37	-	75,89	-	1,14			4,79
02.01.17	24,00	-	157,00	140,42	16,58	78,27	50,61	27,66	7,00	5,00	3,89	16,58	-	-	19,17	-	19,17	-	78,08	-	1,29			5,19
03.01.17	24,00	-	155,04	138,01	17,03	82,09	51,35	30,74	7,00	5,00	4,25	17,03	-	-	19,96	-	19,96	-	81,89	-	1,39			5,65
04.01.17	24,00	-	150,68	134,88	15,80	86,32	51,71	34,61	7,00	5,00	4,68	15,80	-	-	19,03	-	19,03	-	86,07	-	1,36			6,04
05.01.17	24,00	-	148,35	133,13	15,22	91,03	52,45	38,58	7,00	5,00	5,15	15,22	-	-	18,88	-	18,88	-	90,72	-	1,38			6,53
06.01.17	24,00	-	149,05	132,52	16,53	92,04	52,59	39,45	7,00	5,00	5,25	16,53	-	-	20,32	-	20,32	-	91,67	-	1,52			6,76
07.01.17	24,00	-	148,32	132,87	15,45	91,48	52,11	39,37	7,00	5,00	5,25	15,45	-	-	19,12	-	19,12	-	91,12	-	1,41			6,66
08.01.17	24,00	-	149,65	133,33	16,32	91,87	53,50	38,37	7,00	5,00	5,13	16,32	-	-	20,07	-	20,07	-	91,57	-	1,49			6,63
09.01.17	24,00	-	158,47	142,45	16,02	92,64	57,07	35,57	7,00	5,00	5,08	16,02	-	-	19,80	-	19,80	-	92,34	-	1,48			6,56
10.01.17	24,00	-	160,46	146,09	14,37	92,82	58,19	34,63	7,00	5,00	5,08	14,37	-	-	18,08	-	18,08	-	92,51	-	1,33			6,41
11.01.17	24,00	-	155,38	140,14	15,24	89,14	55,59	33,55	7,00	5,00	4,72	15,24	-	-	18,63	-	18,63	-	88,60	-	1,35			6,07
12.01.17	24,00	-	154,27	139,82	14,45	87,44	54,36	33,08	7,00	5,00	4,64	14,45	-	-	17,71	-	17,71	-	87,19	-	1,26			5,90
13.01.17	24,00	-	156,89	142,29	14,60	90,70	56,56	34,14	7,00	5,00	4,87	14,60	-	-	18,10	-	18,10	-	90,36	-	1,32			6,19
14.01.17	24,00	-	158,78	144,87	13,91	90,38	57,13	33,25	7,00	5,00	4,83	13,91	-	-	17,35	-	17,35	-	90,06	-	1,25			6,09
15.01.17	24,00	-	159,66	142,86	16,80	89,83	56,73	33,10	7,00	5,00	4,75	16,80	-	-	20,28	-	20,28	-	89,51	-	1,50			6,25
16.01.17	24,00	-	158,42	143,89	14,53	89,48	56,30	33,18	7,00	5,00	4,79	14,53	-	-	17,96	-	17,96	-	89,16	-	1,30			6,09
17.01.17	24,00	-	168,76	154,22	14,54	89,22	57,29	31,93	7,00	5,00	4,94	14,54	-	-	18,07	-	18,07	-	88,90	-	1,29			6,23
18.01.17	24,00	-	156,11	141,40	14,71	87,54	55,06	32,48	7,00	5,00	4,61	14,71	-	-	17,96	-	17,96	-	87,31	-	1,28			5,89
19.01.17	24,00	-	163,89	148,70	15,19	87,56	56,44	31,12	7,00	5,00	4,65	15,19	-	-	18,52	-	18,52	-	87,10	-	1,32			5,97
20.01.17	24,00	-	152,26	138,21	14,05	85,67	53,99	31,68	7,00	5,00	4,39	14,05	-	-	17,13	-	17,13	-	85,45	-	1,20			5,59
21.01.17	24,00	-	151,17	136,37	14,80	86,93	54,06	32,87	7,00	5,00	4,50	14,80	-	-	17,98	-	17,98	-	86,64	-	1,28			5,78
22.01.17	24,00		155,77	141,09	14,68	86,72	54,83	31,89	7,00	5,00	4,51	14,68	-	-	17,88	-	17,88	-	86,40	-	1,27	-	-	5,78
Среднее	24,00	-	156,99	140,59	16,40	84,18	52,98	31,20	7,00	5,00	4,39	16,40	-	-	19,49	-	19,49	-	83,87	-	1,37	-	-	5,76
Итого	744,00		4866,71	4358,26	508,45						136,17	508,45	0,00	0,00	604,09	0,00	604,09	0,00			41,03	0,00	0,00	178,47

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.12.16 03:00	66554,62	56679,34	14408,64	-	14743,32	-	1675,08	-	-
	22.01.17 03:00	71270,92	60901,90	15869,77	-	16250,19	-	1848,04	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,3 °С = -0,15 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **178,32** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **604,09** куб.м.

Отрегулировать температуру

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 25 ЯНВ 2017 г.