Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 24 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9341.038.1
Строит.Адрес: Ново-Александровская 24
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206093-ч(с)-0117.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206093 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,3

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,327 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1549
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0704
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=98,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=28,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.16	24,00	-	146,46	130,61	15,85	77,43	52,08	25,35	7,00	5,00	3,44	14,29	-	-	14,70	-	14,70	-	76,94	-	1,10			4,55
24.12.16	24,00	-	147,77	129,48	18,29	76,60	51,13	25,47	7,00	5,00	3,44	16,54	-	-	16,98	-	16,98	-	76,23	-	1,26			4,70
25.12.16	24,00	-	149,05	130,16	18,89	77,16	51,25	25,91	7,00	5,00	3,52	17,12	-	-	17,58	-	17,58	-	76,91	-	1,31			4,83
26.12.16	24,00	-	147,68	129,94	17,74	76,66	51,05	25,61	7,00	5,00	3,49	15,76	-	-	16,18	-	16,18	-	76,37	-	1,20			4,70
27.12.16	24,00	-	146,13	129,79	16,34	76,52	50,49	26,03	7,00	5,00	3,50	14,85	-	-	15,24	-	15,24	-	76,27	-	1,13			4,63
28.12.16	24,00	-	144,15	126,38	17,77	71,55	47,50	24,05	7,00	5,00	3,19	16,33	-	-	16,69	-	16,69	-	68,31	-	1,12			4,31
29.12.16	24,00	-	145,42	127,60	17,82	76,58	49,20	27,38	7,00	5,00	3,62	16,28	-	-	16,69	-	16,69	-	76,40	-	1,24			4,86
30.12.16	24,00	-	147,64	129,42	18,22	77,02	50,43	26,59	7,00	5,00	3,56	16,77	-	-	17,20	-	17,20	-	76,77	-	1,29			4,85
31.12.16	24,00	-	150,25	128,73	21,52	76,71	50,74	25,97	7,00	5,00	3,46	20,17	-	-	20,71	-	20,71	-	76,42	-	1,54			5,00
01.01.17	24,00	-	141,11	128,45	12,66	77,48	50,91	26,57	7,00	5,00	3,52	11,40	-	-	11,68	-	11,68	-	77,33	-	0,88			4,40
02.01.17	24,00	-	142,92	129,26	13,66	79,77	51,39	28,38	7,00	5,00	3,79	12,26	-	-	12,61	-	12,61	-	79,75	-	0,98			4,76
03.01.17	24,00	-	143,17	127,63	15,54	83,78	52,30	31,48	7,00	5,00	4,17	13,89	-	-	14,34	-	14,34	-	83,68	-	1,16			5,33
04.01.17	24,00	-	141,23	124,46	16,77	88,31	52,81	35,50	7,00	5,00	4,58	14,97	-	-	15,46	-	15,46	-	88,32	-	1,33			5,91
05.01.17	24,00	-	139,96	122,60	17,36	93,22	54,01	39,21	7,00	5,00	5,00	15,53	-	-	16,12	-	16,12	-	92,96	-	1,44			6,44
06.01.17	24,00	-	140,53	122,47	18,06	94,25	54,21	40,04	7,00	5,00	5,12	16,03	-	-	16,61	-	16,61	-	93,73	-	1,50			6,62
07.01.17	24,00	-	139,24	122,64	16,60	93,68	53,56	40,12	7,00	5,00	5,14	14,40	-	-	14,96	-	14,96	-	93,23	-	1,35			6,49
08.01.17	24,00	-	141,63	123,45	18,18	93,98	54,66	39,32	7,00	5,00	5,07	16,00	-	-	16,62	-	16,62	-	93,64	-	1,50			6,57
09.01.17	24,00	-	147,81	130,05	17,76	94,58	57,62	36,96	7,00	5,00	5,03	15,55	-	-	16,15	-	16,15	-	94,28	-	1,47			6,50
10.01.17	24,00	-	147,90	132,25	15,65	94,68	59,06	35,62	7,00	5,00	4,94	13,44	-	-	13,97	-	13,97	-	94,37	-	1,27			6,21
11.01.17	24,00	-	145,16	128,24	16,92	90,86	56,60	34,26	7,00	5,00	4,63	14,69	-	-	15,21	-	15,21	-	89,61	-	1,32			5,94
12.01.17	24,00	-	145,96	128,16	17,80	89,27	55,44	33,83	7,00	5,00	4,55	15,57	-	-	16,13	-	16,13	-	89,36	-	1,39			5,94
13.01.17	24,00	-	145,66	130,13	15,53	92,55	57,53	35,02	7,00	5,00	4,78	13,36	-	-	13,87	-	13,87	-	92,10	-	1,23			6,01
14.01.17	24,00	-	147,18	131,03	16,15	92,18	57,93	34,25	7,00	5,00	4,71	13,87	-	-	14,40	-	14,40	-	91,77	-	1,28			5,99
15.01.17	24,00	-	150,67	130,47	20,20	91,59	57,51	34,08	7,00	5,00	4,68	17,90	-	-	18,56	-	18,56	-	91,20	-	1,63			6,31
16.01.17	24,00	-	148,68	130,85	17,83	91,27	57,24	34,03	7,00	5,00	4,69	15,43	-	-	15,98	-	15,98	-	90,79	-	1,40			6,09
17.01.17	24,00	-	158,33	141,20	17,13	90,89	58,09	32,80	7,00	5,00	4,84	14,94	-	-	15,48	-	15,48	-	90,54	-	1,36			6,20
18.01.17	24,00	-	147,99	130,82	17,17	89,32	56,09	33,23	7,00	5,00	4,54	15,07	-	-	15,60	-	15,60	-	89,48	-	1,35			5,89
19.01.17	24,00	-	153,56	136,59	16,97	89,17	57,29	31,88	7,00	5,00	4,56	14,92	-	-	15,45	-	15,45	-	88,41	-	1,32			5,88
20.01.17	24,00	-	144,48	128,87	15,61	87,42	55,32	32,10	7,00	5,00	4,31	13,74	-	-	14,23	-	14,23	-	87,40	-	1,20			5,51
21.01.17	24,00	-	145,63	128,11	17,52	88,69	55,44	33,25	7,00	5,00	4,43	15,75	-	-	16,30	-	16,30	-	88,46	-	1,39			5,82
22.01.17	24,00		147,89	131,19	16,70	88,43	56,02	32,41	7,00	5,00	4,43	14,80	-	-	15,33	-	15,33	-	88,09	-	1,31	-	-	5,74
Среднее	24,00	-	146,17	129,07	17,10	85,86	54,03	31,83	7,00	5,00	4,28	15,21	-	-	15,71	-	15,71	-	85,46	-	1,30	-	-	5,58
Итого	744,00		4531,24	4001,03	530,21						132,73	471,62	0,00	0,00	487,03	0,00	487,03	0,00			40,24	0,00	0,00	172,97

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.12.16 03:00	20573,22	17958,43	2390,90	-	2448,18	-	521,26	-	-
	22.01.17 03:00	24962,44	21833,51	2848,27	-	2920,46	-	688,82	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,3 °C = -0,14 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **172,83** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **487,03** куб.м.

Отрегулировать температуру

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25 ЯНВ 2017 «_____» г.