Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 10965.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 25 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Ново-Александровская 25 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206408-ч(с)-0117.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206408 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,3

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,224 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,19688
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0635
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,6 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=25,44

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.16	24,00	-	192,81	172,56	20,25	76,69	54,81	21,88	7,00	5,00	3,77	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	76,79	-	1,55			5,33
24.12.16	24,00	-	192,81	172,56	20,25	75,83	54,06	21,77	7,00	5,00	3,75	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	75,94	-	1,54			5,29
25.12.16	24,00	-	192,81	172,56	20,25	76,40	54,41	21,99	7,00	5,00	3,79	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	76,53	-	1,55			5,34
26.12.16	24,00	-	192,81	172,56	20,25	75,89	54,16	21,73	7,00	5,00	3,75	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	76,01	-	1,54			5,29
27.12.16	24,00	-	192,81	172,56	20,25	75,75	54,00	21,75	7,00	5,00	3,75	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	75,88	-	1,54			5,29
28.12.16	24,00	-	192,81	172,56	20,25	71,05	50,95	20,10	7,00	5,00	3,47	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	70,86	-	1,43			4,91
29.12.16	24,00	-	192,81	172,56	20,25	75,73	53,07	22,66	7,00	5,00	3,91	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	75,89	-	1,54			5,44
30.12.16	24,00	-	192,81	172,56	20,25	76,25	53,99	22,26	7,00	5,00	3,84	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	76,38	-	1,55			5,39
31.12.16	24,00	-	192,81	172,56	20,25	75,96	54,35	21,61	7,00	5,00	3,73	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	76,08	-	1,54			5,27
01.01.17	24,00	-	192,81	172,56	20,25	76,67	54,51	22,16	7,00	5,00	3,82	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	76,82	-	1,56			5,38
02.01.17	24,00	-	192,81	172,56	20,25	78,93	55,73	23,20	7,00	5,00	4,00	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	79,09	-	1,60			5,60
03.01.17	24,00	-	192,81	172,56	20,25	82,85	56,92	25,93	7,00	5,00	4,47	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	83,02	-	1,68			6,15
04.01.17	24,00	-	192,81	172,56	20,25	87,23	57,91	29,32	7,00	5,00	5,06	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	87,36	-	1,77			6,83
05.01.17	24,00	-	192,81	172,56	20,25	92,13	59,25	32,88	7,00	5,00	5,67	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	92,27	-	1,87			7,54
06.01.17	24,00	-	192,81	172,56	20,25	93,17	59,72	33,45	7,00	5,00	5,77	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	93,25	-	1,89			7,66
07.01.17	24,00	-	192,81	172,56	20,25	92,62	58,88	33,74	7,00	5,00	5,82	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	92,71	-	1,88			7,70
08.01.17	24,00	-	192,81	172,56	20,25	92,93	59,99	32,94	7,00	5,00	5,68	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	93,03	-	1,88			7,57
09.01.17	24,00	-	192,81	172,56	20,25	93,58	62,43	31,15	7,00	5,00	5,37	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	93,69	-	1,90			7,27
10.01.17	24,00	-	192,81	172,56	20,25	93,70	63,52	30,18	7,00	5,00	5,21	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	93,82	-	1,90			7,11
11.01.17	24,00	-	192,81	172,56	20,25	89,98	60,99	28,99	7,00	5,00	5,00	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	89,95	-	1,82			6,82
12.01.17	24,00	-	192,81	172,56	20,25	88,27	59,70	28,57	7,00	5,00	4,93	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	88,45	-	1,79			6,72
13.01.17	24,00	-	192,81	172,56	20,25	91,56	61,92	29,64	7,00	5,00	5,11	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	91,66	-	1,86			6,97
14.01.17	24,00	-	192,81	172,56	20,25	91,23	62,33	28,90	7,00	5,00	4,98	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	91,34	-	1,85			6,83
15.01.17	24,00	-	192,81	172,56	20,25	90,67	62,10	28,57	7,00	5,00	4,93	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	90,76	-	1,84			6,77
16.01.17	24,00	-	192,81	172,56	20,25	90,33	61,56	28,77	7,00	5,00	4,96	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	90,42	-	1,83			6,79
17.01.17	24,00	-	192,81	172,56	20,25	90,03	62,76	27,27	7,00	5,00	4,70	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	90,16	-	1,83			6,53
18.01.17	24,00	-	192,81	172,56	20,25	88,41	61,14	27,27	7,00	5,00	4,70	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	88,61	-	1,79			6,50
19.01.17	24,00	-	192,81	172,56	20,25	88,36	62,17	26,19	7,00	5,00	4,52	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	88,40	-	1,79			6,31
20.01.17	24,00	-	192,81	172,56	20,25	86,50	60,04	26,46	7,00	5,00	4,56	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	86,67	-	1,76			6,32
21.01.17	24,00		192,81	172,56	20,25	84,78	58,19	26,60	7,00	5,00	4,59	20,25			20,66		20,66		84,89		1,72			6,31
22.01.17	24,00		192,81	172,56	20,25	84,78	58,19	26,60	7,00	5,00	4,59	20,25			20,66		20,66		84,89		1,72			6,31
Среднее	24,00	-	192,81	172,56	20,25	84,78	58,19	26,60	7,00	5,00	4,59	20,25	-	-	20,66	-	20,66	-	84,89	-	1,72	-	-	6,31
Итого	744,00		5977,01	5349,26	627,75						142,21	627,75	0,00	0,00	640,56	0,00	640,56	0,00			53,29	0,00	0,00	195,50

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	04.01.17 04:00	28520,84	29187,47	9495,67	-	9728,22	-	614,73	-	-
	04.01.17 04:00	28520,84	29187,47	9495,67	-	9728,22	-	614,73	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,3 °С = -0,19 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **195,31** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **640,56** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление энергосбытового учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
01 ФЕВ 2017
«____» _____ г.