Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 27 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Ново-Александровская 27 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206117-ч(с)-0117.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206117 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,3

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.16	24,00	-	94,54	58,09	36,45	77,22	40,74	36,48	7,00	5,00	2,13	36,45	-	-	37,19	-	37,19	-	76,99	-	2,81			4,93
24.12.16	24,00	-	101,02	58,09	42,93	76,44	40,12	36,32	7,00	5,00	2,12	42,93	-	-	43,80	-	43,80	-	76,30	-	3,28			5,39
25.12.16	24,00	-	99,88	58,09	41,79	77,03	40,36	36,67	7,00	5,00	2,13	41,79	-	-	42,64	-	42,64	-	76,94	-	3,22			5,35
26.12.16	24,00	-	94,94	58,09	36,85	76,52	40,34	36,18	7,00	5,00	2,11	36,85	-	-	37,60	-	37,60	-	76,41	-	2,82			4,92
27.12.16	24,00	-	94,70	58,09	36,61	76,39	40,18	36,21	7,00	5,00	2,11	36,61	-	-	37,36	-	37,36	-	76,30	-	2,79			4,90
28.12.16	24,00	-	98,86	58,09	40,77	71,01	37,82	33,19	7,00	5,00	1,97	40,77	-	-	41,60	-	41,60	-	69,93	-	2,85			4,82
29.12.16	24,00	-	95,71	58,09	37,62	76,47	38,83	37,64	7,00	5,00	2,19	37,62	-	-	38,39	-	38,39	-	76,41	-	2,87			5,06
30.12.16	24,00	-	99,63	58,09	41,54	76,87	39,90	36,97	7,00	5,00	2,15	41,54	-	-	42,39	-	42,39	-	76,77	-	3,19			5,34
31.12.16	24,00	-	101,66	58,09	43,57	76,58	40,43	36,15	7,00	5,00	2,10	43,57	-	-	44,46	-	44,46	-	76,47	-	3,33			5,44
01.01.17	24,00	-	89,40	58,09	31,31	77,36	40,55	36,81	7,00	5,00	2,14	31,31	-	-	31,95	-	31,95	-	77,29	-	2,42			4,56
02.01.17	24,00	-	92,88	58,09	34,79	79,72	40,69	39,03	7,00	5,00	2,27	34,79	-	-	35,50	-	35,50	-	79,76	-	2,77			5,04
03.01.17	24,00	-	91,93	58,09	33,84	83,70	40,68	43,02	7,00	5,00	2,50	33,84	-	-	34,53	-	34,53	-	83,72	-	2,83			5,33
04.01.17	24,00	-	93,37	58,09	35,28	88,22	40,25	47,97	7,00	5,00	2,79	35,28	-	-	36,00	-	36,00	-	88,24	-	3,11			5,90
05.01.17	24,00	-	91,24	58,09	33,15	93,04	40,01	53,03	7,00	5,00	3,08	33,15	-	-	33,82	-	33,82	-	92,95	-	3,08			6,16
06.01.17	24,00	-	92,75	58,09	34,66	94,05	39,86	54,19	7,00	5,00	3,16	34,66	-	-	35,37	-	35,37	-	93,84	-	3,25			6,41
07.01.17	24,00	-	92,24	58,09	34,15	93,50	39,09	54,41	7,00	5,00	3,17	34,15	-	-	34,85	-	34,85	-	93,34	-	3,19			6,35
08.01.17	24,00	-	96,18	58,09	38,09	93,84	40,42	53,42	7,00	5,00	3,11	38,09	-	-	38,87	-	38,87	-	93,74	-	3,57			6,68
09.01.17	24,00	-	93,92	58,09	35,83	94,43	43,67	50,76	7,00	5,00	2,95	35,83	-	-	36,56	-	36,56	-	94,29	-	3,38			6,33
10.01.17	24,00	-	94,60	58,09	36,51	94,56	45,34	49,22	7,00	5,00	2,86	36,51	-	-	37,25	-	37,25	-	94,46	-	3,45			6,31
11.01.17	24,00	-	93,17	58,09	35,08	90,55	43,55	47,00	7,00	5,00	2,75	35,08	-	-	35,79	-	35,79	-	89,99	-	3,16			5,91
12.01.17	24,00	-	91,62	58,09	33,53	89,24	42,57	46,67	7,00	5,00	2,71	33,53	-	-	34,21	-	34,21	-	89,26	-	2,99			5,70
13.01.17	24,00	-	90,89	58,09	32,80	92,44	44,15	48,29	7,00	5,00	2,81	32,80	-	-	33,47	-	33,47	-	92,27	-	3,03			5,84
14.01.17	24,00	-	95,50	58,09	37,41	92,09	44,89	47,20	7,00	5,00	2,75	37,41	-	-	38,17	-	38,17	-	91,97	-	3,44			6,19
15.01.17	24,00	-	94,04	58,09	35,95	91,48	44,86	46,62	7,00	5,00	2,71	35,95	-	-	36,68	-	36,68	-	91,35	-	3,28			6,00
16.01.17	24,00	-	92,39	58,09	34,30	91,17	44,71	46,46	7,00	5,00	2,70	34,30	-	-	35,00	-	35,00	-	91,03	-	3,12			5,83
17.01.17	24,00	-	97,02	58,09	38,93	90,78	45,51	45,27	7,00	5,00	2,63	38,93	-	-	39,72	-	39,72	-	90,65	-	3,53			6,16
18.01.17	24,00	-	96,35	58,09	38,26	89,25	43,73	45,52	7,00	5,00	2,64	38,26	-	-	39,04	-	39,04	-	89,28	-	3,42			6,06
19.01.17	24,00	-	95,52	58,09	37,43	88,95	45,08	43,87	7,00	5,00	2,56	37,43	-	-	38,19	-	38,19	-	88,65	-	3,32			5,88
20.01.17	24,00	-	93,87	58,09	35,78	87,41	43,45	43,96	7,00	5,00	2,55	35,78	-	-	36,51	-	36,51	-	87,45	-	3,13			5,68
21.01.17	24,00	-	94,57	58,09	36,48	88,59	43,50	45,09	7,00	5,00	2,62	36,48	-	-	37,22	-	37,22	-	88,51	-	3,23			5,85
22.01.17	24,00		94,65	58,09	36,56	88,32	44,01	44,31	7,00	5,00	2,58	36,56		-	37,31	-	37,31	-	88,20	-	3,23	-	-	5,80
Среднее	24,00	-	94,81	58,09	36,72	85,72	41,91	43,80	7,00	5,00	2,55	36,72	-	-	37,47	-	37,47	-	85,57	-	3,13	-	-	5,68
Итого	744,00		2939,04	1800,84	1138,20						79,05	1138,20	0,00	0,00	1161,43	0,00	1161,43	0,00			93,85	0,00	0,00	176,13

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.12.16 03:00	57481,41	36883,18	22519,17	-	23042,58	-	2249,36	-	
	22.01.17 03:00	60329,53	36883,18	23595,25	-	24153,68	-	2493,22	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,3 °C = -0,34 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **175,79** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **1161,43** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 25 ЯНВ 2017 г.