Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8969.039.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 108-2 / СЦО | Строит.Адрес: Обуховской Обороны 108-2 | Код УУТЭ: 28175

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ТСРВ026М-1318190-ч(с)-0117.txt

Вычислитель: ТСРВ-026М № 1318190 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,3

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: 0,305 Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 91,41 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.16	24,00	-	92,80	93,42	-0,62	81,30	51,48	29,82	4,73	3,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,74
24.12.16	24,00	-	92,19	92,53	-0,35	77,54	49,67	27,87	4,77	4,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,55
25.12.16	24,00	-	91,38	91,71	-0,33	76,73	49,03	27,70	4,81	4,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,51
26.12.16	24,00	-	92,10	92,47	-0,37	77,26	49,37	27,89	4,84	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,55
27.12.16	24,00	-	92,11	92,44	-0,33	76,77	49,18	27,59	4,86	4,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,53
28.12.16	24,00	-	90,96	91,31	-0,35	76,65	48,89	27,76	4,79	4,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,51
29.12.16	24,00	-	87,47	87,63	-0,16	71,81	45,86	25,95	4,74	4,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,27
30.12.16	24,00	-	88,36	88,89	-0,53	76,70	47,85	28,85	4,89	4,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,52
31.12.16	24,00	-	90,94	91,51	-0,57	77,15	49,02	28,13	4,83	4,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,53
01.01.17	24,00	-	91,33	91,72	-0,39	76,81	49,44	27,37	4,76	3,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,48
02.01.17	24,00	-	89,88	90,34	-0,46	77,59	49,61	27,98	4,72	4,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,49
03.01.17	24,00	-	89,36	90,03	-0,67	79,91	50,20	29,71	4,70	4,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,62
04.01.17	24,00	-	87,79	88,80	-1,01	83,94	51,18	32,76	4,84	4,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,83
05.01.17	24,00	-	85,32	86,79	-1,46	88,49	51,66	36,83	4,89	4,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,07
06.01.17	24,00	-	83,92	85,87	-1,96	93,47	52,60	40,87	4,84	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,33
07.01.17	24,00	-	83,86	85,95	-2,09	94,55	52,45	42,10	4,77	4,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,43
08.01.17	24,00	-	83,85	85,95	-2,10	93,98	51,53	42,45	4,77	4,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,46
09.01.17	24,00	-	84,79	86,87	-2,07	94,24	52,39	41,85	4,74	4,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,44
10.01.17	24,00	-	90,78	92,79	-2,01	94,75	54,98	39,77	4,73	3,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,50
11.01.17	23,95	-	92,86	94,77	-1,91	94,79	56,26	38,53	4,76	3,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,48
12.01.17	24,00	-	89,09	90,69	-1,60	91,12	53,88	37,24	4,85	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,24
13.01.17	24,00	-	88,89	90,37	-1,47	89,37	52,86	36,51	4,85	4,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,17
14.01.17	24,00	-	90,66	92,38	-1,72	92,71	55,00	37,71	4,80	4,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,33
15.01.17	24,00	-	92,28	93,84	-1,56	92,28	55,83	36,45	4,84	3,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,28
16.01.17	24,00	-	92,19	93,68	-1,49	91,71	55,94	35,77	4,74	3,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,22
17.01.17	24,00	-	91,87	93,38	-1,50	91,41	55,59	35,82	4,74	3,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,21
18.01.17	24,00	-	98,72	100,16	-1,44	91,05	56,45	34,60	4,83	3,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,33
19.01.17	24,00	-	91,47	92,86	-1,38	89,35	54,55	34,80	4,78	3,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,11
20.01.17	24,00	-	96,57	97,87	-1,30	89,42	55,87	33,55	4,69	3,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,17
21.01.17	24,00	-	90,41	91,63	-1,22	87,43	53,72	33,71	4,76	3,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,99
22.01.17	24,00	-	89,45	90,79	-1,34	88,83	54,04	34,79	4,71	3,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,04
Среднее	24,00	-	90,12	91,27	-1,15	85,78	52,14	33,64	4,79	4,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,97
Итого	743,95		2793,67	2829,42	-35,75						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	91,92

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	11.05.15 04:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11.05.15 04:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,3 °С = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **91,92** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ

печать энергосбыта

«25» 01 «17» г.

ЯСКЕВИЧ Я.А.