Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 17 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник

Договор: 8691.038.1
Строит.Адрес: Обуховской Обороны 17
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205595-ч(с)-0117.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205595
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____
Txв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 65	Gmin= 0,8	Gmax= 120	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 65	Gmin= 0,8	Gmax= 120	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,516 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=497,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0
Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.16	24,00	-	458,63	458,63	0,00	55,26	47,82	7,44	4,54	3,61	3,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,42
24.12.16	24,00	-	458,12	458,12	0,00	54,56	47,27	7,29	4,53	3,60	3,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,34
25.12.16	24,00	-	456,98	456,98	0,00	55,88	48,32	7,56	4,54	3,60	3,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,46
26.12.16	24,00	-	456,63	456,63	0,00	55,83	48,26	7,57	4,55	3,61	3,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,46
27.12.16	24,00	-	456,47	456,47	0,00	55,14	47,77	7,37	4,56	3,61	3,37	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,37
28.12.16	24,00	-	455,54	455,54	0,00	53,80	46,60	7,20	4,57	3,62	3,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,28
29.12.16	24,00	-	455,87	455,87	0,00	53,46	46,25	7,21	4,57	3,63	3,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,29
30.12.16	24,00	-	455,05	455,05	0,00	53,83	46,58	7,25	4,54	3,62	3,30	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,30
31.12.16	24,00	-	454,44	454,44	0,00	53,91	46,80	7,11	4,57	3,62	3,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,23
01.01.17	24,00	-	454,57	454,57	0,00	54,09	46,96	7,13	4,60	3,64	3,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,24
02.01.17	24,00	-	455,95	455,95	0,00	55,93	48,13	7,80	4,58	3,64	3,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,56
03.01.17	24,00	-	457,15	457,15	0,00	59,20	50,30	8,90	4,54	3,63	4,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,07
04.01.17	24,00	-	457,20	457,20	0,00	62,94	52,64	10,30	4,53	3,62	4,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,71
05.01.17	24,00	-	456,55	456,55	0,00	67,29	55,40	11,89	4,55	3,64	5,43	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,43
06.01.17	24,00	-	456,53	456,53	0,00	69,74	57,06	12,68	4,54	3,63	5,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,79
07.01.17	24,00	-	456,90	456,90	0,00	69,60	56,87	12,73	4,53	3,62	5,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,82
08.01.17	24,00	-	456,59	456,59	0,00	70,14	57,51	12,63	4,57	3,64	5,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,77
09.01.17	24,00	-	455,93	455,93	0,00	68,02	56,36	11,66	4,52	3,61	5,32	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,32
10.01.17	24,00	-	457,65	457,65	0,00	65,76	55,06	10,70	4,57	3,62	4,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,90
11.01.17	24,00	-	454,49	454,49	0,00	63,72	53,55	10,17	4,76	3,83	4,63	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,63
12.01.17	24,00	-	453,56	453,56	0,00	63,58	53,43	10,15	4,91	3,99	4,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,61
13.01.17	24,00	-	453,10	453,10	0,00	64,18	53,92	10,26	4,85	3,94	4,65	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,65
14.01.17	24,00	-	451,42	451,42	0,00	63,93	53,95	9,98	4,76	3,84	4,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,51
15.01.17	24,00	-	452,99	452,99	0,00	63,98	54,07	9,91	4,63	3,72	4,50	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,50
16.01.17	24,00	-	453,23	453,23	0,00	63,08	53,37	9,71	4,54	3,65	4,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,41
17.01.17	24,00	-	452,91	452,91	0,00	62,05	52,49	9,56	4,55	3,65	4,33	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,33
18.01.17	24,00	-	452,13	452,13	0,00	60,99	51,72	9,27	4,58	3,65	4,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,19
19.01.17	24,00	-	451,27	451,27	0,00	61,51	52,29	9,22	4,55	3,63	4,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,16
20.01.17	24,00		452,10	452,10	0,00	61,52	52,17	9,35	4,56	3,64	4,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,23
21.01.17	24,00		452,10	452,10	0,00	61,52	52,17	9,35	4,56	3,64	4,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,23
22.01.17	24,00		452,10	452,10	0,00	61,52	52,17	9,35	4,56	3,64	4,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,23
Среднее	24,00	-	454,97	454,97	-	60,84	51,52	9,31	4,59	3,67	4,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,24
Итого	744,00		14104,16	14104,16	0,00						131,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	131,42

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **131,42** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«24» янв 2017 г.