Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 21 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник

Договор: 8693.038.1
Строит.Адрес: Обуховской Обороны 21
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207927-ч(с)-0117.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207927
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 65	Gmin= 0,8	Gmax= 120	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 65	Gmin= 0,8	Gmax= 120	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,438 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=421,92 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.16	24,00	-	414,90	414,90	0,00	55,63	48,04	7,59	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,15
24.12.16	24,00	-	414,84	414,84	0,00	55,27	47,73	7,54	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,13
25.12.16	24,00	-	414,52	414,52	0,00	55,33	47,79	7,54	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,13
26.12.16	24,00	-	414,05	414,05	0,00	54,93	47,52	7,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,07
27.12.16	24,00	-	414,10	414,10	0,00	55,23	47,73	7,50	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,11
28.12.16	24,00	-	413,93	413,93	0,00	54,81	47,29	7,52	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,11
29.12.16	24,00	-	395,97	395,97	0,00	55,26	47,49	7,77	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,08
30.12.16	24,00	-	411,96	411,96	0,00	55,76	47,95	7,81	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,22
31.12.16	24,00	-	412,78	412,78	0,00	55,39	47,81	7,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,13
01.01.17	24,00	-	414,29	414,29	0,00	55,63	48,02	7,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,15
02.01.17	24,00	-	412,51	412,51	0,00	57,11	48,98	8,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,35
03.01.17	24,00	-	411,38	411,38	0,00	60,43	51,17	9,26	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,81
04.01.17	24,00	-	410,33	410,33	0,00	64,03	53,28	10,75	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,41
05.01.17	24,00	-	409,33	409,33	0,00	67,16	55,06	12,10	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,95
06.01.17	24,00	-	408,25	408,25	0,00	69,96	56,93	13,03	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,32
07.01.17	24,00	-	406,95	406,95	0,00	69,82	56,66	13,16	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,36
08.01.17	24,00	-	405,98	405,98	0,00	70,15	57,06	13,09	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,31
09.01.17	24,00	-	401,12	401,12	0,00	69,96	57,49	12,47	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,00
10.01.17	24,00	-	402,96	402,96	0,00	66,62	55,43	11,19	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,51
11.01.17	24,00	-	401,18	401,18	0,00	66,07	55,10	10,97	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,40
12.01.17	24,00	-	401,38	401,38	0,00	64,14	53,78	10,36	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,16
13.01.17	24,00	-	402,06	402,06	0,00	64,41	54,08	10,33	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,15
14.01.17	24,00	-	401,54	401,54	0,00	64,87	54,32	10,55	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,24
15.01.17	24,00	-	405,21	405,21	0,00	63,56	53,58	9,98	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,04
16.01.17	24,00	-	402,86	402,86	0,00	63,94	53,84	10,10	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,07
17.01.17	24,00	-	368,56	368,56	0,00	62,69	52,69	10,00	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,69
18.01.17	24,00	-	404,59	404,59	0,00	61,97	52,18	9,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,96
19.01.17	24,00	-	404,04	404,04	0,00	62,27	52,56	9,71	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,92
20.01.17	24,00		392,40	392,40	0,00	62,31	52,48	9,83	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,86
21.01.17	24,00		392,40	392,40	0,00	62,31	52,48	9,83	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,86
22.01.17	24,00		392,40	392,40	0,00	62,31	52,48	9,83	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,86
Среднее	24,00	-	405,12	405,12	-	61,59	51,90	9,69	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,92
Итого	744,00		12558,76	12558,76	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	121,50

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: суток;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему Гкал;
Период расчета по договору: куб.м;
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **121,50** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Отрегулировать температуру

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 25 ЯНВ 2017 г.