

Абонент: ЖКОЗ Невского района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 217 / СЛО
 Обслуживающая организация: ООО ИнфраХит Монтаж
 Московский Обуховский ЭЗД

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за январь 2017
 Договор: 8998-0334
 Строй. адрес: Обуховской Обороны 217
 Телефон: (812) 313-41-06
 Схемы подключения: Девушкина
 Телефон: _____
 Учет Учета: СЛО
 Кап УТЭ: 28380
 Расчетная мощность с УТЭ: _____
 График: 150/70

Установленные приборы:
 Вычислитель: ТОВ-026М № 1319029
 Подающ.тр.(M1): _____
 Обращ.тр.(M2): _____
 Тр.идк. ГВС(M3): _____
 Тр.идк. ВС(M4): _____
 Тр.подпитки(У5): _____
 Расчетный алгоритм: зима: (от-пл) (пл-хв) (хв-пл) (пл-хв) лето: (хв-сп) (сп-хв) (сп-пл) (пл-хв)
 Договорные нагрузки (Гкал/час): _____
 Договорные расходы (гр.от.), т/от: _____
 Расчетные расходы за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017
 дат: _____
 Учет теплоснабжения (ТБ-1)
 Учет ГВС (ТБ-2)
 Контрольные данные
 Общее

Дата	Ти	НС	M1		M2		dM	T1	T2	dT	P1	P2	Qотопл	M3	M4	dM	U3	U4	dU3	Uподп	T3	T4	Qвс.общ.	Qвс.кап.	Qвс.гек	Q.общ.
			Т	С	Т	С																				
23.12.16	24.00	-	76,33	74,73	1,60	81,52	48,49	33,03	7,33	3,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,60
24.12.16	24.00	-	75,75	74,18	1,56	77,71	46,97	30,74	7,30	3,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,41
25.12.16	24.00	-	75,16	73,58	1,58	76,88	46,41	30,47	7,26	3,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,37
26.12.16	24.00	-	75,72	74,12	1,59	77,18	46,57	30,61	7,29	3,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,40
27.12.16	24.00	-	75,70	74,14	1,56	76,97	46,61	30,36	7,30	3,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,37
28.12.16	24.00	-	74,81	73,30	1,51	76,71	46,42	30,29	7,26	3,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,34
29.12.16	24.00	-	71,92	70,44	1,48	71,78	43,62	28,16	7,11	3,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,10
30.12.16	24.00	-	72,13	70,78	1,35	76,81	44,54	32,27	7,17	3,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,29
31.12.16	24.00	-	74,13	72,70	1,43	74,13	45,87	31,39	7,26	3,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,40
01.01.17	24.00	-	74,28	72,82	1,46	76,92	46,18	30,74	7,22	3,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,25
02.01.17	24.00	-	73,15	71,70	1,45	74,15	46,15	31,39	7,15	3,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,27
03.01.17	24.00	-	72,92	71,48	1,44	73,96	46,77	33,09	7,24	3,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,46
04.01.17	24.00	-	71,77	70,39	1,38	83,89	47,43	36,46	7,15	3,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,69
05.01.17	24.00	-	69,92	68,58	1,34	88,60	47,88	41,02	6,99	3,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,93
06.01.17	24.00	-	68,89	67,19	1,70	93,56	48,12	45,44	6,89	3,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,22
07.01.17	24.00	-	68,85	67,37	1,48	94,80	47,90	46,90	6,88	3,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,31
08.01.17	24.00	-	68,92	67,32	1,60	94,22	46,99	47,23	6,88	3,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,34
09.01.17	24.00	-	69,59	67,64	1,96	94,34	47,55	46,79	6,90	3,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,36
10.01.17	24.00	-	74,26	72,09	2,18	94,71	49,85	44,86	7,24	3,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,45
11.01.17	24.00	-	75,97	73,82	2,15	94,94	51,66	43,28	7,34	3,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,41
12.01.17	24.00	-	72,96	70,77	2,19	91,55	50,48	41,07	7,15	3,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,12
13.01.17	24.00	-	72,79	70,62	2,17	89,59	48,92	40,67	7,18	3,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,07
14.01.17	24.00	-	74,09	71,92	2,16	92,74	50,82	41,92	7,25	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,22
15.01.17	24.00	-	75,19	73,03	2,16	92,46	51,81	40,65	7,30	3,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,18
16.01.17	24.00	-	75,12	73,99	4,73	91,92	51,82	40,10	7,30	3,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,27
17.01.17	24.00	-	74,88	73,25	5,63	91,66	51,76	39,90	7,30	3,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,29
18.01.17	24.00	-	80,41	74,83	5,57	91,26	52,60	38,66	7,62	3,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,41
19.01.17	24.00	-	74,75	69,14	5,61	89,43	50,53	38,90	7,22	3,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,20
20.01.17	24.00	-	78,65	73,01	5,64	89,48	51,69	37,79	7,45	3,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,27
21.01.17	24.00	-	73,54	67,89	5,65	87,36	49,71	37,65	7,14	3,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,06
22.01.17	24.00	-	72,80	67,11	5,69	89,00	50,33	38,67	7,13	3,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,11
Среднее	24.00	-	73,72	71,17	2,55	85,89	48,46	37,44	7,20	3,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,89
Итого	744,00	-	2285,35	2206,34	79,01	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44

Показания счетчиков на момент снятия данных: 110515 04:59
 Дата времени: 110515 04:59
 Период расчета по среднему: 110515 04:59
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: _____
 Объем теплоснабжения, рассчитанный по среднему: _____
 Период превышения U2: _____
 Период превышения U3: _____
 Корректировка на температуру холодной воды: _____
 Итого по приборам учета: _____
 Итого по приборам учета: _____
 с учетом корректировок

0,3 °C = 0,00 Гкал;
 89,44 Гкал;
 куб.м.

Финанс "Энергообеспечение"
 Управление приборного учета
 Отдел эксплуатации КУУТЭ
 Отдел энергосбыта
 ОНБЭ ИМДНЭТ

«25» 01 17

ВСКЕДНЧ В.А.