Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 229-7 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Обуховской Обороны 229-7
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207152
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207152-ч(с)-0117.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,3

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.12.16	24,00	-	127,28	111,75	15,53	74,28	45,52	28,76	5,44	4,95	3,35	13,83	-	-	14,17	-	14,17	-	73,80	-	1,02			4,37
24.12.16	24,00	-	128,91	111,26	17,65	73,41	44,92	28,49	6,52	4,95	3,29	16,02	-	-	16,39	-	16,39	-	73,11	-	1,17			4,47
25.12.16	24,00	-	129,74	111,92	17,82	73,88	45,23	28,65	7,30	4,93	3,33	16,25	-	-	16,66	-	16,66	-	73,73	-	1,20			4,53
26.12.16	24,00	-	127,82	111,87	15,95	73,43	45,10	28,33	5,90	4,94	3,28	14,47	-	-	14,81	-	14,81	-	73,20	-	1,06			4,34
27.12.16	24,00	-	126,95	111,74	15,21	73,23	44,92	28,31	8,71	4,97	3,28	13,73	-	-	14,06	-	14,06	-	73,03	-	1,00			4,28
28.12.16	24,00	-	123,83	107,74	16,09	69,06	42,67	26,39	6,16	5,00	2,98	14,58	-	-	14,89	-	14,89	-	66,79	-	0,97			3,95
29.12.16	24,00	-	125,70	109,12	16,58	73,16	43,62	29,54	8,74	5,01	3,32	15,28	-	-	15,66	-	15,66	-	73,21	-	1,12			4,44
30.12.16	24,00	-	128,33	110,35	17,98	73,78	44,62	29,16	7,81	4,97	3,34	16,46	-	-	16,85	-	16,85	-	73,68	-	1,21			4,55
31.12.16	24,00	-	131,97	109,52	22,45	73,51	44,76	28,75	6,65	4,93	3,28	20,79	-	-	21,30	-	21,30	-	73,31	-	1,52			4,80
01.01.17	24,00	-	121,78	109,46	12,32	74,05	44,98	29,07	9,02	4,93	3,30	10,85	-	-	11,12	-	11,12	-	74,04	-	0,80			4,10
02.01.17	24,00	-	123,86	110,41	13,45	76,14	45,59	30,55	7,56	5,02	3,50	11,89	-	-	12,21	-	12,21	-	76,17	-	0,91			4,41
03.01.17	24,00	-	121,96	108,68	13,28	79,80	46,10	33,70	6,80	5,01	3,80	11,64	-	-	11,98	-	11,98	-	79,72	-	0,93			4,72
04.01.17	24,00	-	120,35	105,47	14,88	83,94	46,10	37,84	6,95	5,02	4,13	13,26	-	-	13,68	-	13,68	-	84,13	-	1,11			5,25
05.01.17	24,00	-	119,14	104,10	15,04	88,42	45,94	42,48	7,33	4,99	4,58	13,33	-	-	13,79	-	13,79	-	88,38	-	1,18			5,76
06.01.17	24,00	-	119,17	104,11	15,06	89,46	45,49	43,97	6,34	4,99	4,75	13,26	-	-	13,75	-	13,75	-	89,10	-	1,18			5,93
07.01.17	24,00	-	118,78	103,83	14,95	88,98	44,78	44,20	5,98	4,99	4,76	13,11	-	-	13,54	-	13,54	-	88,69	-	1,16			5,92
08.01.17	24,00	-	121,03	104,80	16,23	89,30	45,71	43,59	8,40	4,95	4,75	14,32	-	-	14,82	-	14,82	-	89,11	-	1,28			6,03
09.01.17	24,00	-	126,08	110,60	15,48	90,04	48,12	41,92	8,86	4,93	4,83	13,54	-	-	14,01	-	14,01	-	89,88	-	1,22			6,04
10.01.17	24,00	-	128,20	112,11	16,09	90,27	49,48	40,79	8,81	4,90	4,77	14,11	-	-	14,57	-	14,57	-	90,13	-	1,27			6,04
11.01.17	24,00	-	124,28	108,92	15,36	86,79	48,08	38,71	6,39	4,92	4,41	13,41	-	-	13,82	-	13,82	-	85,54	-	1,15			5,55
12.01.17	24,00	-	124,16	108,92	15,24	85,18	47,17	38,01	7,30	4,97	4,33	13,10	-	-	13,49	-	13,49	-	85,24	-	1,12			5,44
13.01.17	24,00	-	126,06	110,12	15,94	88,22	48,87	39,35	8,52	4,94	4,52	14,05	-	-	14,52	-	14,52	-	87,81	-	1,24			5,75
14.01.17	24,00	-	125,06	110,62	14,44	87,98	49,81	38,17	8,20	4,92	4,44	12,12	-	-	12,51	-	12,51	-	87,68	-	1,06			5,51
15.01.17	24,00	-	126,37	110,43	15,94	87,53	49,93	37,60	7,84	4,93	4,38	13,57	-	-	14,01	-	14,01	-	87,20	-	1,18			5,56
16.01.17	24,00	-	125,51	110,47	15,04	87,27	49,70	37,57	7,60	4,94	4,36	12,70	-	-	13,13	-	13,13	-	86,95	-	1,11			5,47
17.01.17	24,00	-	134,13	117,80	16,33	87,18	50,62	36,56	7,39	4,73	4,55	13,72	-	-	14,17	-	14,17	-	86,99	-	1,19			5,74
18.01.17	24,00	-	125,28	110,30	14,98	85,52	48,93	36,59	6,74	4,87	4,25	12,59	-	-	12,98	-	12,98	-	85,64	-	1,08			5,32
19.01.17	24,00	-	129,89	113,93	15,96	85,53	49,88	35,65	6,49	4,81	4,31	13,32	-	-	13,72	-	13,72	-	84,77	-	1,13			5,43
20.01.17	24,00	-	125,04	108,35	16,69	83,73	48,17	35,56	8,01	4,88	4,04	14,48	-	-	14,91	-	14,91	-	83,96	-	1,22			5,26
21.01.17	24,00	-	123,94	108,53	15,41	84,84	48,75	36,09	7,63	4,90	4,11	13,27	-	-	13,67	-	13,67	-	84,68	-	1,12			5,23
22.01.17	24,00		126,29	110,27	16,02	84,70	48,93	35,77	7,38	4,86	4,15	13,69	-	-	14,10	-	14,10	-	84,47	-	1,16	-	-	5,31
Среднее	24,00	-	125,38	109,60	15,79	82,02	46,85	35,17	7,38	4,94	4,01	13,89	-	-	14,30	-	14,30	-	81,75	-	1,13	-	-	5,15
Итого	744,00		3886,89	3397,50	489,39						124,43	430,74	0,00	0,00	443,29	0,00	443,29	0,00			35,07	0,00	0,00	159,50

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.12.16 03:00	85933,90	74171,90	11195,46	-	11440,01	-	2307,65	-	-
	22.01.17 03:00	89699,04	77463,53	11612,56	-	11869,25	-	2462,09	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,3 °C = -0,13 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **159,37** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **443,29** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«_____» 25 ЯНВ 2017 г.