Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 289-2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Обуховской Обороны 289-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: TCPB026M-1401590-ч(с)-0117.txt
Вычислитель: TCPB-026M № 1401590 Режим (схема):
Подающ.тр.(M1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(M2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(M3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(M4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=
Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,3

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 23.12.16 | 24,00 | - | 133,21 | 116,76 | 16,45 | 78,61 | 56,31 | 22,30 | 7,44 | 3,15 | 3,00 | 11,62 | 0,00 | 11,62 | 11,94 | 0,00 | 11,94 | - | 78,36 | 0,00 | 0,91 | | | 3,91 |
| 24.12.16 | 24,00 | - | 130,33 | 115,53 | 14,80 | 74,95 | 54,14 | 20,81 | 7,43 | 3,16 | 2,77 | 10,09 | 0,00 | 10,09 | 10,35 | 0,00 | 10,35 | - | 74,67 | 0,00 | 0,75 | | | 3,52 |
| 25.12.16 | 24,00 | - | 132,08 | 115,23 | 16,85 | 74,11 | 53,61 | 20,50 | 7,40 | 3,15 | 2,73 | 12,05 | 0,00 | 12,05 | 12,35 | 0,00 | 12,35 | - | 73,86 | 0,00 | 0,89 | | | 3,62 |
| 26.12.16 | 24,00 | - | 133,88 | 115,88 | 18,00 | 74,49 | 53,79 | 20,70 | 7,42 | 3,14 | 2,77 | 13,21 | 0,00 | 13,21 | 13,54 | 0,00 | 13,54 | - | 74,28 | 0,00 | 0,98 | | | 3,75 |
| 27.12.16 | 24,00 | - | 133,18 | 116,57 | 16,62 | 74,07 | 53,56 | 20,51 | 7,43 | 3,16 | 2,75 | 11,85 | 0,00 | 11,85 | 12,15 | 0,00 | 12,15 | - | 73,87 | 0,00 | 0,88 | | | 3,63 |
| 28.12.16 | 24,00 | - | 131,78 | 115,89 | 15,89 | 73,85 | 53,44 | 20,41 | 7,44 | 3,17 | 2,73 | 11,15 | 0,00 | 11,15 | 11,43 | 0,00 | 11,43 | - | 73,63 | 0,00 | 0,82 | | | 3,55 |
| 29.12.16 | 24,00 | - | 129,88 | 114,03 | 15,85 | 70,07 | 51,02 | 19,05 | 7,35 | 3,17 | 2,51 | 11,20 | 0,00 | 11,20 | 11,43 | 0,00 | 11,43 | - | 69,86 | 0,00 | 0,76 | | | 3,27 |
| 30.12.16 | 24,00 | - | 130,46 | 114,76 | 15,70 | 73,26 | 52,24 | 21,02 | 7,41 | 3,18 | 2,77 | 10,94 | 0,00 | 10,94 | 11,21 | 0,00 | 11,21 | - | 73,01 | 0,00 | 0,80 | | | 3,58 |
| 31.12.16 | 24,00 | - | 132,58 | 116,15 | 16,43 | 74,39 | 53,24 | 21,15 | 7,41 | 3,17 | 2,83 | 11,60 | 0,00 | 11,60 | 11,89 | 0,00 | 11,89 | - | 74,18 | 0,00 | 0,86 | | | 3,69 |
| 01.01.17 | 24,00 | - | 137,39 | 115,77 | 21,62 | 74,11 | 53,32 | 20,79 | 7,32 | 3,13 | 2,78 | 16,73 | 0,00 | 16,73 | 17,15 | 0,00 | 17,15 | - | 73,93 | 0,00 | 1,24 | | | 4,02 |
| 02.01.17 | 24,00 | - | 124,56 | 111,59 | 12,97 | 74,61 | 53,67 | 20,94 | 7,26 | 3,13 | 2,68 | 8,45 | 0,00 | 8,45 | 8,67 | 0,00 | 8,67 | - | 74,37 | 0,00 | 0,63 | | | 3,32 |
| 03.01.17 | 24,00 | - | 129,80 | 115,46 | 14,35 | 76,66 | 54,78 | 21,88 | 7,43 | 3,18 | 2,89 | 9,73 | 0,00 | 9,73 | 9,99 | 0,00 | 9,99 | - | 76,36 | 0,00 | 0,75 | | | 3,64 |
| 04.01.17 | 24,00 | - | 128,24 | 113,58 | 14,67 | 80,32 | 56,40 | 23,92 | 7,39 | 3,15 | 3,10 | 10,03 | 0,00 | 10,03 | 10,32 | 0,00 | 10,32 | - | 80,02 | 0,00 | 0,81 | | | 3,91 |
| 05.01.17 | 24,00 | - | 124,11 | 110,48 | 13,63 | 84,48 | 57,74 | 26,74 | 7,18 | 3,13 | 3,35 | 9,08 | 0,00 | 9,08 | 9,37 | 0,00 | 9,37 | - | 84,05 | 0,00 | 0,77 | | | 4,12 |
| 06.01.17 | 24,00 | - | 122,76 | 109,12 | 13,64 | 89,22 | 59,61 | 29,61 | 7,11 | 3,10 | 3,68 | 9,23 | 0,00 | 9,23 | 9,53 | 0,00 | 9,53 | - | 85,39 | 0,00 | 0,79 | | | 4,46 |
| 07.01.17 | 24,00 | - | 123,58 | 109,43 | 14,15 | 90,45 | 59,79 | 30,66 | 7,11 | 3,09 | 3,92 | 9,69 | 0,00 | 9,69 | 9,94 | 0,00 | 9,94 | - | 76,06 | 0,00 | 0,72 | | | 4,65 |
| 08.01.17 | 24,00 | - | 124,91 | 110,50 | 14,42 | 89,88 | 59,15 | 30,73 | 7,11 | 3,10 | 3,85 | 9,90 | 0,00 | 9,90 | 10,23 | 0,00 | 10,23 | - | 87,92 | 0,00 | 0,86 | | | 4,71 |
| 09.01.17 | 24,00 | - | 127,58 | 111,77 | 15,81 | 90,24 | 59,71 | 30,53 | 7,12 | 3,08 | 3,97 | 11,27 | 0,00 | 11,27 | 11,59 | 0,00 | 11,59 | - | 81,95 | 0,00 | 0,89 | | | 4,86 |
| 10.01.17 | 24,00 | - | 129,74 | 114,53 | 15,21 | 90,73 | 60,96 | 29,77 | 7,41 | 3,08 | 4,07 | 10,68 | 0,00 | 10,68 | 10,92 | 0,00 | 10,92 | - | 72,21 | 0,00 | 0,73 | | | 4,81 |
| 11.01.17 | 24,00 | - | 127,14 | 113,18 | 13,96 | 90,87 | 61,62 | 29,25 | 7,48 | 3,07 | 3,97 | 9,53 | 0,00 | 9,53 | 9,72 | 0,00 | 9,72 | - | 68,62 | 0,00 | 0,63 | | | 4,60 |
| 12.01.17 | 24,00 | - | 127,65 | 112,03 | 15,62 | 87,85 | 59,95 | 27,90 | 7,32 | 3,10 | 3,59 | 11,03 | 0,00 | 11,03 | 11,37 | 0,00 | 11,37 | - | 82,91 | 0,00 | 0,91 | | | 4,50 |
| 13.01.17 | 24,00 | - | 126,98 | 112,04 | 14,94 | 85,60 | 58,73 | 26,87 | 7,37 | 3,15 | 3,41 | 10,40 | 0,00 | 10,40 | 10,74 | 0,00 | 10,74 | - | 85,28 | 0,00 | 0,89 | | | 4,31 |
| 14.01.17 | 24,00 | - | 127,99 | 113,13 | 14,86 | 88,86 | 60,90 | 27,96 | 7,42 | 3,12 | 3,58 | 10,38 | 0,00 | 10,38 | 10,73 | 0,00 | 10,73 | - | 88,41 | 0,00 | 0,92 | | | 4,50 |
| 15.01.17 | 24,00 | - | 127,33 | 112,72 | 14,61 | 88,76 | 61,16 | 27,60 | 7,43 | 3,11 | 3,52 | 10,13 | 0,00 | 10,13 | 10,48 | 0,00 | 10,48 | - | 88,39 | 0,00 | 0,90 | | | 4,42 |
| 16.01.17 | 24,00 | - | 128,09 | 112,91 | 15,19 | 88,21 | 61,08 | 27,13 | 7,44 | 3,12 | 3,46 | 10,86 | 0,00 | 10,86 | 11,23 | 0,00 | 11,23 | - | 87,86 | 0,00 | 0,96 | | | 4,42 |
| 17.01.17 | 23,52 | - | 94,82 | 83,70 | 11,12 | 73,51 | 53,97 | 19,54 | 5,68 | 2,48 | 2,56 | 8,10 | 0,00 | 8,10 | 8,35 | 0,00 | 8,35 | - | 72,95 | 0,00 | 0,66 | | | 3,23 |
| 18.01.17 | 24,00 | - | 130,60 | 116,59 | 14,01 | 86,85 | 60,20 | 26,65 | 7,57 | 3,06 | 3,53 | 9,31 | 0,00 | 9,31 | 9,62 | 0,00 | 9,62 | - | 86,54 | 0,00 | 0,81 | | | 4,34 |
| 19.01.17 | 24,00 | - | 127,77 | 113,89 | 13,88 | 85,68 | 59,41 | 26,27 | 7,35 | 3,03 | 3,41 | 9,25 | 0,00 | 9,25 | 9,56 | 0,00 | 9,56 | - | 85,36 | 0,00 | 0,79 | | | 4,20 |
| 20.01.17 | 24,00 | - | 126,32 | 113,08 | 13,24 | 86,12 | 60,05 | 26,07 | 7,33 | 3,02 | 3,35 | 8,70 | 0,00 | 8,70 | 8,99 | 0,00 | 8,99 | - | 85,80 | 0,00 | 0,75 | | | 4,10 |
| 21.01.17 | 24,00 | - | 128,03 | 113,50 | 14,53 | 83,92 | 58,71 | 25,21 | 7,25 | 2,96 | 3,26 | 9,94 | 0,00 | 9,94 | 10,26 | 0,00 | 10,26 | - | 83,56 | 0,00 | 0,84 | | | 4,10 |
| 22.01.17 | 24,00 | - | 130,05 | 115,37 | 14,68 | 85,30 | 59,47 | 25,83 | 7,32 | 2,96 | 3,39 | 10,02 | 0,00 | 10,02 | 10,34 | 0,00 | 10,34 | - | 84,93 | 0,00 | 0,85 | | | 4,25 |
| Среднее | 23,98 | - | 127,83 | 112,75 | 15,09 | 81,94 | 57,15 | 24,78 | 7,30 | 3,09 | 3,23 | 10,52 | - | 10,52 | 10,82 | - | 10,82 | - | 79,31 | - | 0,83 | - | - | 4,06 |
| Итого | 743,52 | | 3962,81 | 3495,15 | 467,66 | | | | | | 100,19 | 326,18 | 0,00 | 326,18 | 335,36 | 0,00 | 335,36 | 0,00 | | | 25,76 | 0,00 | 0,00 | 125,95 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 19.02.16 18:59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 19.02.16 18:59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: суток;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему Гкал;
Период расчета по договору: куб.м;
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,3 °С = -0,10 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **125,86** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **335,36** куб.м.

Отрегулировать температуру

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 25 ЯНВ 2017 г.