Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 33 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник

Договор: 8695.038.1
Строит.Адрес: Обуховской Обороны 33
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 219426
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219426-ч(с)-0117.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 65	Gmin= 0,8	Gmax= 120	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 65	Gmin= 0,8	Gmax= 120	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	Тхв, гр.С= 0
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,487 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=469,2 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.16	24,00	-	413,33	413,33	0,00	57,42	48,43	8,99	7,00	5,00	3,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,73
24.12.16	24,00	-	413,40	413,40	0,00	57,32	48,30	9,02	7,00	5,00	3,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,74
25.12.16	24,00	-	413,32	413,32	0,00	57,37	48,38	8,99	7,00	5,00	3,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,73
26.12.16	24,00	-	413,32	413,32	0,00	57,34	48,40	8,94	7,00	5,00	3,70	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,70
27.12.16	24,00	-	413,56	413,56	0,00	57,14	48,22	8,92	7,00	5,00	3,70	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,70
28.12.16	24,00	-	413,30	413,30	0,00	56,93	47,85	9,08	7,00	5,00	3,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,77
29.12.16	24,00	-	413,46	413,46	0,00	57,64	48,31	9,33	7,00	5,00	3,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,87
30.12.16	24,00	-	414,03	414,03	0,00	57,19	48,12	9,07	7,00	5,00	3,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,76
31.12.16	24,00	-	414,36	414,36	0,00	57,15	48,21	8,94	7,00	5,00	3,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,71
01.01.17	24,00	-	414,32	414,32	0,00	57,72	48,67	9,05	7,00	5,00	3,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,76
02.01.17	24,00	-	413,37	413,37	0,00	59,31	49,65	9,66	7,00	5,00	4,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,00
03.01.17	24,00	-	412,70	412,70	0,00	61,57	50,90	10,67	7,00	5,00	4,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,41
04.01.17	24,00	-	411,76	411,76	0,00	64,90	52,72	12,18	7,00	5,00	5,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,02
05.01.17	24,00	-	411,30	411,30	0,00	69,87	55,68	14,19	7,00	5,00	5,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,85
06.01.17	24,00	-	410,95	410,95	0,00	72,03	57,07	14,96	7,00	5,00	6,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,16
07.01.17	24,00	-	410,92	410,92	0,00	72,39	57,11	15,28	7,00	5,00	6,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,29
08.01.17	24,00	-	410,70	410,70	0,00	72,43	57,58	14,85	7,00	5,00	6,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,12
09.01.17	24,00	-	410,97	410,97	0,00	70,93	57,13	13,80	7,00	5,00	5,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,68
10.01.17	24,00	-	411,51	411,51	0,00	69,08	56,14	12,94	7,00	5,00	5,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,34
11.01.17	24,00	-	411,86	411,86	0,00	67,72	55,13	12,59	7,00	5,00	5,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,20
12.01.17	24,00	-	411,84	411,84	0,00	66,61	54,42	12,19	7,00	5,00	5,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,03
13.01.17	24,00	-	412,37	412,37	0,00	66,00	54,13	11,87	7,00	5,00	4,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,91
14.01.17	24,00	-	391,31	391,31	0,00	65,73	54,10	11,63	7,00	5,00	4,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,57
15.01.17	24,00	-	412,25	412,25	0,00	66,01	54,38	11,63	7,00	5,00	4,81	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,81
16.01.17	24,00	-	412,06	412,06	0,00	66,00	54,33	11,67	7,00	5,00	4,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,82
17.01.17	24,00	-	390,28	390,28	0,00	65,20	53,67	11,53	7,00	5,00	4,52	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,52
18.01.17	24,00	-	412,12	412,12	0,00	63,97	52,79	11,18	7,00	5,00	4,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,62
19.01.17	24,00	-	412,33	412,33	0,00	63,82	52,81	11,01	7,00	5,00	4,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,55
20.01.17	24,00		404,91	404,91	0,00	64,33	53,09	11,24	7,00	5,00	4,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,56
21.01.17	24,00		404,91	404,91	0,00	64,33	53,09	11,24	7,00	5,00	4,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,56
22.01.17	24,00		404,91	404,91	0,00	64,33	53,09	11,24	7,00	5,00	4,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,56
Среднее	24,00	-	410,38	410,38	-	63,54	52,32	11,22	7,00	5,00	4,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,61
Итого	744,00		12721,73	12721,73	0,00						143,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	143,03

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **143,03** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24 ЯНВ 2017
«___» _____ г.
печать энергосбыта