Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 70 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник ~~Обуховский э.д.~~ ООО «АЛЕКСАНДРО-НЕВСКИЙ МАНУФАКТУРА»

Договор: 16321.046.1
Строит.Адрес: Обуховской Обороны 70
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная закрытая
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-36186-ч(с)-0117.txt
Режим (схема): 0

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-941 № 36186
Подающ.тр.(M1): расходомер: ПРЭМ-1 40 Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(M2): расходомер: ПРЭМ-1 40 Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(M3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(M4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,32

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв), лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,46 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.12.16	24,00		167,93	160,80	7,13	53,26	45,08	8,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,70
24.12.16	24,00		166,86	160,01	6,85	52,90	44,75	8,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,67
25.12.16	24,00		169,94	163,33	6,62	53,34	45,20	8,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,69
26.12.16	24,00		168,66	162,37	6,28	53,79	45,56	8,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,68
27.12.16	24,00		167,33	161,23	6,10	53,09	45,05	8,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,62
28.12.16	24,00		165,65	159,80	5,84	54,27	45,84	8,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,67
29.12.16	24,00		164,41	159,07	5,34	57,45	47,86	9,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,84
30.12.16	24,00		164,22	159,24	4,98	58,75	49,10	9,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,83
31.12.16	24,00		164,99	159,90	5,08	54,38	46,63	7,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,52
01.01.17	24,00		167,56	162,38	5,18	51,00	43,81	7,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,44
02.01.17	24,00		168,33	163,44	4,89	51,50	44,06	7,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,47
03.01.17	24,00		166,38	161,97	4,42	56,87	47,59	9,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,76
04.01.17	24,00		165,68	161,76	3,92	62,40	51,32	11,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,04
05.01.17	24,00		162,15	158,53	3,62	70,46	56,27	14,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,51
06.01.17	24,00		157,39	154,32	3,07	75,72	59,77	15,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,70
07.01.17	24,00		156,70	154,19	2,52	76,62	60,50	16,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,69
08.01.17	24,00		158,86	155,63	3,24	76,51	60,20	16,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,79
09.01.17	24,00		164,72	157,34	7,38	73,54	58,40	15,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,93
10.01.17	24,00		168,31	160,02	8,29	62,70	51,25	11,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,36
11.01.17	24,00		167,66	160,65	7,01	58,11	48,08	10,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,02
12.01.17	24,00		165,75	159,74	6,01	60,25	49,19	11,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,13
13.01.17	24,00		165,57	160,15	5,42	63,06	51,43	11,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,21
14.01.17	24,00		166,16	160,74	5,43	61,64	50,62	11,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,11
15.01.17	24,00		168,62	163,73	4,88	58,50	48,78	9,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,88
16.01.17	24,00		169,48	168,45	1,03	58,40	48,62	9,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,71
17.01.17	24,00		165,90	164,42	1,48	59,11	48,95	10,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,76
18.01.17	24,00		166,07	163,63	2,44	60,93	50,17	10,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,91
19.01.17	24,00		166,12	160,97	5,16	59,27	49,10	10,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,95
20.01.17	24,00		168,81	161,78	7,03	55,96	46,94	9,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,86
21.01.17	24,00		170,56	162,95	7,61	57,66	48,18	9,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,99
22.01.17			168,50	161,90	6,60	57,63	48,08	9,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,93
Среднее	24,00	-	165,98	160,79	5,19	59,97	49,56	10,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,98
Итого	720,00		5145,27	4984,43	160,84						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	61,37

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	14.04.15 07:00	81216,42	81371,39	-	-	-	-	615,32	-	14079,95
	14.04.15 07:00	81216,42	81371,39	-	-	-	-	615,32	-	14079,95

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,32 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **61,37** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента): _____ / _____ /

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 26 ЯНВ 2017
«____» _____ г.