Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8285.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 89 / СЦО | Строит.Адрес: Обуховской Обороны 89 | Код УУТЭ: 24497
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207210-ч(с)-0117.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207210 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 1,68

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,386 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 115,8 Gот=116,16 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.16	24,00	-	116,61	116,61	0,00	73,59	48,35	25,24	7,00	5,00	2,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,94
24.12.16	24,00	-	118,84	118,84	0,00	72,92	48,33	24,59	7,00	5,00	2,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,92
25.12.16	24,00	-	118,85	118,85	0,00	72,57	47,96	24,61	7,00	5,00	2,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,92
26.12.16	24,00	-	118,75	118,75	0,00	72,53	47,29	25,24	7,00	5,00	3,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,00
27.12.16	24,00	-	118,57	118,57	0,00	72,11	47,54	24,57	7,00	5,00	2,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,91
28.12.16	24,00	-	117,55	117,55	0,00	72,79	47,56	25,23	7,00	5,00	2,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,97
29.12.16	24,00	-	118,37	118,37	0,00	73,06	47,49	25,57	7,00	5,00	3,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,03
30.12.16	24,00	-	118,76	118,76	0,00	73,27	48,24	25,03	7,00	5,00	2,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,97
31.12.16	24,00	-	119,10	119,10	0,00	72,46	48,29	24,17	7,00	5,00	2,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,88
01.01.17	24,00	-	118,69	118,69	0,00	73,73	48,77	24,96	7,00	5,00	2,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,96
02.01.17	24,00	-	117,59	117,59	0,00	76,80	49,74	27,06	7,00	5,00	3,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,18
03.01.17	24,00	-	116,10	116,10	0,00	82,57	51,55	31,02	7,00	5,00	3,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,60
04.01.17	24,00	-	113,86	113,86	0,00	88,77	52,63	36,14	7,00	5,00	4,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,11
05.01.17	24,00	-	112,77	112,77	0,00	93,02	53,04	39,98	7,00	5,00	4,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,51
06.01.17	24,00	-	112,69	112,69	0,00	94,37	52,95	41,42	7,00	5,00	4,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,67
07.01.17	24,00	-	111,30	111,30	0,00	94,00	52,13	41,87	7,00	5,00	4,66	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,66
08.01.17	24,00	-	112,79	112,79	0,00	94,33	53,11	41,22	7,00	5,00	4,65	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,65
09.01.17	24,00	-	117,65	117,65	0,00	94,69	55,37	39,32	7,00	5,00	4,63	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,63
10.01.17	24,00	-	119,15	119,15	0,00	94,48	60,39	34,09	7,00	5,00	4,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,06
11.01.17	24,00	-	119,09	119,09	0,00	94,49	57,64	36,85	7,00	5,00	4,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,39
12.01.17	24,00	-	119,65	119,65	0,00	93,51	55,78	37,73	7,00	5,00	4,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,51
13.01.17	24,00	-	119,84	119,84	0,00	93,46	55,54	37,92	7,00	5,00	4,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,54
14.01.17	24,00	-	120,27	120,27	0,00	91,75	55,32	36,43	7,00	5,00	4,38	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,38
15.01.17	24,00	-	120,60	120,60	0,00	90,17	55,50	34,67	7,00	5,00	4,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,18
16.01.17	24,00	-	91,54	91,54	0,00	89,89	54,27	35,62	7,00	5,00	3,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,26
17.01.17	24,00	-	104,38	104,38	0,00	89,26	44,36	44,90	7,00	5,00	4,69	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,69
18.01.17	24,00	-	105,24	105,24	0,00	89,55	44,03	45,52	7,00	5,00	4,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,79
19.01.17	24,00	-	106,39	106,39	0,00	88,46	44,51	43,95	7,00	5,00	4,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,68
20.01.17	24,00	-	106,38	106,38	0,00	86,70	45,45	41,25	7,00	5,00	4,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,39
21.01.17	24,00	-	107,03	107,03	0,00	86,94	48,11	38,83	7,00	5,00	4,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,16
22.01.17	24,00		106,60	106,60	-	87,37	46,02	41,34	7,00	5,00	4,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,41
Среднее	24,00	-	114,35	114,35	-	84,63	50,56	34,08	7,00	5,00	3,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,87
Итого	744,00		3545,00	3545,00	0,00						119,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	119,95

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.12.16 03:00	20937,54	25250,73	0,00	-	0,00	-	713,07	-	-
	22.01.17 03:00	24381,65	35378,22	0,00	-	0,00	-	830,59	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,68 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **119,95** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ООО "ИнфраХит Монтаж" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«25» 01 «17» г.
ЯСКЕВИЧ Я.А.