Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольги Берггольц 29-1 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8466.038.1
Строит.Адрес: Ольги Берггольц 29-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204738-ч(с)-0117.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 204738 Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,3

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,48	Gmax= 72	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,48	Gmax= 72	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,262 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=252,48 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.16	24,00	-	332,33	332,33	0,00	56,58	47,70	8,88	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,96
24.12.16	24,00	-	327,38	327,38	0,00	56,36	47,33	9,03	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,96
25.12.16	24,00	-	325,87	325,87	0,00	56,64	47,51	9,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,98
26.12.16	24,00	-	327,21	327,21	0,00	56,39	47,40	8,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,95
27.12.16	24,00	-	323,59	323,59	0,00	56,20	47,16	9,04	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,93
28.12.16	24,00	-	322,41	322,41	0,00	56,83	47,44	9,39	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,03
29.12.16	24,00	-	320,97	320,97	0,00	56,73	47,22	9,51	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,06
30.12.16	24,00	-	321,22	321,22	0,00	56,63	47,28	9,35	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,01
31.12.16	24,00	-	324,76	324,76	0,00	56,69	47,58	9,11	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,96
01.01.17	24,00	-	229,48	255,01	-25,53	56,49	44,92	11,57	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,13
02.01.17	24,00	-	115,91	111,64	4,27	59,12	49,00	10,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,39
03.01.17	24,00	-	310,98	310,98	0,00	62,21	51,07	11,14	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,47
04.01.17	24,00	-	306,00	306,00	0,00	64,70	52,04	12,66	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,88
05.01.17	24,00	-	304,82	304,82	0,00	69,54	54,69	14,85	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,54
06.01.17	24,00	-	301,94	301,94	0,00	72,01	56,00	16,01	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,84
07.01.17	24,00	-	297,41	297,41	0,00	71,52	55,35	16,17	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,82
08.01.17	24,00	-	297,76	297,76	0,00	71,80	55,88	15,92	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,75
09.01.17	24,00	-	305,54	305,54	0,00	70,03	55,59	14,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,42
10.01.17	24,00	-	305,99	305,99	0,00	68,38	54,82	13,56	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,16
11.01.17	24,00	-	294,51	294,51	0,00	67,05	53,53	13,52	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,99
12.01.17	24,00	-	311,61	311,61	0,00	62,54	50,94	11,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,62
13.01.17	24,00	-	313,18	313,18	0,00	65,58	53,02	12,56	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,94
14.01.17	24,00	-	314,23	314,23	0,00	66,46	53,88	12,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,96
15.01.17	24,00	-	315,16	315,16	0,00	65,84	53,65	12,19	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,85
16.01.17	24,00	-	309,82	309,82	0,00	65,66	53,29	12,37	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,84
17.01.17	24,00	-	300,14	300,14	0,00	64,65	52,21	12,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,74
18.01.17	24,00	-	210,86	209,59	1,27	63,46	51,81	11,65	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,55
19.01.17	24,00	-	336,15	336,15	0,00	63,49	53,19	10,30	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,47
20.01.17	24,00	-	340,45	340,45	0,00	63,61	53,14	10,47	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,57
21.01.17	24,00	-	333,88	333,88	0,00	63,68	52,88	10,80	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,62
22.01.17	24,00		336,83	336,83	-	63,59	53,07	10,52	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,55
Среднее	24,00	-	303,82	304,46	-0,67	62,92	51,31	11,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,51
Итого	744,00		9418,39	9438,38	-19,99						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	108,96

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.12.16 03:00	80249,65	80062,14	-	-	-	-	839,07	-	-
	22.01.17 03:00	89358,63	89191,11	-	-	-	-	944,83	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,3 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **108,96** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24 ЯНВ 2017
«___» _____ г.