Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольги Берггольц 29-2 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник

Договор: 9027.038.1
Строит.Адрес: Ольги Берггольц 29-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204838-ч(с)-0117.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 204838
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,48	Gmax= 72	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,48	Gmax= 72	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,264 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=254,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.16	24,00	-	387,95	387,95	0,00	56,75	49,81	6,94	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,71
24.12.16	24,00	-	382,02	382,02	0,00	56,52	49,48	7,04	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,70
25.12.16	24,00	-	381,45	381,45	0,00	56,82	49,70	7,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,72
26.12.16	24,00	-	383,96	383,96	0,00	56,56	49,58	6,98	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,69
27.12.16	24,00	-	372,75	372,75	0,00	56,37	49,22	7,15	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,67
28.12.16	24,00	-	371,31	371,31	0,00	57,00	49,53	7,47	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,78
29.12.16	24,00	-	365,51	365,51	0,00	56,90	49,27	7,63	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,80
30.12.16	24,00	-	371,12	371,12	0,00	56,81	49,39	7,42	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,76
31.12.16	24,00	-	376,25	376,25	0,00	56,86	49,67	7,19	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,72
01.01.17	24,00	-	295,17	295,59	-0,42	55,10	48,10	7,00	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,08
02.01.17	24,00	-	334,57	334,57	0,00	59,93	51,22	8,71	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,92
03.01.17	24,00	-	256,25	256,25	0,00	62,38	50,49	11,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,05
04.01.17	24,00	-	234,21	234,21	0,00	64,86	50,63	14,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,34
05.01.17	24,00	-	227,37	227,37	0,00	69,84	52,73	17,11	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,90
06.01.17	24,00	-	253,09	253,09	0,00	72,25	55,24	17,01	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,32
07.01.17	24,00	-	235,10	235,10	0,00	71,75	53,78	17,97	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,23
08.01.17	24,00	-	231,23	231,23	0,00	72,02	54,14	17,88	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,14
09.01.17	24,00	-	239,33	239,33	0,00	70,24	54,17	16,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,85
10.01.17	24,00	-	243,43	243,43	0,00	68,59	53,89	14,70	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,59
11.01.17	24,00	-	230,74	230,74	0,00	67,23	52,40	14,83	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,43
12.01.17	24,00	-	241,47	241,47	0,00	62,77	49,92	12,85	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,11
13.01.17	24,00	-	233,87	233,87	0,00	65,78	51,64	14,14	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,31
14.01.17	24,00	-	232,16	232,16	0,00	66,67	52,37	14,30	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,33
15.01.17	24,00	-	241,06	241,06	0,00	66,03	52,50	13,53	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,27
16.01.17	24,00	-	241,33	241,33	0,00	65,85	52,26	13,59	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,29
17.01.17	24,00	-	248,48	248,48	0,00	64,77	51,75	13,02	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,24
18.01.17	24,00	-	300,11	300,11	0,00	64,10	53,03	11,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,33
19.01.17	24,00	-	306,74	306,74	0,00	63,70	53,04	10,66	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,28
20.01.17	24,00	-	303,44	303,44	0,00	63,80	53,06	10,74	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,27
21.01.17	24,00	-	295,52	295,52	0,00	63,87	52,84	11,03	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,27
22.01.17	24,00		301,90	301,90	-	63,79	52,98	10,81	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,27
Среднее	24,00	-	294,16	294,17	-0,01	63,09	51,54	11,55	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,20
Итого	744,00		9118,89	9119,31	-0,42						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	99,35

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.12.16 03:00	145918,71	145865,39	-	-	-	-	1288,80	-	
	22.01.17 04:00	154751,30	154698,40	-	-	-	-	1385,19	-	

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: суток;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему Гкал;
Период расчета по договору: куб.м;
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **99,35** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ

«24» ЯНВ 2017 г.