Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольги Берггольц 29-3 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9028.038.1
Строит.Адрес: Ольги Берггольц 29-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 204701
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204701-ч(с)-0117.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(M1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,48	Gmax= 72	
Обратн.тр.(M2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,48	Gmax= 72	
тр-д. ГВС(M3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,3

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,31 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=298,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.16	24,00	-	389,93	389,93	0,00	56,64	49,42	7,22	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,83
24.12.16	24,00	-	387,66	387,66	0,00	56,44	49,20	7,24	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,82
25.12.16	24,00	-	388,32	388,32	0,00	56,73	49,46	7,27	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,83
26.12.16	24,00	-	389,43	389,43	0,00	56,47	49,30	7,17	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,80
27.12.16	24,00	-	387,06	387,06	0,00	56,28	49,08	7,20	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,80
28.12.16	24,00	-	386,82	386,82	0,00	56,92	49,37	7,55	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,93
29.12.16	24,00	-	386,46	386,46	0,00	56,80	49,24	7,56	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,94
30.12.16	24,00	-	389,82	389,82	0,00	56,72	49,33	7,39	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,89
31.12.16	24,00	-	392,37	392,37	0,00	56,79	49,55	7,24	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,85
01.01.17	24,00	-	312,13	312,24	-0,11	54,92	47,73	7,19	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,25
02.01.17	24,00	-	408,92	408,92	0,00	59,94	51,98	7,96	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,27
03.01.17	24,00	-	394,06	394,06	0,00	62,34	53,49	8,85	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,50
04.01.17	24,00	-	394,21	394,21	0,00	64,86	55,03	9,83	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,89
05.01.17	24,00	-	393,18	393,18	0,00	69,71	58,29	11,42	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,51
06.01.17	24,00	-	390,62	390,62	0,00	72,12	59,90	12,22	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,79
07.01.17	24,00	-	392,41	392,41	0,00	71,63	59,51	12,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,77
08.01.17	24,00	-	389,09	389,09	0,00	71,91	59,98	11,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,65
09.01.17	24,00	-	393,12	393,12	0,00	70,11	59,23	10,88	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,29
10.01.17	24,00	-	393,34	393,34	0,00	68,50	58,30	10,20	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,03
11.01.17	24,00	-	389,53	389,53	0,00	67,12	57,23	9,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,87
12.01.17	24,00	-	395,19	395,19	0,00	62,70	53,96	8,74	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,47
13.01.17	24,00	-	390,24	390,24	0,00	65,71	56,05	9,66	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,78
14.01.17	24,00	-	392,44	392,44	0,00	66,57	56,94	9,63	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,79
15.01.17	24,00	-	391,32	391,32	0,00	65,94	56,51	9,43	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,70
16.01.17	24,00	-	388,36	388,36	0,00	65,76	56,25	9,51	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,71
17.01.17	24,00	-	387,91	387,91	0,00	64,70	55,31	9,39	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,65
18.01.17	24,00	-	393,75	393,75	0,00	63,98	54,80	9,18	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,63
19.01.17	24,00	-	386,76	386,76	0,00	63,62	54,54	9,08	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,52
20.01.17	24,00	-	385,47	385,47	0,00	63,71	54,62	9,09	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,52
21.01.17	24,00	-	382,75	382,75	0,00	63,78	54,56	9,22	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,54
22.01.17	24,00		384,99	384,99	0,00	63,70	54,57	9,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,53
Среднее	24,00	-	387,99	387,99	0,00	63,00	53,96	9,04	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,53
Итого	744,00		12027,66	12027,77	-0,11						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	109,33

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч.
	23.12.16 03:00	33174,08	33227,23	-	-	-	-	254,23	-	
	22.01.17 03:00	44831,92	44885,18	-	-	-	-	360,24	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,3 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **109,33** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП ТЭК СПб Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «24» ЯНВ 2017 г.

печать энергосбыта