Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 12 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8985.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 12
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 206402
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206402-ч(с)-0117.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	Тхв, гр.С= 1,68
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,343 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=103,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.16	24,00	-	106,96	106,96	0,00	74,78	48,08	26,70	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,86
24.12.16	24,00	-	110,19	110,19	0,00	74,19	47,90	26,29	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,90
25.12.16	24,00	-	110,32	110,32	0,00	73,83	47,77	26,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,88
26.12.16	24,00	-	110,05	110,05	0,00	73,76	47,80	25,96	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,86
27.12.16	24,00	-	110,06	110,06	0,00	73,35	47,42	25,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,85
28.12.16	24,00	-	109,19	109,19	0,00	74,11	47,18	26,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,94
29.12.16	24,00	-	109,87	109,87	0,00	74,38	47,23	27,15	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,99
30.12.16	24,00	-	110,67	110,67	0,00	74,56	47,84	26,72	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,96
31.12.16	24,00	-	110,65	110,65	0,00	73,71	47,85	25,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,86
01.01.17	24,00	-	110,42	110,42	0,00	75,05	48,44	26,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,94
02.01.17	24,00	-	109,37	109,37	0,00	78,27	49,43	28,84	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,16
03.01.17	24,00	-	107,83	107,83	0,00	84,24	51,29	32,95	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,56
04.01.17	24,00	-	105,83	105,83	0,00	90,70	52,64	38,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,04
05.01.17	24,00	-	104,96	104,96	0,00	95,05	53,25	41,80	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,40
06.01.17	24,00	-	104,88	104,88	0,00	96,47	53,17	43,30	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,55
07.01.17	24,00	-	103,41	103,41	0,00	96,10	52,40	43,70	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,53
08.01.17	24,00	-	104,57	104,57	0,00	96,40	53,38	43,02	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,51
09.01.17	24,00	-	108,83	108,83	0,00	96,67	55,52	41,15	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,49
10.01.17	24,00	-	109,79	109,79	0,00	96,36	56,62	39,74	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,38
11.01.17	24,00	-	109,48	109,48	0,00	96,39	56,85	39,54	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,34
12.01.17	24,00	-	109,25	109,25	0,00	95,43	56,43	39,00	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,27
13.01.17	24,00	-	109,28	109,28	0,00	95,34	56,57	38,77	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,25
14.01.17	24,00	-	109,10	109,10	0,00	93,59	56,37	37,22	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,07
15.01.17	24,00	-	108,75	108,75	0,00	91,86	55,79	36,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,93
16.01.17	24,00	-	108,34	108,34	0,00	91,68	55,53	36,15	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,93
17.01.17	24,00	-	107,55	107,55	0,00	91,14	54,76	36,38	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,92
18.01.17	24,00	-	108,02	108,02	0,00	91,43	55,12	36,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,93
19.01.17	24,00	-	109,10	109,10	0,00	90,26	55,17	35,09	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,84
20.01.17	24,00	-	109,58	109,58	0,00	88,49	54,33	34,16	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,75
21.01.17	24,00	-	109,51	109,51	0,00	88,62	54,21	34,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,78
22.01.17	24,00		109,40	109,40	0,00	89,12	54,57	34,55	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,79
Среднее	24,00	-	108,56	108,56	-	86,30	52,29	34,01	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,69
Итого	744,00		3365,21	3365,21	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	114,44

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.12.16 03:00	20851,51	20854,55	-	-	-	-	609,87	-	-
	22.01.17 04:00	24117,16	24120,20	-	-	-	-	720,90	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,68 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **114,44** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ООО «Инфрахит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ОАО «ТЭК СПб» Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ

печать энергосбыта

«24» ЯНВ 2017 г.