

Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольгинского 16 / ЦПО-ГЭС  
 Адрес: 8997 038.1  
 Строит. адрес: Ольгинского 16  
 Телефон: \_\_\_\_\_

Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольгинского 16 / ЦПО-ГЭС  
 Адрес: 8997 038.1  
 Строит. адрес: Ольгинского 16  
 Телефон: \_\_\_\_\_

Узел учета: ЦПО-ГЭС  
 Код УУТ: \_\_\_\_\_

Расшифровка совместно с УУТ: \_\_\_\_\_  
 График: 150/70

Тех. гр.: С-168

Объект: ЖЭС Невского района  
 Объект теплоснабжения по приборам УУТ за январь 2017  
 Договор: 8997 038.1

Установленные приборы: Частные и общие арматура в файлах: БКР7-2083374-С-0117.1х

Высультель: ВКГ-7 № 2083374  
 Поданы тр.(М1): Расходомер: ПРЕМ 32 Глиш= 0.12 Смакс= 30  
 Обр.тр.(М2): Расходомер: ПРЕМ 32 Глиш= 0.12 Смакс= 30  
 Тр.Цикл: ВКГ(М4): Расходомер: ПРЕМ 32 Глиш= 0.12 Смакс= 30  
 Тр.Подпитки(У5): Расходомер: \_\_\_\_\_ Глиш= \_\_\_\_\_ Смакс= \_\_\_\_\_

Договорные нагрузки (кал/час): Отаг=0.255 Отагт= \_\_\_\_\_ Отагс=0.1848  
 Договорные нагрузки (гр.час): Отаг.гр.ср= \_\_\_\_\_ Отаг.гр.ср= 0.084 Отаг.пот=0 Отагс=33.6  
 Договорные расходы (гр.от.): Отагт= \_\_\_\_\_ Отагт= \_\_\_\_\_ Отагт= \_\_\_\_\_  
 Договорные расходы (гр.от.): Отагт= \_\_\_\_\_ Отагт= \_\_\_\_\_ Отагт= \_\_\_\_\_

Приборы УУТ поверены до \_\_\_\_\_  
 Термометр: КТСП-Н  
 Термометр: КТСП-Н  
 Термометр: ТСП-Н  
 Термометр: ТСП-Н

Преобр.датеция: \_\_\_\_\_  
 Преобр.датеция: \_\_\_\_\_  
 Преобр.датеция: \_\_\_\_\_  
 Преобр.датеция: \_\_\_\_\_

Учет отопления (ТВ-1)

Дата	Тн	НС	М1	М2	ДМ	Т1	Т2	ГТ	Р1	Р2	Фотопл	М3	М4	ДМ	У3	У4	Удпл	Т3	Т4	Отаг общ.	Отаг кал.	Отаг грс	Общее теплотопле
23.12.16	24.00	-	94.22	83.20	11.02	73.63	43.86	29.77	7.00	5.00	2.34	13.24	-	-	13.55	-	13.55	71.72	С	Гал	Кал	Гал	3.29
24.12.16	24.00	-	98.33	86.24	12.09	73.13	43.86	29.27	7.00	5.00	2.32	14.97	-	-	15.34	-	15.34	73.12	-	0.95	-	Кал	3.41
25.12.16	24.00	-	99.39	86.41	12.98	72.80	43.79	29.01	7.00	5.00	2.33	15.31	-	-	15.68	-	15.68	72.85	-	1.09	-	Кал	3.45
26.12.16	24.00	-	98.25	86.28	11.97	72.72	43.78	28.94	7.00	5.00	2.34	14.12	-	-	14.45	-	14.45	72.73	-	1.12	-	Кал	3.37
27.12.16	24.00	-	97.78	86.47	11.31	72.31	43.69	28.62	7.00	5.00	2.33	13.33	-	-	13.63	-	13.63	72.36	-	1.03	-	Кал	3.29
28.12.16	24.00	-	98.30	86.39	11.91	73.00	43.50	29.50	7.00	5.00	2.40	13.88	-	-	14.19	-	14.19	72.92	-	1.02	-	Кал	3.42
29.12.16	24.00	-	100.37	86.69	13.68	73.31	43.41	29.90	7.00	5.00	2.45	15.69	-	-	16.10	-	16.10	73.23	-	1.15	-	Кал	3.51
30.12.16	24.00	-	99.41	86.59	12.82	73.45	43.82	29.63	7.00	5.00	2.31	14.84	-	-	15.18	-	15.18	73.03	-	1.09	-	Кал	3.51
01.01.17	24.00	-	105.59	85.52	20.07	72.68	43.97	28.71	7.00	5.00	2.45	11.34	-	-	12.86	-	12.86	71.57	-	1.60	-	Кал	3.92
02.01.17	24.00	-	96.80	86.70	10.10	74.00	44.64	29.36	7.00	5.00	2.45	11.34	-	-	11.62	-	11.62	74.19	-	0.91	-	Кал	3.30
03.01.17	24.00	-	96.81	86.29	10.52	77.11	45.46	31.65	7.00	5.00	2.63	11.82	-	-	12.14	-	12.14	77.16	-	0.91	-	Кал	3.54
04.01.17	24.00	-	92.51	81.75	10.76	89.15	47.81	41.34	7.00	5.00	3.00	12.37	-	-	12.73	-	12.73	80.56	-	0.96	-	Кал	3.99
05.01.17	24.00	-	92.74	81.95	10.79	93.34	48.27	45.07	7.00	5.00	3.65	12.56	-	-	12.44	-	12.44	79.55	-	0.86	-	Кал	4.35
06.01.17	24.00	-	94.50	83.22	10.78	94.65	48.17	46.48	7.00	5.00	3.75	12.59	-	-	12.99	-	12.99	85.94	-	1.08	-	Кал	4.71
07.01.17	24.00	-	93.44	83.23	10.21	94.26	47.41	46.85	7.00	5.00	3.77	11.89	-	-	13.06	-	13.06	93.11	-	1.17	-	Кал	4.92
08.01.17	24.00	-	95.95	85.25	12.20	94.61	48.24	46.37	7.00	5.00	3.73	14.20	-	-	14.71	-	14.71	92.30	-	1.10	-	Кал	4.87
09.01.17	24.00	-	95.49	85.98	9.51	94.97	50.24	44.73	7.00	5.00	3.69	11.38	-	-	14.71	-	14.71	92.71	-	1.32	-	Кал	4.92
10.01.17	24.00	-	96.33	86.23	10.10	94.21	51.42	43.29	7.00	5.00	3.62	11.88	-	-	11.81	-	11.81	93.41	-	1.07	-	Кал	5.05
11.01.17	24.00	-	96.69	86.02	10.67	94.75	51.77	42.98	7.00	5.00	3.61	11.58	-	-	12.03	-	12.03	93.20	-	1.08	-	Кал	4.76
12.01.17	24.00	-	95.07	85.94	9.13	93.76	51.38	42.38	7.00	5.00	3.57	10.13	-	-	12.25	-	12.25	93.80	-	1.11	-	Кал	4.72
13.01.17	24.00	-	94.94	85.89	9.05	93.71	51.39	42.32	7.00	5.00	3.44	11.41	-	-	10.50	-	10.50	91.83	-	0.93	-	Кал	4.50
14.01.17	24.00	-	96.00	85.29	10.71	91.95	51.35	40.60	7.00	5.00	3.42	10.00	-	-	10.36	-	10.36	92.20	-	0.92	-	Кал	4.49
15.01.17	24.00	-	99.54	85.49	14.05	90.32	50.81	39.51	7.00	5.00	3.32	15.08	-	-	11.82	-	11.82	88.86	-	1.02	-	Кал	4.66
16.01.17	24.00	-	96.22	85.89	10.33	90.14	50.55	39.59	7.00	5.00	3.34	11.28	-	-	15.59	-	15.59	88.31	-	1.33	-	Кал	4.65
17.01.17	24.00	-	95.91	85.61	10.30	89.62	50.04	39.58	7.00	5.00	3.34	11.14	-	-	11.64	-	11.64	88.56	-	1.00	-	Кал	4.34
18.01.17	24.00	-	97.37	85.97	11.40	89.93	50.30	39.63	7.00	5.00	3.34	12.31	-	-	11.51	-	11.51	87.70	-	0.98	-	Кал	4.32
19.01.17	24.00	-	97.63	86.24	11.39	88.77	50.22	39.55	7.00	5.00	3.25	12.46	-	-	12.74	-	12.74	89.04	-	1.10	-	Кал	4.44
20.01.17	24.00	-	97.20	85.94	11.26	87.10	49.81	37.29	7.00	5.00	3.16	12.15	-	-	12.86	-	12.86	87.95	-	1.09	-	Кал	4.34
21.01.17	24.00	-	97.15	85.27	11.88	87.18	49.56	37.62	7.00	5.00	3.19	12.77	-	-	13.16	-	13.16	84.95	-	1.03	-	Кал	4.19
22.01.17	24.00	-	97.33	85.82	11.51	87.68	49.86	37.82	7.00	5.00	3.20	12.46	-	-	12.85	-	12.85	83.33	-	1.07	-	Кал	4.25
Среднее	24.00	-	96.87	85.40	11.48	84.89	47.71	37.18	7.00	5.00	3.07	12.99	-	-	13.38	-	13.38	83.12	-	1.06	-	Кал	4.26
Итого	744.00	-	3003.05	2647.31	355.74	95.73	402.57	0.00	0.00	0.00	414.66	0.00	-	-	414.66	-	414.66	83.12	-	107	-	Кал	4.14
Показание счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(Г)	М2(Г)	М3(Г)	М4(Г)	У3(К)	У4(К)	Ц ЦПО (Кал)	Ц ГРС (Кал)	Траб. ч	Контрольные данные	Общее теплотопле											
	23.12.16 03:00	30729.25	28297.25	8465.01	-	8624.81	-	105.98	-	-	Отаг кал.	Отаг грс	Кал.	Кал.	Кал.	Кал.	Кал.	Кал.	Кал.	Кал.	Кал.	Кал.	Кал.
	22.01.17 04:00	33940.78	28853.31	8855.31	-	8262.81	-	130.25	-	-	Отаг кал.	Отаг грс	Кал.	Кал.	Кал.	Кал.	Кал.	Кал.	Кал.	Кал.	Кал.	Кал.	Кал.

Период расчета по среднему: \_\_\_\_\_  
 Период расчета по договору: \_\_\_\_\_  
 Период превышения Ц: \_\_\_\_\_  
 Корректировка на температуру холодной воды \_\_\_\_\_  
 Итого по приборам учета: \_\_\_\_\_  
 Итого по приборам учета: \_\_\_\_\_

1,68 °C = -0,68 Кал.  
 127,72 Кал.  
 414,66 КВт.ч.

Оверстаженный за учет тепловой энергии (от абонента) \_\_\_\_\_

ООО «ИнфраХит Мон»  
 Печать. Подпись.  
 Директор \_\_\_\_\_

Филиал «Энергосбыт»  
 Печать. Подпись.  
 Руководитель приборного учета \_\_\_\_\_

Орган энергоснабжения КУУТЭ  
 Печать. Подпись.  
 Руководитель приборного учета \_\_\_\_\_

25 ЯНВ 2017