Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 18 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8988.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 18
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208257
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208257-ч(с)-0117.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	Тхв, гр.С= 1,68
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,311 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1848
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,084
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=93,12 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,12
Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.12.16	24,00	-	135,84	123,09	12,75	73,78	49,91	23,87	7,00	5,00	2,98	12,24	-	-	12,53	-	12,53	-	73,32	-	0,90			3,88
24.12.16	24,00	-	139,17	126,39	12,78	73,25	47,88	25,37	7,00	5,00	3,25	12,14	-	-	12,43	-	12,43	-	73,25	-	0,89			4,15
25.12.16	24,00	-	140,32	126,79	13,53	72,89	47,77	25,12	7,00	5,00	3,23	12,91	-	-	13,20	-	13,20	-	72,92	-	0,94			4,18
26.12.16	24,00	-	125,27	115,81	9,46	72,80	47,68	25,12	7,00	5,00	2,95	9,03	-	-	9,25	-	9,25	-	72,73	-	0,66			3,60
27.12.16	24,00	-	78,93	70,79	8,14	72,71	47,36	25,35	7,00	5,00	1,69	9,54	-	-	9,78	-	9,78	-	72,62	-	0,69			2,39
28.12.16	24,00	-	139,31	126,89	12,42	73,14	47,25	25,89	7,00	5,00	3,32	12,04	-	-	12,35	-	12,35	-	73,08	-	0,88			4,20
29.12.16	24,00	-	139,71	127,45	12,26	73,43	47,15	26,28	7,00	5,00	3,38	11,89	-	-	12,21	-	12,21	-	73,47	-	0,87			4,25
30.12.16	24,00	-	139,26	127,45	11,81	73,55	47,54	26,01	7,00	5,00	3,36	11,27	-	-	11,55	-	11,55	-	73,41	-	0,83			4,19
31.12.16	24,00	-	143,71	126,96	16,75	72,75	47,55	25,20	7,00	5,00	3,25	16,08	-	-	16,47	-	16,47	-	72,68	-	1,17			4,42
01.01.17	24,00	-	137,19	127,54	9,65	74,10	48,28	25,82	7,00	5,00	3,34	9,03	-	-	9,25	-	9,25	-	74,35	-	0,67			4,01
02.01.17	24,00	-	136,48	127,27	9,21	77,25	49,45	27,80	7,00	5,00	3,58	8,83	-	-	9,06	-	9,06	-	76,90	-	0,68			4,25
03.01.17	24,00	-	135,43	125,98	9,45	83,20	51,48	31,72	7,00	5,00	4,05	8,84	-	-	9,10	-	9,10	-	83,25	-	0,74			4,79
04.01.17	24,00	-	134,45	124,46	9,99	89,58	53,11	36,47	7,00	5,00	4,61	9,26	-	-	9,61	-	9,61	-	90,11	-	0,84			5,44
05.01.17	24,00	-	134,44	123,80	10,64	93,81	54,04	39,77	7,00	5,00	5,00	9,95	-	-	10,32	-	10,32	-	93,57	-	0,93			5,93
06.01.17	24,00	-	133,17	123,93	9,24	95,17	54,29	40,88	7,00	5,00	5,13	8,79	-	-	9,10	-	9,10	-	94,61	-	0,83			5,96
07.01.17	24,00	-	132,39	123,10	9,29	94,76	53,59	41,17	7,00	5,00	5,14	8,75	-	-	9,08	-	9,08	-	94,30	-	0,83			5,96
08.01.17	24,00	-	135,99	124,24	11,75	95,08	54,37	40,71	7,00	5,00	5,13	11,21	-	-	11,64	-	11,64	-	94,80	-	1,06			6,19
09.01.17	24,00	-	138,56	127,20	11,36	95,38	56,24	39,14	7,00	5,00	5,06	10,64	-	-	11,07	-	11,07	-	95,15	-	1,01			6,08
10.01.17	24,00	-	138,26	127,72	10,54	95,10	57,14	37,96	7,00	5,00	4,91	10,03	-	-	10,41	-	10,41	-	94,75	-	0,95			5,86
11.01.17	24,00	-	138,42	127,57	10,85	95,14	57,17	37,97	7,00	5,00	4,91	10,29	-	-	10,70	-	10,70	-	94,92	-	0,98			5,89
12.01.17	24,00	-	136,71	127,22	9,49	94,17	56,92	37,25	7,00	5,00	4,81	8,99	-	-	9,33	-	9,33	-	93,69	-	0,84			5,65
13.01.17	24,00	-	136,69	127,19	9,50	94,10	57,04	37,06	7,00	5,00	4,76	9,16	-	-	9,49	-	9,49	-	93,63	-	0,86			5,62
14.01.17	24,00	-	135,83	126,92	8,91	92,32	56,85	35,47	7,00	5,00	4,56	8,53	-	-	8,82	-	8,82	-	91,33	-	0,78			5,34
15.01.17	24,00	-	138,58	127,13	11,45	90,64	56,23	34,41	7,00	5,00	4,41	11,26	-	-	11,64	-	11,64	-	90,21	-	1,02			5,43
16.01.17	24,00	-	137,74	127,06	10,68	90,48	56,00	34,48	7,00	5,00	4,43	10,28	-	-	10,65	-	10,65	-	90,23	-	0,93			5,36
17.01.17	24,00	-	138,07	126,86	11,21	89,97	55,34	34,63	7,00	5,00	4,46	10,62	-	-	10,99	-	10,99	-	89,56	-	0,95			5,41
18.01.17	24,00	-	137,73	127,29	10,44	90,25	55,34	34,91	7,00	5,00	4,50	9,99	-	-	10,33	-	10,33	-	90,00	-	0,90			5,40
19.01.17	24,00	-	138,21	127,31	10,90	89,04	55,15	33,89	7,00	5,00	4,37	10,40	-	-	10,76	-	10,76	-	88,40	-	0,92			5,29
20.01.17	24,00	-	139,18	127,76	11,42	87,37	54,34	33,03	7,00	5,00	4,26	11,08	-	-	11,41	-	11,41	-	87,17	-	0,97			5,23
21.01.17	24,00	-	137,63	127,54	10,09	87,50	54,30	33,20	7,00	5,00	4,30	9,58	-	-	9,88	-	9,88	-	86,49	-	0,83			5,13
22.01.17	24,00		138,34	127,54	10,80	87,97	54,60	33,37	7,00	5,00	4,31	10,35	-	-	10,68	-	10,68	-	87,35	-	0,91	-	-	5,22
Среднее	24,00	-	135,19	124,33	10,86	85,18	52,62	32,56	7,00	5,00	4,11	10,42	-	-	10,74	-	10,74	-	84,91	-	0,88	-	-	4,99
Итого	744,00		4191,01	3854,25	336,76						127,42	323,00	0,00	0,00	333,09	0,00	333,09	0,00			27,25	0,00	0,00	154,68

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.12.16 03:00	43468,24	38265,24	5879,21	-	6003,02	-	1364,14		-
	22.01.17 04:00	47527,17	41998,31	6191,81	-	6325,39	-	1513,90		-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,68 °С -0,54 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 154,13 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 333,09 куб.м.

Отрегулировать температуру

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел обслуживания КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 ЯНВ 2017 г.
печать энергосбыта
«____» _____ г.