Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 20 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8989.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 20
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207125

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207125-ч(с)-0117.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв, гр.С= 1,68

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,311 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1826
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,083
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=93,84 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,12

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.16	24,00	-	114,25	99,41	14,84	74,37	45,61	28,76	7,00	5,00	3,08	14,55	-	-	14,79	-	14,79	-	61,04	-	0,89			3,96
24.12.16	24,00	-	119,10	104,86	14,24	73,64	45,57	28,07	7,00	5,00	3,08	14,14	-	-	14,40	-	14,40	-	64,99	-	0,92			4,00
25.12.16	24,00	-	119,30	104,35	14,95	73,25	45,48	27,77	7,00	5,00	3,05	14,70	-	-	15,00	-	15,00	-	64,32	-	0,95			4,00
26.12.16	24,00	-	118,30	104,19	14,11	73,25	45,42	27,83	7,00	5,00	3,03	14,14	-	-	14,41	-	14,41	-	64,15	-	0,91			3,93
27.12.16	24,00	-	118,80	104,96	13,84	72,83	45,20	27,63	7,00	5,00	3,01	13,79	-	-	14,06	-	14,06	-	65,34	-	0,90			3,91
28.12.16	24,00	-	118,65	105,73	12,92	73,47	44,92	28,55	7,00	5,00	3,10	13,04	-	-	13,31	-	13,31	-	66,61	-	0,87			3,97
29.12.16	24,00	-	119,08	106,33	12,75	73,70	44,76	28,94	7,00	5,00	3,15	12,99	-	-	13,26	-	13,26	-	66,77	-	0,87			4,02
30.12.16	24,00	-	119,53	105,31	14,22	74,01	45,23	28,78	7,00	5,00	3,14	14,30	-	-	14,59	-	14,59	-	65,81	-	0,94			4,08
31.12.16	24,00	-	121,24	102,83	18,41	73,19	45,29	27,90	7,00	5,00	3,07	17,99	-	-	18,32	-	18,32	-	64,00	-	1,15			4,22
01.01.17	24,00	-	117,37	106,32	11,05	74,30	45,78	28,52	7,00	5,00	3,16	10,41	-	-	10,62	-	10,62	-	66,33	-	0,69			3,86
02.01.17	24,00	-	115,78	105,17	10,61	77,32	46,65	30,67	7,00	5,00	3,37	10,27	-	-	10,49	-	10,49	-	65,89	-	0,68			4,05
03.01.17	24,00	-	113,19	100,97	12,22	83,18	48,26	34,92	7,00	5,00	3,83	11,56	-	-	11,76	-	11,76	-	61,48	-	0,71			4,54
04.01.17	24,00	-	110,78	95,27	15,51	89,50	49,49	40,01	7,00	5,00	4,38	14,41	-	-	14,63	-	14,63	-	57,18	-	0,83			5,21
05.01.17	24,00	-	109,18	93,76	15,42	94,00	50,15	43,85	7,00	5,00	4,79	14,29	-	-	14,49	-	14,49	-	54,92	-	0,79			5,57
06.01.17	24,00	-	108,70	92,43	16,27	95,46	50,25	45,21	7,00	5,00	4,93	15,20	-	-	15,37	-	15,37	-	53,35	-	0,81			5,74
07.01.17	24,00	-	107,78	90,50	17,28	95,11	49,57	45,54	7,00	5,00	4,92	16,24	-	-	16,46	-	16,46	-	52,46	-	0,85			5,77
08.01.17	24,00	-	108,61	91,81	16,80	95,46	50,34	45,12	7,00	5,00	4,91	15,92	-	-	16,10	-	16,10	-	53,36	-	0,85			5,76
09.01.17	24,00	-	111,40	94,70	16,70	95,73	52,21	43,52	7,00	5,00	4,87	15,62	-	-	15,84	-	15,84	-	55,50	-	0,87			5,73
10.01.17	24,00	-	112,33	96,31	16,02	95,46	53,34	42,12	7,00	5,00	4,76	14,60	-	-	14,82	-	14,82	-	57,14	-	0,84			5,60
11.01.17	24,00	-	111,94	94,86	17,08	95,49	53,57	41,92	7,00	5,00	4,72	15,87	-	-	16,10	-	16,10	-	56,86	-	0,90			5,62
12.01.17	24,00	-	111,44	96,82	14,62	94,70	53,26	41,44	7,00	5,00	4,63	13,64	-	-	13,86	-	13,86	-	56,89	-	0,78			5,41
13.01.17	24,00	-	111,30	97,05	14,25	94,44	53,30	41,14	7,00	5,00	4,60	13,17	-	-	13,36	-	13,36	-	56,71	-	0,75			5,35
14.01.17	24,00	-	111,85	96,58	15,27	92,83	53,32	39,51	7,00	5,00	4,44	13,99	-	-	14,22	-	14,22	-	57,51	-	0,81			5,24
15.01.17	24,00	-	114,34	98,96	15,38	90,98	53,00	37,98	7,00	5,00	4,22	14,82	-	-	15,07	-	15,07	-	64,12	-	0,95			5,17
16.01.17	24,00	-	112,30	97,13	15,17	90,94	52,67	38,27	7,00	5,00	4,25	14,48	-	-	14,71	-	14,71	-	59,28	-	0,86			5,10
17.01.17	24,00	-	113,42	98,77	14,65	90,25	52,08	38,17	7,00	5,00	4,27	13,65	-	-	13,90	-	13,90	-	60,93	-	0,83			5,10
18.01.17	24,00	-	113,97	99,45	14,52	90,64	52,28	38,36	7,00	5,00	4,29	13,81	-	-	14,03	-	14,03	-	61,13	-	0,85			5,14
19.01.17	24,00	-	114,61	99,86	14,75	89,61	52,28	37,33	7,00	5,00	4,19	13,83	-	-	14,06	-	14,06	-	62,47	-	0,87			5,06
20.01.17	24,00	-	116,13	101,13	15,00	87,71	51,44	36,27	7,00	5,00	4,07	14,23	-	-	14,50	-	14,50	-	64,89	-	0,92			4,99
21.01.17	24,00	-	116,25	101,83	14,42	88,05	51,47	36,58	7,00	5,00	4,13	13,42	-	-	13,68	-	13,68	-	65,34	-	0,88			5,00
22.01.17	24,00		115,66	100,94	14,72	88,46	51,73	36,73	7,00	5,00	4,13	13,83	-	-	14,08	-	14,08	-	64,23	-	0,89	-	-	5,02
Среднее	24,00	-	114,41	99,63	14,77	85,53	49,48	36,05	7,00	5,00	3,99	14,09	-	-	14,33	-	14,33	-	61,00	-	0,86	-	-	4,84
Итого	744,00		3546,58	3088,59	457,99						123,54	436,90	0,00	0,00	444,29	0,00	444,29	0,00			26,57	0,00	0,00	150,11

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.12.16 03:00	69175,65	60210,78	10563,69	-	10767,20	-	2197,09	-	-
	22.01.17 04:00	72613,46	63206,75	10985,55	-	11196,20	-	2342,46	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,68 °С = -0,73 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **149,37** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **444,29** куб.м.

Отрегулировать температуру

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ

«___» 25 янв 2017 г.