Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 22 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8990.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 22
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208351
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208351-ч(с)-0117.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 1,68

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,311 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1936
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,088
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=93,84 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=35,28

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.12.16	24,00	-	127,36	114,18	13,18	74,16	50,14	24,02	7,00	5,00	3,08	12,85	-	-	13,01	-	13,01	-	49,94	-	0,64			3,72
24.12.16	24,00	-	130,73	115,97	14,76	73,59	50,12	23,47	7,00	5,00	3,08	14,59	-	-	14,75	-	14,75	-	49,86	-	0,73			3,81
25.12.16	24,00	-	131,03	116,51	14,52	73,24	49,88	23,36	7,00	5,00	3,07	14,42	-	-	14,60	-	14,60	-	49,63	-	0,72			3,79
26.12.16	24,00	-	130,73	116,69	14,04	73,18	49,92	23,26	7,00	5,00	3,05	13,87	-	-	14,05	-	14,05	-	49,72	-	0,69			3,74
27.12.16	24,00	-	130,70	118,48	12,22	72,78	49,78	23,00	7,00	5,00	3,01	12,20	-	-	12,35	-	12,35	-	49,64	-	0,61			3,62
28.12.16	24,00	-	130,56	116,50	14,06	73,52	49,81	23,71	7,00	5,00	3,10	14,04	-	-	14,21	-	14,21	-	49,64	-	0,70			3,80
29.12.16	24,00	-	131,17	117,34	13,83	73,78	49,68	24,10	7,00	5,00	3,15	13,99	-	-	14,16	-	14,16	-	49,49	-	0,70			3,85
30.12.16	24,00	-	131,15	116,96	14,19	73,93	50,19	23,74	7,00	5,00	3,12	14,30	-	-	14,47	-	14,47	-	49,94	-	0,71			3,83
31.12.16	24,00	-	131,28	109,99	21,29	73,13	50,20	22,93	7,00	5,00	3,02	21,22	-	-	21,46	-	21,46	-	50,07	-	1,06			4,08
01.01.17	24,00	-	131,50	119,99	11,51	74,48	51,04	23,44	7,00	5,00	3,10	11,13	-	-	11,26	-	11,26	-	51,10	-	0,57			3,67
02.01.17	24,00	-	130,80	117,73	13,07	77,64	52,23	25,41	7,00	5,00	3,33	13,07	-	-	13,25	-	13,25	-	52,22	-	0,68			4,01
03.01.17	24,00	-	129,91	118,08	11,83	83,58	54,28	29,30	7,00	5,00	3,83	11,60	-	-	11,77	-	11,77	-	54,23	-	0,63			4,45
04.01.17	24,00	-	128,54	115,30	13,24	89,93	56,06	33,87	7,00	5,00	4,39	12,74	-	-	12,92	-	12,92	-	56,06	-	0,72			5,11
05.01.17	24,00	-	127,97	116,13	11,84	94,18	56,81	37,37	7,00	5,00	4,82	11,39	-	-	11,55	-	11,55	-	56,45	-	0,64			5,47
06.01.17	24,00	-	128,18	114,43	13,75	95,50	56,87	38,63	7,00	5,00	5,00	13,20	-	-	13,40	-	13,40	-	56,56	-	0,75			5,75
07.01.17	24,00	-	127,46	114,48	12,98	95,09	56,31	38,78	7,00	5,00	5,00	12,31	-	-	12,48	-	12,48	-	55,88	-	0,69			5,69
08.01.17	24,00	-	128,50	112,90	15,60	95,42	57,17	38,25	7,00	5,00	4,96	15,06	-	-	15,27	-	15,27	-	57,04	-	0,86			5,82
09.01.17	24,00	-	131,66	118,12	13,54	95,76	59,07	36,69	7,00	5,00	4,90	12,71	-	-	12,90	-	12,90	-	58,79	-	0,75			5,64
10.01.17	24,00	-	132,44	120,10	12,34	95,47	60,16	35,31	7,00	5,00	4,75	11,39	-	-	11,59	-	11,59	-	59,74	-	0,68			5,43
11.01.17	24,00	-	132,13	117,72	14,41	95,49	60,42	35,07	7,00	5,00	4,70	13,63	-	-	13,85	-	13,85	-	59,99	-	0,82			5,52
12.01.17	24,00	-	131,62	119,77	11,85	94,54	60,13	34,41	7,00	5,00	4,59	11,14	-	-	11,31	-	11,31	-	59,48	-	0,66			5,25
13.01.17	24,00	-	131,66	118,99	12,67	94,48	60,38	34,10	7,00	5,00	4,56	11,80	-	-	11,99	-	11,99	-	59,98	-	0,71			5,27
14.01.17	24,00	-	131,57	118,42	13,15	92,72	59,95	32,77	7,00	5,00	4,38	12,27	-	-	12,46	-	12,46	-	59,54	-	0,73			5,11
15.01.17	24,00	-	131,40	117,64	13,76	91,06	59,40	31,66	7,00	5,00	4,21	13,23	-	-	13,43	-	13,43	-	59,11	-	0,78			4,99
16.01.17	24,00	-	131,12	119,26	11,86	90,89	59,23	31,66	7,00	5,00	4,19	11,45	-	-	11,66	-	11,66	-	58,98	-	0,67			4,86
17.01.17	24,00	-	131,43	119,73	11,70	90,33	58,53	31,80	7,00	5,00	4,23	11,06	-	-	11,25	-	11,25	-	58,15	-	0,65			4,88
18.01.17	24,00	-	131,89	119,68	12,21	90,60	58,69	31,91	7,00	5,00	4,25	11,75	-	-	11,94	-	11,94	-	58,28	-	0,68			4,94
19.01.17	24,00	-	132,02	119,48	12,54	89,46	58,48	30,98	7,00	5,00	4,14	11,88	-	-	12,07	-	12,07	-	58,01	-	0,69			4,83
20.01.17	24,00	-	132,31	119,23	13,08	87,75	57,66	30,09	7,00	5,00	4,02	12,71	-	-	12,91	-	12,91	-	57,45	-	0,73			4,74
21.01.17	24,00	-	132,39	119,44	12,95	87,85	57,72	30,13	7,00	5,00	4,04	12,23	-	-	12,42	-	12,42	-	57,42	-	0,70			4,74
22.01.17	24,00		132,24	119,38	12,86	88,35	57,95	30,40	7,00	5,00	4,07	12,27	-	-	12,47	-	12,47	-	57,63	-	0,71	-	-	4,77
Среднее	24,00	-	130,76	117,37	13,38	85,54	55,43	30,12	7,00	5,00	3,97	12,95	-	-	13,14	-	13,14	-	55,16	-	0,71	-	-	4,68
Итого	744,00		4053,45	3638,62	414,83						123,13	401,50	0,00	0,00	407,21	0,00	407,21	0,00			22,06	0,00	0,00	145,19

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.12.16 03:00	46974,97	41617,46	5470,77	-	5575,01	-	1283,04	-	-
	22.01.17 04:00	50902,66	45143,56	5859,70	-	5969,45	-	1423,68	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,68 °C = -0,67 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **144,52** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **407,21** куб.м.

Отрегулировать температуру

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» 25 ЯНВ 2017 г.