Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 24 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8991.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 24
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207204
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207204-ч(с)-0117.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 1,68

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,31 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1936
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,088
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=93,6 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=35,28

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.12.16	24,00	-	126,21	106,94	19,27	74,12	51,43	22,69	7,00	5,00	2,60	16,97	-	-	17,37	-	17,37	-	73,89	-	1,26			3,86
24.12.16	24,00	-	129,94	110,09	19,85	73,60	51,28	22,32	7,00	5,00	2,61	17,87	-	-	18,30	-	18,30	-	73,57	-	1,32			3,92
25.12.16	24,00	-	133,89	110,21	23,68	73,25	51,15	22,10	7,00	5,00	2,59	21,57	-	-	22,09	-	22,09	-	73,33	-	1,58			4,18
26.12.16	24,00	-	131,30	109,84	21,46	73,19	51,05	22,14	7,00	5,00	2,60	19,19	-	-	19,66	-	19,66	-	73,26	-	1,40			4,00
27.12.16	24,00	-	129,54	109,71	19,83	72,76	50,75	22,01	7,00	5,00	2,59	17,52	-	-	17,96	-	17,96	-	72,80	-	1,27			3,86
28.12.16	24,00	-	130,05	109,70	20,35	73,53	50,76	22,77	7,00	5,00	2,65	18,34	-	-	18,78	-	18,78	-	73,46	-	1,35			4,00
29.12.16	24,00	-	129,89	110,15	19,74	73,81	50,82	22,99	7,00	5,00	2,70	17,50	-	-	17,93	-	17,93	-	73,85	-	1,29			3,99
30.12.16	24,00	-	132,70	110,40	22,30	73,90	51,18	22,72	7,00	5,00	2,68	20,05	-	-	20,55	-	20,55	-	73,81	-	1,48			4,16
31.12.16	24,00	-	136,19	110,23	25,96	73,09	51,11	21,98	7,00	5,00	2,60	23,59	-	-	24,13	-	24,13	-	73,07	-	1,72			4,32
01.01.17	24,00	-	125,43	110,27	15,16	74,48	52,06	22,42	7,00	5,00	2,67	12,53	-	-	12,85	-	12,85	-	74,66	-	0,94			3,61
02.01.17	24,00	-	129,26	109,51	19,75	77,68	53,22	24,46	7,00	5,00	2,89	17,14	-	-	17,61	-	17,61	-	77,76	-	1,33			4,22
03.01.17	24,00	-	124,76	108,45	16,31	83,64	55,62	28,02	7,00	5,00	3,26	13,62	-	-	14,04	-	14,04	-	83,86	-	1,14			4,41
04.01.17	24,00	-	126,10	107,17	18,93	89,99	58,07	31,92	7,00	5,00	3,68	16,18	-	-	16,74	-	16,74	-	90,11	-	1,46			5,14
05.01.17	24,00	-	124,35	106,69	17,66	94,19	59,49	34,70	7,00	5,00	3,98	14,77	-	-	15,36	-	15,36	-	94,07	-	1,40			5,38
06.01.17	24,00	-	124,61	106,69	17,92	95,50	59,81	35,69	7,00	5,00	4,11	14,92	-	-	15,49	-	15,49	-	95,07	-	1,42			5,53
07.01.17	24,00	-	124,09	106,02	18,07	95,12	59,20	35,92	7,00	5,00	4,11	15,07	-	-	15,67	-	15,67	-	94,72	-	1,43			5,54
08.01.17	24,00	-	125,80	106,92	18,88	95,42	60,05	35,37	7,00	5,00	4,09	15,81	-	-	16,44	-	16,44	-	95,11	-	1,51			5,60
09.01.17	24,00	-	128,16	109,93	18,23	95,70	61,64	34,06	7,00	5,00	4,06	15,16	-	-	15,74	-	15,74	-	95,36	-	1,45			5,51
10.01.17	24,00	-	127,32	110,42	16,90	95,41	62,40	33,01	7,00	5,00	3,96	13,75	-	-	14,28	-	14,28	-	95,14	-	1,31			5,27
11.01.17	24,00	-	127,57	109,92	17,65	95,48	62,56	32,92	7,00	5,00	3,93	14,58	-	-	15,13	-	15,13	-	95,21	-	1,39			5,32
12.01.17	24,00	-	125,79	109,97	15,82	94,44	62,05	32,39	7,00	5,00	3,87	12,84	-	-	13,32	-	13,32	-	93,71	-	1,20			5,07
13.01.17	24,00	-	125,92	110,07	15,85	94,40	62,00	32,40	7,00	5,00	3,86	12,87	-	-	13,36	-	13,36	-	94,09	-	1,21			5,07
14.01.17	24,00	-	125,43	109,92	15,51	92,55	61,44	31,11	7,00	5,00	3,72	12,49	-	-	12,94	-	12,94	-	92,02	-	1,15			4,87
15.01.17	24,00	-	128,36	109,88	18,48	90,98	60,72	30,26	7,00	5,00	3,63	15,28	-	-	15,83	-	15,83	-	90,69	-	1,39			5,02
16.01.17	24,00	-	128,35	109,65	18,70	90,75	60,47	30,28	7,00	5,00	3,62	15,55	-	-	16,10	-	16,10	-	90,34	-	1,41			5,03
17.01.17	24,00	-	126,32	109,49	16,83	90,29	59,91	30,38	7,00	5,00	3,62	13,69	-	-	14,15	-	14,15	-	89,83	-	1,23			4,86
18.01.17	24,00	-	122,61	104,13	18,48	90,53	60,05	30,48	7,00	5,00	3,66	15,18	-	-	15,58	-	15,58	-	78,37	-	1,19			4,85
19.01.17	24,00	-	117,96	98,91	19,05	89,31	59,80	29,51	7,00	5,00	3,57	15,76	-	-	16,10	-	16,10	-	67,37	-	1,06			4,63
20.01.17	24,00	-	118,13	98,12	20,01	87,65	58,90	28,75	7,00	5,00	3,45	16,99	-	-	17,32	-	17,32	-	66,48	-	1,13			4,58
21.01.17	24,00	-	118,02	95,57	22,45	87,78	58,85	28,93	7,00	5,00	3,48	19,33	-	-	19,72	-	19,72	-	65,42	-	1,26			4,75
22.01.17	24,00		118,04	97,53	20,50	88,25	59,18	29,06	7,00	5,00	3,50	17,36	-	-	17,71	-	17,71	-	66,42	-	1,15	-	-	4,65
Среднее	24,00	-	126,52	107,50	19,02	85,51	57,00	28,51	7,00	5,00	3,37	16,24	-	-	16,72	-	16,72	-	82,16	-	1,32	-	-	4,68
Итого	744,00		3922,09	3332,50	589,58						104,35	503,47	0,00	0,00	518,25	0,00	518,25	0,00			40,83	0,00	0,00	145,18

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.12.16 03:00	41942,86	35699,47	8090,98	-	8269,67	-	1221,96	-	-
	22.01.17 04:00	45751,80	38939,02	8577,20	-	8770,32	-	1362,70	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,68 °C = -0,85 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **144,34** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **518,25** куб.м.

Отрегулировать температуру_____

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 ЯНВ 2017
«____» _____ г.

печать энергосбыта