Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 8 / ТЦ-1 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8984.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 8
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 206105
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206105-ч(с)-0117.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 1,68

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,249 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,154
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,7
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=75,12 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=28,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.12.16	24,00	-	93,54	85,99	7,55	73,18	44,65	28,53	7,00	5,00	2,43	7,95	-	-	8,16	-	8,16	-	72,84	-	0,58			3,01
24.12.16	24,00	-	95,32	88,32	7,00	72,58	44,57	28,01	7,00	5,00	2,49	6,94	-	-	7,12	-	7,12	-	72,36	-	0,50			2,99
25.12.16	24,00	-	96,44	88,27	8,17	72,25	44,40	27,85	7,00	5,00	2,48	7,89	-	-	8,07	-	8,07	-	72,10	-	0,57			3,05
26.12.16	24,00	-	96,53	88,14	8,39	72,19	44,36	27,83	7,00	5,00	2,48	8,11	-	-	8,31	-	8,31	-	72,06	-	0,58			3,06
27.12.16	24,00	-	95,47	88,06	7,41	71,77	44,16	27,61	7,00	5,00	2,46	7,02	-	-	7,19	-	7,19	-	71,49	-	0,50			2,96
28.12.16	24,00	-	95,99	87,38	8,61	72,46	43,86	28,60	7,00	5,00	2,54	8,11	-	-	8,31	-	8,31	-	72,30	-	0,59			3,12
29.12.16	24,00	-	96,36	87,98	8,38	72,73	43,88	28,85	7,00	5,00	2,58	7,80	-	-	7,98	-	7,98	-	72,64	-	0,57			3,15
30.12.16	24,00	-	98,25	88,50	9,75	72,94	44,45	28,49	7,00	5,00	2,56	9,25	-	-	9,46	-	9,46	-	72,75	-	0,67			3,24
31.12.16	24,00	-	99,21	88,32	10,89	72,18	44,42	27,76	7,00	5,00	2,50	10,28	-	-	10,51	-	10,51	-	71,94	-	0,74			3,24
01.01.17	24,00	-	95,06	88,17	6,89	73,39	44,87	28,52	7,00	5,00	2,58	6,02	-	-	6,15	-	6,15	-	73,19	-	0,44			3,02
02.01.17	24,00	-	95,32	87,24	8,08	76,51	45,78	30,73	7,00	5,00	2,76	7,10	-	-	7,29	-	7,29	-	76,83	-	0,54			3,30
03.01.17	24,00	-	93,95	85,94	8,01	82,20	47,28	34,92	7,00	5,00	3,09	6,96	-	-	7,19	-	7,19	-	81,97	-	0,57			3,66
04.01.17	24,00	-	91,80	84,22	7,58	88,39	48,26	40,13	7,00	5,00	3,46	6,64	-	-	6,85	-	6,85	-	88,73	-	0,59			4,05
05.01.17	24,00	-	90,83	83,35	7,48	92,50	48,70	43,80	7,00	5,00	3,77	6,37	-	-	6,60	-	6,60	-	92,19	-	0,59			4,35
06.01.17	24,00	-	92,01	83,30	8,71	93,78	48,56	45,22	7,00	5,00	3,89	7,58	-	-	7,89	-	7,89	-	93,06	-	0,71			4,59
07.01.17	24,00	-	89,69	82,18	7,51	93,36	47,58	45,78	7,00	5,00	3,90	6,20	-	-	6,42	-	6,42	-	92,51	-	0,57			4,47
08.01.17	24,00	-	91,84	83,20	8,64	93,78	48,48	45,30	7,00	5,00	3,90	7,36	-	-	7,63	-	7,63	-	93,15	-	0,68			4,59
09.01.17	24,00	-	94,05	86,74	7,31	94,16	50,49	43,67	7,00	5,00	3,92	6,05	-	-	6,26	-	6,26	-	93,40	-	0,56			4,48
10.01.17	24,00	-	95,75	87,55	8,20	93,87	51,59	42,28	7,00	5,00	3,86	6,65	-	-	6,91	-	6,91	-	93,26	-	0,62			4,48
11.01.17	24,00	-	95,31	87,34	7,97	93,84	51,88	41,96	7,00	5,00	3,82	6,49	-	-	6,71	-	6,71	-	93,06	-	0,61			4,42
12.01.17	24,00	-	94,91	87,23	7,68	92,91	51,73	41,18	7,00	5,00	3,75	6,12	-	-	6,37	-	6,37	-	92,12	-	0,57			4,32
13.01.17	24,00	-	94,98	87,20	7,78	92,84	51,86	40,98	7,00	5,00	3,73	6,27	-	-	6,50	-	6,50	-	92,24	-	0,58			4,31
14.01.17	24,00	-	94,42	87,11	7,31	91,11	51,64	39,47	7,00	5,00	3,58	5,86	-	-	6,07	-	6,07	-	90,08	-	0,53			4,11
15.01.17	24,00	-	94,69	86,86	7,83	89,61	51,17	38,44	7,00	5,00	3,48	6,40	-	-	6,57	-	6,57	-	89,06	-	0,57			4,05
16.01.17	24,00	-	94,79	86,87	7,92	89,35	51,03	38,32	7,00	5,00	3,45	6,71	-	-	6,94	-	6,94	-	88,77	-	0,59			4,04
17.01.17	24,00	-	94,03	86,24	7,79	88,76	50,51	38,25	7,00	5,00	3,40	6,76	-	-	6,98	-	6,98	-	87,75	-	0,59			4,00
18.01.17	24,00	-	94,24	86,75	7,49	89,09	50,55	38,54	7,00	5,00	3,44	6,46	-	-	6,69	-	6,69	-	88,52	-	0,57			4,01
19.01.17	24,00	-	95,48	87,47	8,01	88,03	50,61	37,42	7,00	5,00	3,38	6,92	-	-	7,16	-	7,16	-	87,52	-	0,61			3,98
20.01.17	24,00	-	95,41	87,72	7,69	86,35	49,86	36,49	7,00	5,00	3,30	6,63	-	-	6,83	-	6,83	-	85,87	-	0,57			3,87
21.01.17	24,00	-	95,46	87,63	7,83	86,49	49,82	36,67	7,00	5,00	3,32	6,72	-	-	6,95	-	6,95	-	86,08	-	0,58			3,90
22.01.17	24,00		95,45	87,61	7,84	86,96	50,10	36,86	7,00	5,00	3,33	6,76	-	-	6,98	-	6,98	-	86,49	-	0,58	-	-	3,92
Среднее	24,00	-	94,73	86,74	7,99	84,18	48,10	36,08	7,00	5,00	3,21	7,04	-	-	7,26	-	7,26	-	83,75	-	0,58	-	-	3,80
Итого	744,00		2936,58	2688,88	247,70						99,59	218,38	0,00	0,00	225,05	0,00	225,05	0,00			18,13	0,00	0,00	117,72

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.12.16 03:00	5724,77	5229,22	474,12	-	486,96	-	214,67	-	-
	22.01.17 04:00	8573,94	7838,40	685,70	-	704,99	-	328,82	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,68 °C = -0,37 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **117,35** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **225,05** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел организации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
25 ЯНВ
печать энергосбыта
«____» _____ г.