Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 8 / ТЦ-2 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8984.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 8
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Тхв, гр.С= 1,68

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 206423
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206423-ч(с)-0117.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,204 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0836
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,038
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=61,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=15,12

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.16	24,00	-	113,52	101,26	12,26	72,88	49,79	23,09	7,00	5,00	2,36	12,01	-	-	12,29	-	12,29	-	72,55	-	0,87			3,24
24.12.16	24,00	-	118,88	104,44	14,44	72,33	49,74	22,59	7,00	5,00	2,38	14,15	-	-	14,47	-	14,47	-	72,43	-	1,03			3,41
25.12.16	24,00	-	118,26	104,31	13,95	72,00	49,64	22,36	7,00	5,00	2,38	13,26	-	-	13,57	-	13,57	-	72,16	-	0,96			3,34
26.12.16	24,00	-	116,11	104,00	12,11	71,93	49,64	22,29	7,00	5,00	2,38	11,21	-	-	11,47	-	11,47	-	72,05	-	0,81			3,19
27.12.16	24,00	-	116,57	103,95	12,62	71,53	49,32	22,21	7,00	5,00	2,36	11,86	-	-	12,12	-	12,12	-	71,63	-	0,85			3,22
28.12.16	24,00	-	114,24	103,53	10,71	72,21	49,25	22,96	7,00	5,00	2,41	10,25	-	-	10,49	-	10,49	-	72,30	-	0,74			3,15
29.12.16	24,00	-	115,74	104,24	11,50	72,46	49,13	23,33	7,00	5,00	2,47	10,92	-	-	11,18	-	11,18	-	72,57	-	0,80			3,27
30.12.16	24,00	-	116,97	105,04	11,93	72,65	49,68	22,97	7,00	5,00	2,46	11,41	-	-	11,68	-	11,68	-	72,58	-	0,83			3,28
31.12.16	24,00	-	120,25	104,24	16,01	71,93	49,67	22,26	7,00	5,00	2,40	14,98	-	-	15,32	-	15,32	-	71,96	-	1,08			3,47
01.01.17	24,00	-	112,69	105,02	7,67	73,09	50,25	22,84	7,00	5,00	2,42	7,37	-	-	7,57	-	7,57	-	73,25	-	0,54			2,96
02.01.17	24,00	-	112,58	103,74	8,84	76,15	51,26	24,89	7,00	5,00	2,62	8,33	-	-	8,56	-	8,56	-	76,41	-	0,64			3,26
03.01.17	24,00	-	111,52	102,12	9,40	81,83	53,49	28,34	7,00	5,00	2,95	8,78	-	-	9,04	-	9,04	-	82,09	-	0,72			3,67
04.01.17	24,00	-	108,82	100,32	8,50	87,94	55,20	32,74	7,00	5,00	3,32	8,14	-	-	8,41	-	8,41	-	88,43	-	0,72			4,04
05.01.17	24,00	-	109,76	99,21	10,55	92,07	56,16	35,91	7,00	5,00	3,63	9,92	-	-	10,30	-	10,30	-	92,12	-	0,91			4,54
06.01.17	24,00	-	109,69	99,36	10,33	93,30	56,54	36,76	7,00	5,00	3,72	9,72	-	-	10,08	-	10,08	-	93,10	-	0,90			4,63
07.01.17	24,00	-	107,73	98,24	9,49	92,90	55,84	37,06	7,00	5,00	3,69	9,08	-	-	9,42	-	9,42	-	92,64	-	0,84			4,53
08.01.17	24,00	-	111,40	99,27	12,13	93,36	57,01	36,35	7,00	5,00	3,66	11,62	-	-	12,04	-	12,04	-	93,29	-	1,09			4,75
09.01.17	24,00	-	113,50	103,73	9,77	93,76	58,92	34,84	7,00	5,00	3,65	9,51	-	-	9,86	-	9,86	-	93,55	-	0,89			4,54
10.01.17	24,00	-	113,07	104,91	8,16	93,37	59,62	33,75	7,00	5,00	3,60	7,70	-	-	8,00	-	8,00	-	93,08	-	0,72			4,31
11.01.17	24,00	-	114,17	104,40	9,77	93,35	59,66	33,69	7,00	5,00	3,59	9,09	-	-	9,43	-	9,43	-	93,21	-	0,85			4,44
12.01.17	24,00	-	113,40	104,62	8,78	92,42	59,43	32,99	7,00	5,00	3,49	8,44	-	-	8,76	-	8,76	-	91,92	-	0,78			4,27
13.01.17	24,00	-	113,24	104,29	8,95	92,38	59,77	32,61	7,00	5,00	3,47	8,28	-	-	8,59	-	8,59	-	92,14	-	0,76			4,24
14.01.17	24,00	-	113,82	104,07	9,75	90,69	59,08	31,61	7,00	5,00	3,35	9,17	-	-	9,47	-	9,47	-	90,26	-	0,83			4,18
15.01.17	24,00	-	113,45	103,65	9,80	89,12	58,12	31,00	7,00	5,00	3,29	9,06	-	-	9,36	-	9,36	-	88,87	-	0,81			4,10
16.01.17	24,00	-	114,08	103,72	10,36	88,91	57,92	30,99	7,00	5,00	3,27	9,90	-	-	10,23	-	10,23	-	88,62	-	0,88			4,15
17.01.17	24,00	-	112,15	103,00	9,15	88,27	57,16	31,11	7,00	5,00	3,25	8,76	-	-	9,05	-	9,05	-	87,78	-	0,77			4,02
18.01.17	24,00	-	113,68	103,64	10,04	88,60	57,58	31,02	7,00	5,00	3,25	9,70	-	-	10,04	-	10,04	-	88,48	-	0,86			4,11
19.01.17	24,00	-	113,91	104,50	9,41	87,56	57,42	30,14	7,00	5,00	3,19	9,07	-	-	9,37	-	9,37	-	87,28	-	0,79			3,98
20.01.17	24,00	-	114,73	104,07	10,66	85,88	56,57	29,31	7,00	5,00	3,15	9,54	-	-	9,84	-	9,84	-	85,85	-	0,82			3,97
21.01.17	24,00	-	114,24	104,64	9,60	86,03	56,57	29,46	7,00	5,00	3,12	9,17	-	-	9,47	-	9,47	-	85,79	-	0,79			3,91
22.01.17	24,00	-	114,29	104,40	9,89	86,49	56,85	29,64	7,00	5,00	3,15	9,26	-	-	9,56	-	9,56	-	86,31	-	0,80	-	-	3,96
Среднее	24,00	-	113,76	103,22	10,53	83,79	54,72	29,07	7,00	5,00	3,05	9,99	-	-	10,29	-	10,29	-	83,70	-	0,83	-	-	3,87
Итого	744,00		3526,46	3199,93	326,53						94,45	309,66	0,00	0,00	319,04	0,00	319,04	0,00			25,65	0,00	0,00	120,10

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.12.16 03:00	39846,02	34765,47	4637,90	-	4741,07	-	490,82	-	-
	22.01.17 04:00	43268,08	37870,49	4938,60	-	5050,86	-	607,32	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2: 1,68 °С = -0,52 Гкал;
Корректировка на температуру холодной воды 119,58 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 319,04 куб.м;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок

Отрегулировать температуру

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 25 ЯНВ 2017 г.