Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 8 / ТЦ-3 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8984.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 8
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-3 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-256012-ч(с)-0117.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 256012 Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 1,68

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,142 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1298
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,059
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=42,96 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=23,52

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.16	24,00	-	54,20	46,72	7,48	70,37	44,38	25,99	7,00	5,00	1,24	7,23	-	-	7,41	-	7,41	-	69,86	-	0,50			1,74
24.12.16	24,00	-	55,91	47,90	8,01	69,93	44,32	25,61	7,00	5,00	1,26	7,56	-	-	7,74	-	7,74	-	69,64	-	0,53			1,79
25.12.16	24,00	-	56,72	47,84	8,88	69,66	44,22	25,44	7,00	5,00	1,24	8,49	-	-	8,68	-	8,68	-	69,52	-	0,59			1,84
26.12.16	24,00	-	56,28	47,78	8,50	69,57	44,15	25,42	7,00	5,00	1,24	8,11	-	-	8,27	-	8,27	-	69,48	-	0,56			1,81
27.12.16	24,00	-	56,86	47,73	9,13	69,22	43,95	25,27	7,00	5,00	1,23	8,77	-	-	8,95	-	8,95	-	69,32	-	0,61			1,84
28.12.16	24,00	-	56,94	47,40	9,54	69,79	43,75	26,04	7,00	5,00	1,27	9,07	-	-	9,28	-	9,28	-	69,77	-	0,63			1,90
29.12.16	24,00	-	56,87	47,78	9,09	70,02	43,71	26,31	7,00	5,00	1,29	8,68	-	-	8,87	-	8,87	-	70,02	-	0,61			1,89
30.12.16	24,00	-	56,70	48,09	8,61	70,23	44,13	26,10	7,00	5,00	1,28	8,30	-	-	8,48	-	8,48	-	69,92	-	0,58			1,86
31.12.16	24,00	-	61,95	47,95	14,00	69,79	44,16	25,63	7,00	5,00	1,25	13,69	-	-	14,01	-	14,01	-	69,82	-	0,95			2,21
01.01.17	24,00	-	53,03	47,97	5,06	70,55	44,50	26,05	7,00	5,00	1,26	4,86	-	-	4,94	-	4,94	-	70,71	-	0,34			1,61
02.01.17	24,00	-	54,10	47,55	6,55	73,43	45,33	28,10	7,00	5,00	1,35	6,37	-	-	6,53	-	6,53	-	73,31	-	0,47			1,82
03.01.17	24,00	-	53,84	46,91	6,93	78,72	46,74	31,98	7,00	5,00	1,51	6,81	-	-	6,99	-	6,99	-	79,11	-	0,54			2,05
04.01.17	24,00	-	52,99	46,03	6,96	84,40	47,87	36,53	7,00	5,00	1,68	6,91	-	-	7,11	-	7,11	-	85,10	-	0,59			2,27
05.01.17	24,00	-	52,17	45,63	6,54	88,14	48,32	39,82	7,00	5,00	1,82	6,51	-	-	6,72	-	6,72	-	88,06	-	0,57			2,40
06.01.17	24,00	-	52,73	45,67	7,06	89,21	48,22	40,99	7,00	5,00	1,88	7,00	-	-	7,23	-	7,23	-	89,00	-	0,63			2,51
07.01.17	24,00	-	52,28	45,09	7,19	88,75	47,45	41,30	7,00	5,00	1,88	7,02	-	-	7,26	-	7,26	-	88,22	-	0,62			2,50
08.01.17	24,00	-	54,43	45,65	8,78	89,50	48,72	40,78	7,00	5,00	1,88	8,63	-	-	8,93	-	8,93	-	89,39	-	0,77			2,65
09.01.17	24,00	-	55,88	47,60	8,28	89,98	50,89	39,09	7,00	5,00	1,88	8,17	-	-	8,46	-	8,46	-	89,50	-	0,73			2,61
10.01.17	24,00	-	55,40	48,05	7,35	89,59	51,75	37,84	7,00	5,00	1,85	6,98	-	-	7,24	-	7,24	-	89,16	-	0,62			2,48
11.01.17	24,00	-	56,00	47,88	8,12	89,62	51,79	37,83	7,00	5,00	1,86	7,66	-	-	7,94	-	7,94	-	89,46	-	0,69			2,55
12.01.17	24,00	-	55,06	47,94	7,12	88,75	51,67	37,08	7,00	5,00	1,82	6,73	-	-	6,97	-	6,97	-	88,21	-	0,60			2,41
13.01.17	24,00	-	55,36	48,16	7,20	88,71	51,94	36,77	7,00	5,00	1,81	6,85	-	-	7,08	-	7,08	-	88,44	-	0,61			2,41
14.01.17	24,00	-	54,55	47,77	6,78	87,05	51,53	35,52	7,00	5,00	1,74	6,40	-	-	6,61	-	6,61	-	85,95	-	0,55			2,29
15.01.17	24,00	-	55,70	47,71	7,99	85,71	51,02	34,69	7,00	5,00	1,68	7,76	-	-	8,00	-	8,00	-	85,32	-	0,66			2,34
16.01.17	24,00	-	55,60	47,66	7,94	85,48	50,59	34,89	7,00	5,00	1,69	7,70	-	-	7,94	-	7,94	-	85,20	-	0,66			2,34
17.01.17	24,00	-	54,23	47,37	6,86	84,75	49,91	34,84	7,00	5,00	1,68	6,56	-	-	6,78	-	6,78	-	84,41	-	0,55			2,23
18.01.17	24,00	-	54,69	47,62	7,07	85,12	50,14	34,98	7,00	5,00	1,69	6,82	-	-	7,02	-	7,02	-	85,00	-	0,58			2,27
19.01.17	24,00	-	55,83	48,11	7,72	84,14	50,28	33,86	7,00	5,00	1,66	7,48	-	-	7,72	-	7,72	-	83,38	-	0,62			2,28
20.01.17	24,00		54,92	47,70	7,22	84,67	50,11	34,56	7,00	5,00	1,68	6,95	-	-	7,17	-	7,17	-	84,26	-	0,59	-	-	2,26
21.01.17	24,00		54,92	47,70	7,22	84,67	50,11	34,56	7,00	5,00	1,68	6,95	-	-	7,17	-	7,17	-	84,26	-	0,59	-	-	2,26
22.01.17	24,00		54,92	47,70	7,22	84,67	50,11	34,56	7,00	5,00	1,68	6,95	-	-	7,17	-	7,17	-	84,26	-	0,59	-	-	2,26
Среднее	24,00	-	55,20	47,38	7,82	80,78	47,93	32,85	7,00	5,00	1,58	7,55	-	-	7,76	-	7,76	-	80,55	-	0,60	-	-	2,18
Итого	744,00		1711,05	1468,66	242,39						48,95	233,98	0,00	0,00	240,68	0,00	240,68	0,00			18,73	0,00	0,00	67,68

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.15 16:00	18744,40	17969,15	805,00	-	822,94	-	165,63	-	-
	24.02.15 16:00	18744,40	17969,15	805,00	-	822,94	-	165,63	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,68 °С = -0,39 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **67,28** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **240,68** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) / /

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление потребителей Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «____» 25 ЯНВ 2017 г. печать энергосбыта