Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Пинегина 15 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8566.038.1
Строит.Адрес: Пинегина 15
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207336
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207336-ч(с)-0117.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 1,68

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,187 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,099
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,045
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=56,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.16	24,00	-	61,61	49,32	12,29	72,44	39,95	32,49	7,00	5,00	1,68	11,74	-	-	11,98	-	11,98	-	69,08	-	0,81			2,49
24.12.16	24,00	-	67,52	50,85	16,67	71,91	40,09	31,82	7,00	5,00	1,70	15,77	-	-	16,15	-	16,15	-	70,59	-	1,12			2,82
25.12.16	24,00	-	66,62	50,73	15,89	71,51	39,99	31,52	7,00	5,00	1,71	14,76	-	-	15,09	-	15,09	-	69,92	-	1,03			2,74
26.12.16	24,00	-	63,79	50,66	13,13	71,38	39,98	31,40	7,00	5,00	1,70	11,96	-	-	12,24	-	12,24	-	69,11	-	0,83			2,53
27.12.16	24,00	-	64,76	50,53	14,23	71,01	39,72	31,29	7,00	5,00	1,69	12,98	-	-	13,26	-	13,26	-	69,02	-	0,90			2,59
28.12.16	24,00	-	64,45	50,42	14,03	71,66	39,43	32,23	7,00	5,00	1,75	12,82	-	-	13,09	-	13,09	-	69,37	-	0,89			2,63
29.12.16	24,00	-	66,68	50,30	16,38	72,00	39,29	32,71	7,00	5,00	1,77	15,13	-	-	15,44	-	15,44	-	69,86	-	1,06			2,82
30.12.16	24,00	-	66,52	50,42	16,10	72,20	39,69	32,51	7,00	5,00	1,76	14,79	-	-	15,13	-	15,13	-	70,31	-	1,04			2,80
31.12.16	24,00	-	70,11	49,67	20,44	71,50	39,95	31,55	7,00	5,00	1,70	19,10	-	-	19,51	-	19,51	-	69,35	-	1,33			3,03
01.01.17	24,00	-	61,67	50,81	10,86	72,69	40,48	32,21	7,00	5,00	1,75	9,60	-	-	9,83	-	9,83	-	70,86	-	0,68			2,43
02.01.17	24,00	-	63,17	50,06	13,11	75,73	40,85	34,88	7,00	5,00	1,88	11,78	-	-	12,05	-	12,05	-	73,18	-	0,86			2,74
03.01.17	24,00	-	62,76	49,50	13,26	81,24	41,71	39,53	7,00	5,00	2,10	11,87	-	-	12,22	-	12,22	-	78,55	-	0,93			3,04
04.01.17	24,00	-	61,07	48,08	12,99	87,15	41,86	45,29	7,00	5,00	2,33	11,70	-	-	12,05	-	12,05	-	83,86	-	0,98			3,31
05.01.17	24,00	-	59,69	47,39	12,30	91,10	41,69	49,41	7,00	5,00	2,50	11,03	-	-	11,42	-	11,42	-	87,37	-	0,97			3,46
06.01.17	24,00	-	62,45	47,64	14,81	92,42	41,85	50,57	7,00	5,00	2,57	13,74	-	-	14,23	-	14,23	-	88,37	-	1,21			3,78
07.01.17	24,00	-	60,32	47,40	12,92	91,92	41,21	50,71	7,00	5,00	2,55	11,97	-	-	12,35	-	12,35	-	87,49	-	1,05			3,60
08.01.17	24,00	-	61,71	47,80	13,91	92,34	42,39	49,95	7,00	5,00	2,55	12,78	-	-	13,21	-	13,21	-	88,28	-	1,13			3,68
09.01.17	24,00	-	62,31	48,87	13,44	92,82	44,38	48,44	7,00	5,00	2,53	12,30	-	-	12,69	-	12,69	-	88,66	-	1,09			3,62
10.01.17	24,00	-	61,46	49,05	12,41	92,61	45,58	47,03	7,00	5,00	2,46	11,27	-	-	11,66	-	11,66	-	88,54	-	1,00			3,46
11.01.17	24,00	-	61,67	48,91	12,76	92,67	45,81	46,86	7,00	5,00	2,45	11,68	-	-	12,09	-	12,09	-	88,26	-	1,03			3,48
12.01.17	24,00	-	61,28	48,77	12,51	91,66	45,42	46,24	7,00	5,00	2,40	11,46	-	-	11,85	-	11,85	-	87,84	-	1,01			3,41
13.01.17	24,00	-	60,43	48,81	11,62	91,64	45,40	46,24	7,00	5,00	2,40	10,61	-	-	10,98	-	10,98	-	87,29	-	0,93			3,33
14.01.17	24,00	-	61,82	48,45	13,37	89,98	45,50	44,48	7,00	5,00	2,30	12,42	-	-	12,82	-	12,82	-	84,69	-	1,06			3,36
15.01.17	24,00	-	41,09	29,16	11,93	84,19	43,58	40,61	7,00	5,00	1,13	15,05	-	-	15,42	-	15,42	-	70,41	-	1,06			2,19
16.01.17	24,00	-	86,40	74,84	11,56	88,68	52,11	36,57	7,00	5,00	2,83	11,23	-	-	11,59	-	11,59	-	83,17	-	0,93			3,77
17.01.17	24,00	-	90,62	76,93	13,69	88,59	52,99	35,60	7,00	5,00	2,90	12,37	-	-	12,76	-	12,76	-	85,09	-	1,05			3,96
18.01.17	24,00	-	89,64	77,38	12,26	88,87	53,47	35,40	7,00	5,00	2,90	11,14	-	-	11,47	-	11,47	-	84,73	-	0,94			3,84
19.01.17	24,00	-	89,75	77,34	12,41	87,77	53,37	34,40	7,00	5,00	2,81	11,31	-	-	11,69	-	11,69	-	83,58	-	0,95			3,76
20.01.17	24,00	-	89,81	77,77	12,04	86,09	52,43	33,66	7,00	5,00	2,76	10,92	-	-	11,23	-	11,23	-	82,64	-	0,90			3,66
21.01.17	24,00	-	89,28	77,61	11,67	86,20	52,25	33,95	7,00	5,00	2,76	10,68	-	-	10,97	-	10,97	-	82,50	-	0,88			3,65
22.01.17	24,00		89,61	77,57	12,04	86,69	52,68	34,00	7,00	5,00	2,78	10,97	-	-	11,30	-	11,30	-	82,91	-	0,91	-	-	3,69
Среднее	24,00	-	68,39	54,94	13,45	83,18	44,36	38,82	7,00	5,00	2,23	12,48	-	-	12,83	-	12,83	-	79,51	-	0,99	-	-	3,21
Итого	744,00		2120,07	1703,04	417,03						69,09	386,93	0,00	0,00	397,77	0,00	397,77	0,00			30,54	0,00	0,00	99,63

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.12.16 08:00	29001,35	21466,88	7450,76	-	7586,38	-	1019,38	-	
	22.01.17 04:00	31030,37	23092,24	7825,35	-	7971,47	-	1115,23	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,68 °С = -0,65 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **98,98** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **397,77** куб.м.

Отрегулировать температуру

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 25 ЯНВ 2017 г.