Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Пинегина 19 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8563.038.1
Строит.Адрес: Пинегина 19
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207963
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 20 Gmin= 0,027 Gmax= 12
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207963-ч(с)-0117.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 1,68

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,186 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1034
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,047
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=56,16 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18,72

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.16	24,00	-	82,21	74,12	8,09	73,65	46,46	27,19	7,00	5,00	2,07	7,45	-	-	7,64	-	7,64	-	72,53	-	0,54			2,61
24.12.16	24,00	-	85,78	76,13	9,65	73,00	46,40	26,60	7,00	5,00	2,10	8,74	-	-	8,96	-	8,96	-	72,45	-	0,63			2,73
25.12.16	24,00	-	86,09	76,15	9,94	72,60	46,22	26,38	7,00	5,00	2,09	8,86	-	-	9,06	-	9,06	-	72,06	-	0,64			2,73
26.12.16	24,00	-	84,78	75,98	8,80	72,51	46,22	26,29	7,00	5,00	2,09	7,70	-	-	7,90	-	7,90	-	71,91	-	0,55			2,64
27.12.16	24,00	-	85,20	76,06	9,14	72,11	45,97	26,14	7,00	5,00	2,08	7,99	-	-	8,18	-	8,18	-	71,55	-	0,57			2,65
28.12.16	24,00	-	84,63	75,98	8,65	72,80	45,80	27,00	7,00	5,00	2,14	7,52	-	-	7,69	-	7,69	-	72,12	-	0,55			2,68
29.12.16	24,00	-	85,89	76,23	9,66	73,09	45,80	27,29	7,00	5,00	2,17	8,50	-	-	8,70	-	8,70	-	72,50	-	0,62			2,79
30.12.16	24,00	-	87,42	76,18	11,24	73,32	46,32	27,00	7,00	5,00	2,16	10,05	-	-	10,28	-	10,28	-	72,63	-	0,73			2,88
31.12.16	24,00	-	88,61	75,98	12,63	72,55	46,39	26,16	7,00	5,00	2,09	11,38	-	-	11,66	-	11,66	-	72,03	-	0,82			2,91
01.01.17	24,00	-	83,01	76,17	6,84	73,85	46,95	26,90	7,00	5,00	2,13	5,73	-	-	5,84	-	5,84	-	73,30	-	0,42			2,56
02.01.17	24,00	-	83,81	75,97	7,84	76,89	47,82	29,07	7,00	5,00	2,30	6,70	-	-	6,86	-	6,86	-	76,17	-	0,51			2,81
03.01.17	24,00	-	83,10	75,08	8,02	82,63	49,39	33,24	7,00	5,00	2,61	6,70	-	-	6,87	-	6,87	-	81,96	-	0,55			3,16
04.01.17	24,00	-	82,41	74,19	8,22	88,77	50,76	38,01	7,00	5,00	2,95	6,85	-	-	7,07	-	7,07	-	88,23	-	0,60			3,55
05.01.17	24,00	-	82,54	73,83	8,71	92,93	51,44	41,49	7,00	5,00	3,20	7,34	-	-	7,58	-	7,58	-	92,08	-	0,68			3,88
06.01.17	24,00	-	82,47	73,90	8,57	94,25	51,58	42,67	7,00	5,00	3,30	7,24	-	-	7,48	-	7,48	-	92,75	-	0,67			3,97
07.01.17	24,00	-	82,79	73,33	9,46	93,84	50,99	42,85	7,00	5,00	3,29	8,07	-	-	8,36	-	8,36	-	92,51	-	0,75			4,04
08.01.17	24,00	-	84,01	74,04	9,97	94,22	52,10	42,12	7,00	5,00	3,26	8,60	-	-	8,92	-	8,92	-	93,08	-	0,80			4,07
09.01.17	24,00	-	84,03	75,90	8,13	94,59	54,18	40,41	7,00	5,00	3,21	6,79	-	-	7,05	-	7,05	-	93,33	-	0,63			3,84
10.01.17	24,00	-	83,57	76,03	7,54	94,38	55,22	39,16	7,00	5,00	3,13	6,11	-	-	6,34	-	6,34	-	92,90	-	0,57			3,70
11.01.17	24,00	-	84,63	75,89	8,74	94,43	55,32	39,11	7,00	5,00	3,12	7,30	-	-	7,57	-	7,57	-	93,33	-	0,68			3,80
12.01.17	24,00	-	83,93	75,74	8,19	93,48	54,99	38,49	7,00	5,00	3,06	6,80	-	-	7,05	-	7,05	-	91,86	-	0,62			3,68
13.01.17	24,00	-	83,64	75,73	7,91	93,37	55,08	38,29	7,00	5,00	3,04	6,53	-	-	6,74	-	6,74	-	92,09	-	0,60			3,65
14.01.17	24,00	-	84,10	75,61	8,49	91,72	54,71	37,01	7,00	5,00	2,94	7,08	-	-	7,32	-	7,32	-	90,40	-	0,64			3,58
15.01.17	24,00	-	44,99	42,34	2,65	88,39	51,97	36,42	7,00	5,00	1,37	5,97	-	-	6,08	-	6,08	-	68,48	-	0,41			1,78
16.01.17	24,00	-	78,67	71,53	7,14	89,86	52,28	37,58	7,00	5,00	2,75	6,66	-	-	6,87	-	6,87	-	86,99	-	0,58			3,33
17.01.17	24,00	-	82,12	74,47	7,65	89,64	52,86	36,78	7,00	5,00	2,82	6,88	-	-	7,11	-	7,11	-	88,38	-	0,61			3,43
18.01.17	24,00	-	82,48	75,07	7,41	89,93	53,11	36,82	7,00	5,00	2,83	6,83	-	-	7,06	-	7,06	-	88,76	-	0,60			3,44
19.01.17	24,00	-	82,83	75,15	7,68	88,79	53,20	35,59	7,00	5,00	2,74	7,07	-	-	7,31	-	7,31	-	87,39	-	0,62			3,36
20.01.17	24,00	-	82,69	75,43	7,26	87,11	52,57	34,54	7,00	5,00	2,66	6,72	-	-	6,93	-	6,93	-	85,99	-	0,58			3,24
21.01.17	24,00	-	83,17	75,37	7,80	87,26	52,38	34,88	7,00	5,00	2,69	7,23	-	-	7,46	-	7,46	-	86,08	-	0,62			3,31
22.01.17	24,00		82,90	75,32	7,58	87,72	52,72	35,00	7,00	5,00	2,70	7,01	-	-	7,23	-	7,23	-	86,49	-	0,61	-	-	3,30
Среднее	24,00	-	82,53	74,16	8,37	84,63	50,55	34,08	7,00	5,00	2,62	7,43	-	-	7,65	-	7,65	-	82,98	-	0,61	-	-	3,23
Итого	744,00		2558,50	2298,90	259,60						81,10	230,40	0,00	0,00	237,17	0,00	237,17	0,00			19,01	0,00	0,00	100,11

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.12.16 04:00	25668,15	21260,89	4555,71	-	4648,64	-	912,85	-	-
	22.01.17 04:00	28147,54	23488,44	4778,95	-	4878,43	-	1009,83	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,68 °С = -0,39 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **99,72** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **237,17** куб.м.

Отрегулировать температуру_____

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____/_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 ЯНВ 2017

«____» _____ г.