Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Полярников 12 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9041.038.1
Строит.Адрес: Полярников 12
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ: 25050
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202351-ч(с)-0117.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 202351 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,31

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,457 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=137,76 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.16	24,00	-	123,35	123,42	-0,07	73,52	42,13	31,39	7,00	5,00	3,89	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,89
24.12.16	24,00	-	127,89	127,68	0,21	74,23	42,91	31,32	7,00	5,00	4,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,02
25.12.16	24,00	-	128,57	128,57	0,00	74,39	43,19	31,20	7,00	5,00	4,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,01
26.12.16	24,00	-	128,73	128,73	0,00	74,43	43,30	31,13	7,00	5,00	4,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,01
27.12.16	24,00	-	128,50	128,50	0,00	74,45	43,27	31,18	7,00	5,00	4,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,01
28.12.16	24,00	-	128,44	128,44	0,00	74,42	42,86	31,56	7,00	5,00	4,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,05
29.12.16	24,00	-	129,31	129,05	0,26	74,28	42,72	31,56	7,00	5,00	4,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,09
30.12.16	24,00	-	129,15	129,15	0,00	74,17	42,95	31,22	7,00	5,00	4,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,03
31.12.16	24,00	-	129,29	128,67	0,62	74,45	43,43	31,02	7,00	5,00	4,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,04
01.01.17	24,00	-	130,29	130,29	0,00	75,38	43,92	31,46	7,00	5,00	4,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,10
02.01.17	24,00	-	130,09	129,79	0,30	79,08	44,96	34,12	7,00	5,00	4,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,46
03.01.17	24,00	-	131,24	131,24	0,00	84,87	46,56	38,31	7,00	5,00	5,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,03
04.01.17	24,00	-	133,32	133,32	0,00	91,41	48,29	43,12	7,00	5,00	5,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,76
05.01.17	24,00	-	132,71	132,71	0,00	95,58	48,57	47,01	7,00	5,00	6,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,25
06.01.17	24,00	-	132,56	132,56	0,00	96,20	48,04	48,16	7,00	5,00	6,40	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,40
07.01.17	24,00	-	132,30	132,30	0,00	95,46	47,11	48,35	7,00	5,00	6,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,41
08.01.17	24,00	-	132,84	132,84	0,00	95,94	47,72	48,22	7,00	5,00	6,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,42
09.01.17	24,00	-	134,64	134,64	0,00	96,26	49,19	47,07	7,00	5,00	6,35	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,35
10.01.17	24,00	-	134,88	134,88	0,00	96,38	50,35	46,03	7,00	5,00	6,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,22
11.01.17	24,00	-	134,55	134,55	0,00	96,06	50,77	45,29	7,00	5,00	6,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,11
12.01.17	24,00	-	134,49	134,49	0,00	95,00	50,61	44,39	7,00	5,00	5,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,98
13.01.17	24,00	-	134,41	134,41	0,00	93,70	50,32	43,38	7,00	5,00	5,84	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,84
14.01.17	24,00	-	134,07	134,07	0,00	93,66	50,84	42,82	7,00	5,00	5,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,75
15.01.17	24,00	-	133,72	133,72	0,00	91,49	50,10	41,39	7,00	5,00	5,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,54
16.01.17	24,00	-	133,79	133,79	0,00	91,81	50,15	41,66	7,00	5,00	5,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,59
17.01.17	24,00	-	133,63	133,63	0,00	91,76	49,96	41,80	7,00	5,00	5,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,60
18.01.17	24,00	-	134,03	134,03	0,00	91,65	50,05	41,60	7,00	5,00	5,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,58
19.01.17	24,00	-	135,55	135,55	0,00	89,33	49,80	39,53	7,00	5,00	5,37	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,37
20.01.17	24,00	-	135,87	135,87	0,00	89,21	49,80	39,41	7,00	5,00	5,37	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,37
21.01.17	24,00	-	135,62	135,62	0,00	88,95	49,49	39,46	7,00	5,00	5,36	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,36
22.01.17	24,00		135,68	135,68	0,00	89,16	49,70	39,47	7,00	5,00	5,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,36
Среднее	24,00	-	132,05	132,01	0,04	86,34	47,20	39,15	7,00	5,00	5,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,19
Итого	744,00		4093,51	4092,19	1,32						160,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	160,99

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	19.04.15 17:00	8990,69	8987,05	0,00	-	0,00	-	272,77	-	-
	19.04.15 17:00	8990,69	8987,05	0,00	-	0,00	-	272,77	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,31 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **160,99** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
25 01 «17»
«____» _____ г.
ЯСКЕВИЧ Я.А.