Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент:
Адрес: г. Санкт-Петербург, Полярников 15 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9193.038.1
Строит.Адрес: Полярников 15
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ: 28657
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202631-ч(с)-0117.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 202631 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,31

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,43 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=129,624 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.16	24,00	-	139,24	139,29	-0,05	73,45	42,66	30,79	7,00	5,00	4,31	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,31
24.12.16	24,00	-	145,71	145,71	0,00	73,88	43,06	30,82	7,00	5,00	4,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,49
25.12.16	24,00	-	146,77	146,77	0,00	74,04	42,93	31,11	7,00	5,00	4,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,57
26.12.16	24,00	-	147,10	147,10	0,00	74,07	42,93	31,14	7,00	5,00	4,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,58
27.12.16	24,00	-	147,08	147,08	0,00	74,08	42,91	31,17	7,00	5,00	4,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,59
28.12.16	24,00	-	147,14	147,14	0,00	74,01	42,50	31,51	7,00	5,00	4,64	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,64
29.12.16	24,00	-	148,00	148,00	0,00	73,84	42,46	31,38	7,00	5,00	4,64	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,64
30.12.16	24,00	-	148,02	148,02	0,00	73,75	42,73	31,02	7,00	5,00	4,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,59
31.12.16	24,00	-	147,72	147,72	0,00	74,08	43,19	30,89	7,00	5,00	4,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,56
01.01.17	24,00	-	148,99	148,99	0,00	75,01	43,71	31,30	7,00	5,00	4,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,67
02.01.17	24,00	-	148,65	148,65	0,00	78,67	44,71	33,96	7,00	5,00	5,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,05
03.01.17	24,00	-	150,17	150,17	0,00	84,28	46,34	37,94	7,00	5,00	5,70	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,70
04.01.17	24,00	-	152,65	152,65	0,00	90,89	47,76	43,13	7,00	5,00	6,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,60
05.01.17	24,00	-	151,58	151,58	0,00	94,76	47,83	46,93	7,00	5,00	7,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,12
06.01.17	24,00	-	151,35	151,35	0,00	95,73	47,51	48,22	7,00	5,00	7,31	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,31
07.01.17	24,00	-	151,33	151,33	0,00	95,13	46,84	48,29	7,00	5,00	7,32	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,32
08.01.17	24,00	-	152,06	152,06	0,00	95,32	47,80	47,52	7,00	5,00	7,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,23
09.01.17	24,00	-	153,83	153,83	0,00	94,64	49,47	45,17	7,00	5,00	6,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,96
10.01.17	24,00	-	154,07	154,07	0,00	96,39	50,56	45,83	7,00	5,00	7,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,07
11.01.17	24,00	-	153,62	153,62	0,00	95,86	50,44	45,42	7,00	5,00	6,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,99
12.01.17	24,00	-	153,85	153,85	0,00	94,65	50,38	44,27	7,00	5,00	6,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,82
13.01.17	24,00	-	153,99	153,99	0,00	92,42	50,21	42,21	7,00	5,00	6,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,51
14.01.17	24,00	-	153,77	153,77	0,00	93,36	50,76	42,60	7,00	5,00	6,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,57
15.01.17	24,00	-	153,53	153,53	0,00	91,06	49,99	41,07	7,00	5,00	6,32	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,32
16.01.17	24,00	-	153,51	153,51	0,00	89,65	49,98	39,67	7,00	5,00	6,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,10
17.01.17	24,00	-	153,35	153,35	0,00	91,27	49,71	41,56	7,00	5,00	6,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,39
18.01.17	24,00	-	153,49	153,49	0,00	90,22	49,71	40,51	7,00	5,00	6,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,23
19.01.17	24,00	-	155,20	155,20	0,00	88,03	49,55	38,48	7,00	5,00	5,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,98
20.01.17	24,00	-	155,84	155,84	0,00	88,78	49,51	39,27	7,00	5,00	6,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,13
21.01.17	24,00	-	155,73	155,73	0,00	88,35	49,24	39,11	7,00	5,00	6,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,10
22.01.17	24,00		155,59	155,59	-	88,39	49,43	38,95	7,00	5,00	6,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,07
Среднее	24,00	-	151,06	151,06	0,00	85,74	46,99	38,75	7,00	5,00	5,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,88
Итого	744,00		4682,93	4682,98	-0,05						182,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	182,20

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.12.16 04:00	30091,84	30051,11	0,00	-	0,00	-	976,79	-	-
	22.01.17 04:00	34635,18	34594,45	0,00	-	0,00	-	1153,60	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,31 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **182,20** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
25 01 «17»
«____» _____ г.
ЯСКЕВИЧ Я.А.

Наладить работу системы отопления