Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент:
Адрес: г. Санкт-Петербург, Полярников 19 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9191.038.1
Строит.Адрес: Полярников 19
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ: 28659
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 202641
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202641-ч(с)-0117.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,31

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,338 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=101,904 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.16	24,00	-	142,58	142,58	0,00	73,99	44,54	29,45	7,00	5,00	4,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,23
24.12.16	24,00	-	149,61	149,61	0,00	74,38	45,21	29,17	7,00	5,00	4,37	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,37
25.12.16	24,00	-	151,54	151,54	0,00	74,54	45,59	28,95	7,00	5,00	4,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,39
26.12.16	24,00	-	151,92	151,92	0,00	74,58	45,64	28,94	7,00	5,00	4,40	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,40
27.12.16	24,00	-	151,79	150,32	1,47	74,59	45,57	29,02	7,00	5,00	4,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,47
28.12.16	24,00	-	151,43	151,43	0,00	74,58	45,20	29,38	7,00	5,00	4,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,45
29.12.16	24,00	-	152,60	152,60	0,00	74,44	45,01	29,43	7,00	5,00	4,50	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,50
30.12.16	24,00	-	152,80	152,80	0,00	74,32	45,22	29,10	7,00	5,00	4,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,45
31.12.16	24,00	-	152,72	152,72	0,00	74,60	45,62	28,98	7,00	5,00	4,43	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,43
01.01.17	24,00	-	154,06	154,06	0,00	75,52	46,27	29,25	7,00	5,00	4,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,51
02.01.17	24,00	-	153,34	153,34	0,00	79,26	47,54	31,72	7,00	5,00	4,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,87
03.01.17	24,00	-	154,70	154,70	0,00	85,09	49,45	35,64	7,00	5,00	5,52	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,52
04.01.17	24,00	-	156,78	156,78	0,00	91,67	51,21	40,46	7,00	5,00	6,35	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,35
05.01.17	24,00	-	155,39	155,39	0,00	95,91	51,47	44,44	7,00	5,00	6,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,92
06.01.17	24,00	-	155,26	155,26	0,00	96,55	51,04	45,51	7,00	5,00	7,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,08
07.01.17	24,00	-	155,30	155,30	0,00	96,05	50,27	45,78	7,00	5,00	7,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,12
08.01.17	24,00	-	156,00	156,00	0,00	96,90	51,38	45,52	7,00	5,00	7,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,12
09.01.17	24,00	-	157,67	157,67	0,00	97,23	53,03	44,20	7,00	5,00	6,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,99
10.01.17	24,00	-	157,98	157,98	0,00	97,28	54,44	42,84	7,00	5,00	6,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,78
11.01.17	24,00	-	157,55	157,55	0,00	96,57	54,30	42,27	7,00	5,00	6,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,68
12.01.17	24,00	-	157,91	157,91	0,00	95,33	54,07	41,26	7,00	5,00	6,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,53
13.01.17	24,00	-	157,99	157,99	0,00	94,02	53,82	40,20	7,00	5,00	6,36	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,36
14.01.17	24,00	-	157,79	157,79	0,00	93,98	54,32	39,66	7,00	5,00	6,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,27
15.01.17	24,00	-	157,33	157,33	0,00	91,80	53,54	38,26	7,00	5,00	6,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,03
16.01.17	24,00	-	157,20	157,20	0,00	92,12	53,54	38,58	7,00	5,00	6,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,08
17.01.17	24,00	-	157,16	157,16	0,00	92,08	53,25	38,83	7,00	5,00	6,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,11
18.01.17	24,00	-	157,21	157,21	0,00	92,02	53,21	38,81	7,00	5,00	6,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,12
19.01.17	24,00	-	159,05	159,05	0,00	89,71	52,59	37,12	7,00	5,00	5,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,91
20.01.17	24,00	-	159,62	159,62	0,00	89,57	52,51	37,06	7,00	5,00	5,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,93
21.01.17	24,00	-	159,39	159,39	0,00	89,30	52,24	37,06	7,00	5,00	5,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,92
22.01.17	24,00		159,35	159,35	0,00	89,53	52,45	37,08	7,00	5,00	5,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,70
Среднее	24,00	-	155,19	155,15	0,05	86,69	50,11	36,58	7,00	5,00	5,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176,80
Итого	744,00		4811,02	4809,55	1,47						176,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.12.16 04:00	45149,84	44647,75	0,00	-	0,00	-	1314,52	-	-
	22.01.17 04:00	49824,75	49321,19	0,00	-	0,00	-	1486,32	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,31 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **176,80** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«25» 01 «17» г.
ЯСКЕВИЧ Я.А.

Наладить работу системы отопления