Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Полярников 5 / ТЦ-1 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9195.038.1 14849.038.1
Строит.Адрес: Полярников 5
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Код УУТЭ: 32982
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206952-ч(с)-0117.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 206952 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,31

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.16	24,00	-	74,36	74,36	0,00	73,66	48,06	25,60	7,00	5,00	1,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,92
24.12.16	24,00	-	78,21	78,21	0,00	74,07	48,59	25,48	7,00	5,00	1,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,99
25.12.16	24,00	-	78,83	78,83	0,00	74,24	48,84	25,40	7,00	5,00	2,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,01
26.12.16	24,00	-	78,84	78,84	0,00	74,28	49,04	25,24	7,00	5,00	1,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,99
27.12.16	24,00	-	78,79	78,79	0,00	74,29	48,88	25,41	7,00	5,00	2,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,00
28.12.16	24,00	-	78,76	78,76	0,00	74,25	48,37	25,88	7,00	5,00	2,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,04
29.12.16	24,00	-	79,31	79,31	0,00	74,12	48,34	25,78	7,00	5,00	2,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,05
30.12.16	24,00	-	79,37	79,37	0,00	74,01	48,59	25,42	7,00	5,00	2,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,02
31.12.16	24,00	-	79,36	79,36	0,00	74,29	49,13	25,16	7,00	5,00	2,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,00
01.01.17	24,00	-	80,08	80,08	0,00	75,21	49,75	25,46	7,00	5,00	2,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,04
02.01.17	24,00	-	79,75	79,75	0,00	78,91	51,01	27,90	7,00	5,00	2,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,23
03.01.17	24,00	-	80,44	80,44	0,00	84,67	53,23	31,44	7,00	5,00	2,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,53
04.01.17	24,00	-	81,53	81,53	0,00	91,19	55,58	35,61	7,00	5,00	2,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,91
05.01.17	24,00	-	80,89	80,89	0,00	95,38	56,12	39,26	7,00	5,00	3,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,18
06.01.17	24,00	-	80,74	80,74	0,00	96,00	55,69	40,31	7,00	5,00	3,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,27
07.01.17	24,00	-	80,77	80,77	0,00	95,50	54,82	40,68	7,00	5,00	3,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,29
08.01.17	24,00	-	81,18	81,18	0,00	96,38	55,91	40,47	7,00	5,00	3,30	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,30
09.01.17	24,00	-	82,07	82,07	0,00	96,75	57,66	39,09	7,00	5,00	3,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,22
10.01.17	24,00	-	82,19	82,19	0,00	96,82	59,05	37,77	7,00	5,00	3,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,11
11.01.17	24,00	-	81,99	81,99	0,00	96,10	58,91	37,19	7,00	5,00	3,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,06
12.01.17	24,00	-	82,19	82,19	0,00	94,89	58,15	36,74	7,00	5,00	3,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,03
13.01.17	24,00	-	82,30	82,30	0,00	93,57	57,82	35,75	7,00	5,00	2,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,95
14.01.17	24,00	-	82,13	82,13	0,00	93,55	58,43	35,12	7,00	5,00	2,89	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,89
15.01.17	24,00	-	81,96	81,96	0,00	91,36	57,66	33,70	7,00	5,00	2,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,77
16.01.17	24,00	-	81,88	81,88	0,00	91,67	57,64	34,03	7,00	5,00	2,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,80
17.01.17	24,00	-	81,85	81,85	0,00	91,61	57,50	34,11	7,00	5,00	2,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,80
18.01.17	24,00	-	81,90	81,90	0,00	91,53	57,58	33,95	7,00	5,00	2,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,79
19.01.17	24,00	-	82,86	82,86	0,00	89,24	57,02	32,22	7,00	5,00	2,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,68
20.01.17	24,00	-	83,11	83,11	0,00	89,11	57,03	32,08	7,00	5,00	2,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,67
21.01.17	24,00	-	83,07	83,07	0,00	88,83	56,74	32,09	7,00	5,00	2,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,67
22.01.17	24,00		83,01	83,01	-	89,06	56,93	32,13	7,00	5,00	2,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,67
Среднее	24,00	-	80,77	80,77	-	86,28	54,13	32,14	7,00	5,00	2,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,61
Итого	744,00		2503,72	2503,72	0,00						80,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	80,87

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.12.16 04:00	22280,57	23453,75	0,00	-	0,00	-	579,64	-	-
	22.01.17 04:00	24713,23	25886,41	0,00	-	0,00	-	658,25	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,31 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **80,87** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
« 25 » 01 « 17 » г.
ЯСКЕВИЧ Я.А.

Наладить работу системы отопления