Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Полярников 7 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9194.038.1
Строит.Адрес: Полярников 7
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ: 28981
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202689-ч(с)-0117.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 202689 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,31

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,419 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=125,7 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.16	24,00	-	120,45	120,45	0,00	73,51	37,55	35,96	7,00	5,00	4,33										0,00			4,33
24.12.16	24,00	-	119,20	119,20	0,00	73,86	37,60	36,26	7,00	5,00	4,32										0,00			4,32
25.12.16	24,00	-	118,36	118,36	0,00	74,01	37,74	36,27	7,00	5,00	4,29										0,00			4,29
26.12.16	24,00	-	117,25	117,25	0,00	74,04	37,59	36,45	7,00	5,00	4,27										0,00			4,27
27.12.16	24,00	-	116,71	116,71	0,00	74,06	37,55	36,51	7,00	5,00	4,26										0,00			4,26
28.12.16	24,00	-	115,71	115,71	0,00	74,04	37,04	37,00	7,00	5,00	4,28										0,00			4,28
29.12.16	24,00	-	115,32	115,32	0,00	73,89	36,74	37,15	7,00	5,00	4,29										0,00			4,29
30.12.16	24,00	-	112,64	112,64	0,00	73,77	36,65	37,12	7,00	5,00	4,18										0,00			4,18
31.12.16	24,00	-	111,51	111,51	0,00	74,05	37,00	37,05	7,00	5,00	4,13										0,00			4,13
01.01.17	24,00	-	112,68	112,68	0,00	74,97	37,52	37,45	7,00	5,00	4,22										0,00			4,22
02.01.17	24,00	-	112,92	112,92	0,00	78,68	38,30	40,38	7,00	5,00	4,56										0,00			4,56
03.01.17	24,00	-	115,64	115,64	0,00	84,48	39,50	44,98	7,00	5,00	5,20										0,00			5,20
04.01.17	24,00	-	118,76	118,76	0,00	90,97	40,72	50,25	7,00	5,00	5,97										0,00			5,97
05.01.17	24,00	-	119,81	119,81	0,00	95,15	40,91	54,24	7,00	5,00	6,51										0,00			6,51
06.01.17	24,00	-	119,66	119,66	0,00	95,76	40,33	55,43	7,00	5,00	6,64										0,00			6,64
07.01.17	24,00	-	117,48	117,48	0,00	95,26	39,13	56,13	7,00	5,00	6,60										0,00			6,60
08.01.17	24,00	-	118,70	118,70	0,00	96,13	40,10	56,03	7,00	5,00	6,66										0,00			6,66
09.01.17	24,00	-	121,48	121,48	0,00	96,50	42,04	54,46	7,00	5,00	6,63										0,00			6,63
10.01.17	24,00	-	121,82	121,82	0,00	96,55	43,16	53,39	7,00	5,00	6,51										0,00			6,51
11.01.17	24,00	-	120,42	120,42	0,00	95,84	42,90	52,94	7,00	5,00	6,38										0,00			6,38
12.01.17	24,00	-	118,96	118,96	0,00	94,62	42,68	51,94	7,00	5,00	6,19										0,00			6,19
13.01.17	24,00	-	116,99	116,99	0,00	93,32	42,28	51,04	7,00	5,00	5,98										0,00			5,98
14.01.17	24,00	-	116,04	116,04	0,00	93,28	42,65	50,63	7,00	5,00	5,88										0,00			5,88
15.01.17	24,00	-	115,61	115,61	0,00	91,11	42,04	49,07	7,00	5,00	5,68										0,00			5,68
16.01.17	24,00	-	115,77	115,77	0,00	91,42	42,10	49,32	7,00	5,00	5,71										0,00			5,71
17.01.17	24,00	-	116,59	116,59	0,00	91,38	42,04	49,34	7,00	5,00	5,76										0,00			5,76
18.01.17	24,00	-	116,90	116,90	0,00	91,32	42,20	49,12	7,00	5,00	5,75										0,00			5,75
19.01.17	24,00	-	117,69	117,69	0,00	89,05	42,08	46,97	7,00	5,00	5,53										0,00			5,53
20.01.17	24,00	-	118,35	118,35	0,00	88,91	42,11	46,80	7,00	5,00	5,54										0,00			5,54
21.01.17	24,00	-	117,66	117,66	0,00	88,63	41,81	46,82	7,00	5,00	5,51										0,00			5,51
22.01.17	24,00		117,90	117,90	-	88,86	42,00	46,86	7,00	5,00	5,53										-	-	-	5,53
Среднее	24,00	-	117,26	117,26	-	86,05	40,13	45,91	7,00	5,00	5,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,40
Итого	744,00		3634,98	3634,98	0,00						167,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	167,32

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.12.16 04:00	32941,77	32761,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1237,09	-	-
	22.01.17 04:00	36473,99	36294,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1399,67	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,31 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **167,32** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
печать энергосбыта
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«25» 01 «17» г.
ЯСКЕВИЧ Я.А.