Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Полярников 8 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9040.038.1
Строит.Адрес: Полярников 8
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208212-ч(с)-0117.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208212 Режим (схема): 3006

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,31

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(n1-nxв)-M2*(n2-nxв) лето: M1(n1-nx)+M2(n2-nx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,414 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0813
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,02754
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=124,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=11,04

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.16	24,00	-	181,50	173,59	7,91	72,49	46,74	25,75	7,00	5,00	4,67	6,10			6,24		6,24	-	73,20		0,37			5,05
24.12.16	24,00	-	187,75	178,61	9,14	73,37	47,77	25,60	7,00	5,00	4,81	6,76			6,92		6,92	-	73,32		0,44			5,25
25.12.16	24,00	-	187,90	178,38	9,52	73,53	47,96	25,57	7,00	5,00	4,81	7,71			7,88		7,88	-	73,46		0,46			5,27
26.12.16	24,00	-	184,89	176,83	8,06	73,57	47,89	25,68	7,00	5,00	4,75	6,42			6,58		6,58	-	73,46		0,39			5,14
27.12.16	24,00	-	182,96	175,09	7,87	73,56	47,82	25,74	7,00	5,00	4,71	6,11			6,28		6,28	-	73,44		0,38			5,09
28.12.16	24,00	-	181,18	173,68	7,50	73,51	47,34	26,17	7,00	5,00	4,75	5,97			6,11		6,11	-	73,33		0,35			5,10
29.12.16	24,00	-	181,03	173,49	7,54	73,36	47,06	26,30	7,00	5,00	4,76	5,71			5,86		5,86	-	73,13		0,35			5,12
30.12.16	24,00	-	181,86	172,92	8,94	73,28	47,19	26,09	7,00	5,00	4,75	7,37			7,54		7,54	-	73,18		0,42			5,17
31.12.16	24,00	-	182,32	171,69	10,63	73,60	47,66	25,94	7,00	5,00	4,73	9,51			9,73		9,73	-	73,83		0,51			5,24
01.01.17	24,00	-	178,65	172,31	6,34	74,46	48,13	26,33	7,00	5,00	4,71	4,24			4,35		4,35	-	74,39		0,30			5,01
02.01.17	24,00	-	177,92	171,74	6,18	78,05	49,37	28,68	7,00	5,00	5,11	4,25			4,34		4,34	-	77,91		0,30			5,42
03.01.17	24,00	-	180,22	173,64	6,58	83,71	51,37	32,34	7,00	5,00	5,83	4,79			4,95		4,95	-	83,25		0,34			6,17
04.01.17	24,00	-	183,07	176,63	6,44	90,13	53,50	36,63	7,00	5,00	6,49	6,44			6,57		6,57	-	89,17		0,57			7,06
05.01.17	24,00	-	182,49	175,90	6,59	94,16	54,30	39,86	7,00	5,00	7,04	6,59			6,72		6,72	-	92,54		0,61			7,65
06.01.17	24,00	-	182,90	175,52	7,38	94,63	54,06	40,57	7,00	5,00	7,15	7,38			7,53		7,53	-	93,21		0,69			7,84
07.01.17	24,00	-	180,89	173,80	7,09	93,36	52,72	40,64	7,00	5,00	7,09	7,09			7,23		7,23	-	92,06		0,65			7,74
08.01.17	24,00	-	182,22	173,48	8,74	93,35	53,27	40,08	7,00	5,00	6,98	8,74			8,92		8,92	-	92,06		0,80			7,78
09.01.17	24,00	-	182,91	175,25	7,66	93,67	54,61	39,06	7,00	5,00	6,87	7,66			7,82		7,82	-	92,50		0,71			7,58
10.01.17	24,00	-	182,01	174,26	7,75	93,96	55,55	38,41	7,00	5,00	6,72	7,75			7,91		7,91	-	92,76		0,72			7,44
11.01.17	24,00	-	180,75	172,47	8,28	94,34	55,81	38,53	7,00	5,00	6,67	8,28			8,45		8,45	-	93,13		0,77			7,45
12.01.17	24,00	-	178,82	171,32	7,50	93,57	55,44	38,13	7,00	5,00	6,56	7,50			7,65		7,65	-	92,26		0,69			7,25
13.01.17	24,00	-	177,37	170,05	7,32	92,36	55,00	37,36	7,00	5,00	6,39	7,32			7,47		7,47	-	89,45		0,65			7,05
14.01.17	24,00	-	176,37	168,79	7,58	92,36	55,42	36,94	7,00	5,00	6,26	7,58			7,73		7,73	-	91,13		0,69			6,95
15.01.17	24,00	-	174,99	166,68	8,31	90,23	54,47	35,76	7,00	5,00	5,98	8,31			8,48		8,48	-	89,11		0,74			6,72
16.01.17	24,00	-	174,00	166,34	7,66	90,52	54,39	36,13	7,00	5,00	6,03	7,66			7,82		7,82	-	89,34		0,68			6,72
17.01.17	24,00	-	172,83	165,41	7,42	90,45	53,89	36,56	7,00	5,00	6,07	7,42			7,57		7,57	-	89,09		0,66			6,73
18.01.17	24,00	-	173,70	165,67	8,03	90,33	54,04	36,29	7,00	5,00	6,03	8,03			8,19		8,19	-	89,53		0,72			6,75
19.01.17	24,00	-	175,45	167,68	7,77	88,08	53,71	34,37	7,00	5,00	5,78	7,77			7,93		7,93	-	86,77		0,67			6,46
20.01.17	24,00	-	173,38	166,66	6,72	87,93	53,54	34,39	7,00	5,00	5,74	6,72			6,86		6,86	-	87,28		0,59			6,33
21.01.17	24,00	-	171,10	164,76	6,34	87,66	53,05	34,61	7,00	5,00	5,73	6,34			6,47		6,47	-	86,52		0,55			6,27
22.01.17	24,00		173,31	166,37	6,94	87,89	53,43	34,46	7,00	5,00	5,75	6,94	-	-	7,09	-	7,09	-	86,86	-	0,60	-	-	6,35
Среднее	24,00	-	179,57	171,90	7,67	85,02	51,82	33,19	7,00	5,00	5,80	6,98	-	-	7,14	-	7,14	-	84,22	-	0,56	-	-	6,36
Итого	744,00		5566,74	5329,01	237,73						179,72	216,46	0,00	0,00	221,19	0,00	221,19	0,00			17,40	0,00	0,00	197,12

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.12.16 04:00	174368,76	63003,01	2209,76	0,00	2260,11	0,00	9103,38	-	-
	22.01.17 04:00	179777,00	68179,87	2288,01	0,00	2340,32	0,00	9294,79	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,31 °C = -0,07 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **197,05** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **221,19** куб.м.

Отрегулировать температуру

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 ЯНВ 2017

печать энергосбыта

«____» _____ г.