

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-5  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 19, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 48801

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв =

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима:  $Q = M1 \cdot (h1 - h_{хв}) - M2 \cdot (h2 - h_{хв})$  лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.12.16	24	-	67,29	10,20	133,220	-	-	42,99	5,60	133,150	-	24,30	0,070	0,00	0,00	0,00	3,248
24.12.16	24	-	66,14	10,20	133,420	-	-	42,51	5,60	133,290	-	23,63	0,130	0,00	0,00	0,00	3,166
25.12.16	24	-	67,79	10,20	133,420	-	-	43,15	5,60	133,290	-	24,64	0,130	0,00	0,00	0,00	3,299
26.12.16	24	-	68,40	10,20	132,190	-	-	43,50	5,60	132,070	-	24,90	0,120	0,00	0,00	0,00	3,304
27.12.16	24	-	67,69	10,20	131,260	-	-	43,04	5,60	131,110	-	24,65	0,150	0,00	0,00	0,00	3,247
28.12.16	24	-	69,54	10,20	131,970	-	-	43,24	5,60	131,570	-	26,30	0,400	0,00	0,00	0,00	3,496
29.12.16	24	-	69,66	10,20	133,320	-	-	43,48	5,60	133,090	-	26,18	0,230	0,00	0,00	0,00	3,507
30.12.16	24	-	68,31	10,20	133,340	-	-	43,48	5,60	133,180	-	24,83	0,160	0,00	0,00	0,00	3,327
31.12.16	24	-	64,75	10,20	133,300	-	-	42,36	5,60	133,230	-	22,39	0,070	0,00	0,00	0,00	3,216
01.01.17	24	-	67,79	10,20	133,410	-	-	43,76	5,60	133,330	-	24,03	0,080	0,00	0,00	0,00	3,216
02.01.17	24	-	70,40	10,20	133,540	-	-	44,30	5,60	133,190	-	26,10	0,350	0,00	0,00	0,00	3,511
03.01.17	24	-	74,86	10,20	133,190	-	-	45,44	5,60	132,750	-	29,42	0,440	0,00	0,00	0,00	3,947
04.01.17	24	-	71,57	10,20	133,670	-	-	42,77	5,60	132,730	-	28,80	0,940	0,00	0,00	0,00	3,897
05.01.17	24	-	77,50	10,20	132,770	-	-	43,73	5,60	131,580	-	33,77	1,190	0,00	0,00	0,00	4,545
06.01.17	24	-	83,73	10,20	131,700	-	-	46,17	5,60	130,790	-	37,56	0,910	0,00	0,00	0,00	5,001
07.01.17	24	-	86,83	10,20	131,350	-	-	47,13	5,60	130,580	-	39,70	0,770	0,00	0,00	0,00	5,264
08.01.17	24	-	88,65	10,20	131,080	-	-	48,37	5,60	130,570	-	40,28	0,510	0,00	0,00	0,00	5,319
09.01.17	24	-	87,81	10,20	130,920	-	-	49,38	5,60	130,570	-	38,43	0,350	0,00	0,00	0,00	5,063
10.01.17	24	-	80,60	10,20	130,600	-	-	47,75	5,60	130,420	-	32,85	0,180	0,00	0,00	0,00	4,307
11.01.17	24	-	74,44	10,20	130,890	-	-	44,86	5,60	130,710	-	29,58	0,180	0,00	0,00	0,00	3,889
12.01.17	24	-	77,10	10,20	130,860	-	-	45,72	5,60	130,590	-	31,38	0,270	0,00	0,00	0,00	4,126
13.01.17	24	-	75,47	10,20	130,920	-	-	45,22	5,60	130,760	-	30,25	0,160	0,00	0,00	0,00	3,977
14.01.17	24	-	75,40	10,20	130,970	-	-	45,71	5,60	130,760	-	29,69	0,210	0,00	0,00	0,00	3,905
15.01.17	24	-	76,74	10,20	131,060	-	-	46,51	5,60	130,650	-	30,23	0,410	0,00	0,00	0,00	3,989
16.01.17	24	-	78,06	10,20	130,350	-	-	47,01	5,60	129,930	-	31,05	0,420	0,00	0,00	0,00	4,075
17.01.17	24	-	78,92	10,20	129,850	-	-	46,95	5,60	129,490	-	31,97	0,360	0,00	0,00	0,00	4,178
18.01.17	24	-	77,54	10,20	130,140	-	-	46,35	5,60	129,930	-	31,19	0,210	0,00	0,00	0,00	4,078
19.01.17	24	-	73,44	10,20	132,370	-	-	45,46	5,60	132,180	-	27,98	0,190	0,00	0,00	0,00	3,720
20.01.17	24	-	74,48	10,20	132,880	-	-	45,87	5,60	132,600	-	28,61	0,280	0,00	0,00	0,00	3,824
21.01.17	24	-	77,81	10,20	132,500	-	-	47,25	5,60	132,140	-	30,56	0,360	0,00	0,00	0,00	4,076
22.01.17	24	-	74,98	10,20	132,490	-	-	46,25	5,60	132,260	-	28,73	0,230	0,00	0,00	0,00	3,830
Среднее	24,00	-	74,64	10,20	132,031	-	-	45,15	5,60	131,693	-	29,48	0,337	-	-	-	3,914
Итого	744,0				4092,950	0,000				4082,490	0,000		10,460	0,00	0,00	0,00	121,33

Ориентировочно до конца месяца(+)

1183,603

1180,967

2,636

35,72

Корректировка за прошлый месяц (-)

1196,216

1195,470

0,746

31,47

**Итого за январь 2017 :**

4080,337

4067,987

12,350

125,57

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.12.16 04:00	40274,410	-	40104,840	-	0,000	0,000	910,801	
23.01.17 04:00	44372,770	-	44192,720	-	0,000	0,000	1032,348	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв = 0  
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета \_\_\_\_\_ Гкал

125,57 Гкал

Гкал

Главный инженер  
(по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»  
**ДЛЯ ОТЧЕТОВ**

Дирекция по сбыту тепловой энергии  
 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»  
 Отдел расчетов и анализа  
 теплотребления  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ**  
 Дата **30.01.2017**