

Агентств. ЖЭС. Новосолянского района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Садовая 100 / СЦО-ГВС
 Осуществляющая организация: ООО ИнфраХит Монтаж
 Источники: Общественный э-д.

Отчет о теплоснабжении по приборам УТТЗ за январь 2017
 Договор: 9055.038.1
 Строит. адрес: Садовая 100
 Телефон: (812) 313-47-06
 Смена: подполковника Давыдовская

Узел учета: СЦО-ГВС
 Код УТТЗ:
 Расчетная мощность совместно с УТТЗ:
 график: 150/70

Установление прибора:
 Вычислитель: ВКГ-7 № 208201
 Подразд. (М1): расходемер: ПРМ 32
 Оборот. тр. (М2): расходемер: ПРМ 32
 Тр. д. ГВС(М3): расходемер: ПРМ 20
 Тр. ш. ГВС(М4): расходемер:
 Тр. подпитки(М5): расходемер:
 Расчетный алгоритм: зима: Q=М1*(П1-М4)/Г(П1-М4) лето: Q=П1*(П1-М4)/Г(П1-М4)

Приборы УТТЗ поверены до
 Термодатчик: КТСН-Н
 Термометр: КТСН-Н
 Термодатчик: ТСП-Н
 Термометр:
 Термометр:

Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:

Дополнительные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qверт.= Qгвс/гор=0,042 Qгвс=16,8
 Дополнительные расходы (ср.ст.), Г/сут: Qот.гвс.ср.= Qгвс/гор=0,042 Qгвс.ср.= Qгвс/гор=0,042
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017: Qгвс.ср.=16,8

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)								Контрольные данные				Общие температурные			
			М1	М2	ДМ	Т1	Т2	СТ	ДТ	Р1	Р2	Qотопл	М3	М4	ДМ	М4вб	М4сб	дГвс	М4вб	М4сб	Т3	Т4	Qгвс.общ.	Qгвс.кал		Qгвс.гвс	Q.общ.	
23.12.16	24,00	-	73,20	61,61	11,59	76,74	45,56	31,18	7,00	5,00	1,92	11,59	-	-	-	12,93	-	-	76,65	-	-	0,89	-	-	-	-	-	2,81
24.12.16	24,00	-	74,14	61,33	12,81	75,86	44,99	30,87	7,00	5,00	1,90	12,81	-	-	-	14,17	-	-	75,76	-	-	0,97	-	-	-	-	-	2,87
25.12.16	24,00	-	74,46	61,35	13,11	76,37	45,20	31,17	7,00	5,00	1,92	13,11	-	-	-	14,52	-	-	76,26	-	-	1,00	-	-	-	-	-	2,92
26.12.16	24,00	-	73,03	61,54	11,49	75,89	45,07	30,82	7,00	5,00	1,90	11,49	-	-	-	12,82	-	-	75,77	-	-	0,87	-	-	-	-	-	2,77
27.12.16	24,00	-	73,30	60,92	12,38	75,71	44,95	30,76	7,00	5,00	1,88	12,38	-	-	-	13,72	-	-	75,59	-	-	0,94	-	-	-	-	-	2,81
28.12.16	24,00	-	70,22	59,45	10,77	71,10	42,91	28,19	7,00	5,00	1,68	10,77	-	-	-	11,90	-	-	71,09	-	-	0,77	-	-	-	-	-	2,44
29.12.16	24,00	-	71,92	59,96	11,96	75,49	43,59	31,90	7,00	5,00	1,92	11,96	-	-	-	13,33	-	-	75,35	-	-	0,90	-	-	-	-	-	2,82
30.12.16	24,00	-	72,87	60,66	12,21	76,23	44,61	31,62	7,00	5,00	1,95	12,21	-	-	-	13,60	-	-	75,67	-	-	0,92	-	-	-	-	-	2,85
31.12.16	24,00	-	75,49	59,54	15,95	75,89	44,82	31,07	7,00	5,00	1,85	15,95	-	-	-	17,38	-	-	75,78	-	-	1,21	-	-	-	-	-	3,06
01.01.17	24,00	-	68,65	60,57	8,08	76,55	45,33	31,22	7,00	5,00	1,90	8,08	-	-	-	9,32	-	-	76,38	-	-	0,62	-	-	-	-	-	2,51
02.01.17	24,00	-	70,05	60,66	9,39	78,72	45,93	32,79	7,00	5,00	1,99	9,39	-	-	-	10,70	-	-	78,55	-	-	0,74	-	-	-	-	-	2,73
03.01.17	24,00	-	68,93	59,88	9,05	82,60	46,58	36,02	7,00	5,00	2,17	9,05	-	-	-	10,47	-	-	81,56	-	-	0,74	-	-	-	-	-	2,91
04.01.17	24,00	-	68,29	58,07	10,22	86,90	46,29	40,61	7,00	5,00	2,32	10,22	-	-	-	11,93	-	-	90,97	-	-	0,93	-	-	-	-	-	3,25
05.01.17	24,00	-	68,39	56,86	11,53	91,83	46,63	43,20	7,00	5,00	2,58	11,53	-	-	-	13,50	-	-	91,17	-	-	1,05	-	-	-	-	-	3,63
06.01.17	24,00	-	67,47	56,95	10,52	92,96	46,86	46,10	7,00	5,00	2,63	10,52	-	-	-	12,48	-	-	92,77	-	-	0,98	-	-	-	-	-	3,61
07.01.17	24,00	-	67,94	57,05	10,89	92,46	46,42	46,04	7,00	5,00	2,63	10,89	-	-	-	12,86	-	-	92,27	-	-	1,10	-	-	-	-	-	3,64
08.01.17	24,00	-	69,24	57,35	11,89	92,82	47,60	45,22	7,00	5,00	2,60	11,89	-	-	-	13,83	-	-	92,63	-	-	1,10	-	-	-	-	-	3,70
09.01.17	24,00	-	72,40	60,81	11,99	93,47	48,27	43,20	7,00	5,00	2,63	11,99	-	-	-	11,87	-	-	93,29	-	-	0,92	-	-	-	-	-	3,96
10.01.17	24,00	-	72,70	61,70	10,70	93,65	51,69	41,96	7,00	5,00	2,60	10,70	-	-	-	12,74	-	-	93,48	-	-	1,00	-	-	-	-	-	3,60
11.01.17	24,00	-	72,71	61,54	11,17	90,01	50,34	39,67	7,00	5,00	2,48	11,17	-	-	-	13,04	-	-	88,82	-	-	0,97	-	-	-	-	-	3,45
12.01.17	24,00	-	70,88	60,50	10,38	88,23	49,84	39,19	7,00	5,00	2,38	10,38	-	-	-	12,07	-	-	88,22	-	-	0,92	-	-	-	-	-	3,49
13.01.17	24,00	-	71,00	60,98	10,02	91,51	50,72	40,79	7,00	5,00	2,49	10,02	-	-	-	11,92	-	-	91,37	-	-	0,92	-	-	-	-	-	3,41
14.01.17	24,00	-	72,92	61,24	11,68	91,24	51,28	39,96	7,00	5,00	2,45	11,68	-	-	-	13,61	-	-	91,10	-	-	1,06	-	-	-	-	-	3,52
15.01.17	24,00	-	72,29	61,25	11,04	90,68	51,11	39,57	7,00	5,00	2,43	11,04	-	-	-	12,95	-	-	90,73	-	-	1,00	-	-	-	-	-	3,43
16.01.17	24,00	-	71,71	61,52	10,19	90,35	50,75	39,60	7,00	5,00	2,44	10,19	-	-	-	12,06	-	-	90,07	-	-	0,92	-	-	-	-	-	3,36
17.01.17	24,00	-	34,40	40,87	6,47	83,72	52,22	31,50	7,00	5,00	0,00	10,19	-	-	-	12,06	-	-	61,00	-	-	0,62	-	-	-	-	-	0,62
18.01.17	24,00	-	68,58	58,24	10,34	87,19	47,12	40,07	7,00	5,00	2,35	10,34	-	-	-	12,00	-	-	86,34	-	-	0,89	-	-	-	-	-	3,24
19.01.17	24,00	-	36,18	31,60	4,58	85,27	47,28	37,99	7,00	5,00	1,23	4,58	-	-	-	5,45	-	-	80,64	-	-	0,37	-	-	-	-	-	3,29
20.01.17	24,00	-	70,56	59,93	10,63	86,41	46,98	39,43	7,00	5,00	2,36	10,63	-	-	-	12,27	-	-	86,65	-	-	0,92	-	-	-	-	-	3,35
21.01.17	24,00	-	71,02	59,28	11,74	87,86	48,82	39,04	7,00	5,00	2,32	11,74	-	-	-	13,46	-	-	87,71	-	-	1,03	-	-	-	-	-	3,35
22.01.17	24,00	-	70,79	59,61	11,19	87,14	47,90	39,24	7,00	5,00	2,34	11,19	-	-	-	12,87	-	-	87,18	-	-	0,98	-	-	-	-	-	3,32
Среднее	24,00	-	68,83	58,48	10,35	84,54	47,38	37,16	7,00	5,00	2,14	10,35	-	-	-	12,51	-	-	83,51	-	-	0,91	-	-	-	-	-	3,04
Итого	744,00	-	2133,73	1812,82	320,92	2133,73	1188,40	790,41	7,00	5,00	66,22	337,88	0,00	0,00	0,00	387,83	0,00	0,00	387,83	0,00	0,00	27,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 23.12.16 04:00
 22.01.17 04:00

Дата, время
 М1(Г) М2(Г) М3(Г) М4(Г) УТТЗ(А) УТТЗ(Б) О.СЦО (Гкал) Г.ГВС (Гкал) Т.гвс.ч

52935,37 43956,36 17468,40 17894,39 18326,29 1659,02 1390,41 17894,39

Период расчета по среднему: количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему.
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему.
 Период расчета по долговору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого по приборам учета:
 с учетом корректировок

0,3 °C = -0,10 Гкал;
 94,26 Гкал;
 387,83 куб.м.

Класс: куб.м.
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):

ООО «ИнфраХит Монтаж»
 печать подразделения
 для отчета

Филиал «Энергосбыт»
 Управление теплоэнергетического учета
 Отдел энергосбыта филиала КУУТЭ
 Отчет принят
 25 янв 2017