

Абонент: ЖКС Невадского Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Садовая 104 / ЦПО+ГВС
 Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
 Исполный: Обуховский Э.Д.

Отчет о теплотребовании по приборам УТТЗ за январь 2017
 Договор: 9057.038.1
 Телефон: (812) 313-47-96
 Стрелка Адрес: Садовая 104
 Смена подключения: Девятисудная
 ВКР7-2038342-ЦО117.1х1

Узел учета: ЦПО+ГВС
 Код УТТЗ: _____
 Расчетный/связанный с УТТЗ: _____
 график: 150/70

Тар, гр.С= 0,3

Установленные приборы: Часовые и струнные арматуры в файлах: ВКР7-2038342-ЦО117.1х1

Выключатель: ВКР7 № 2038342
 Подающий ТР(М1): Расходомер: ПРЭМ 32 Глино = 0,067
 Обратный ТР(М2): Расходомер: ПРЭМ 32 Глино = 0,067
 ТР-д. ГВС(М3): Расходомер: ПРЭМ 20 Глино = 0,027
 ТР-ш. ГВС(М4): Расходомер: Глино = _____
 ТР-подпитки(У): Расчетный: Глино = _____
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-nв)+M2*(t2-nв) лето: Q=M1*(t1-nв)+M2*(t2-nв) Глино = _____
 Расчетный алгоритм: весна: Q=M1*(t1-nв)+M2*(t2-nв) лето: Q=M1*(t1-nв)+M2*(t2-nв) Глино = _____

Допроводные нагрузки, Глино/час: Qтеп.гр.ср= Qтеп.пот.= Qтеп.ср=0,088
 Допроводные расходы (гр.чел): Qтеп.гр.ср= Qтеп.ср=0,045
 Qтеп.пот.=0 Глино/ч=0

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее Темплотр-е	
			Т	М1	М2	дм	Т1	Т2	дт	Р1	Р2	Qотоп	М3	М4	дм	У3	У4	дтгс	Упоп	Т3	Т4	Qтеп.общ.	Qтеп.нал.	Qтеп.гвс		Глино
23.12.16	24.00	-	94.18	82.53	11.65	77.50	48.78	28.72	7.00	5.00	2.44	10.91	-	-	11.21	-	-	76.81	-	-	0.84	-	-	3.22	-	-
24.12.16	24.00	-	95.81	82.02	13.79	76.63	48.17	28.46	7.00	5.00	2.41	12.97	-	-	13.32	-	-	76.15	-	-	0.99	-	-	3.40	-	-
25.12.16	24.00	-	96.73	82.21	14.52	77.17	48.38	28.79	7.00	5.00	2.44	13.64	-	-	13.99	-	-	76.90	-	-	1.05	-	-	3.49	-	-
26.12.16	24.00	-	94.56	82.14	12.42	76.67	48.25	28.42	7.00	5.00	2.41	11.51	-	-	11.81	-	-	76.23	-	-	0.88	-	-	3.29	-	-
27.12.16	24.00	-	92.08	81.58	10.50	76.51	47.94	28.57	7.00	5.00	2.41	9.58	-	-	9.80	-	-	76.13	-	-	0.73	-	-	3.14	-	-
28.12.16	24.00	-	93.08	79.35	13.73	71.89	45.27	26.62	7.00	5.00	2.21	12.77	-	-	13.07	-	-	69.85	-	-	0.89	-	-	3.10	-	-
29.12.16	24.00	-	92.74	80.29	12.45	76.37	46.41	29.96	7.00	5.00	2.47	11.67	-	-	13.07	-	-	76.03	-	-	0.89	-	-	3.36	-	-
30.12.16	24.00	-	95.04	81.30	13.74	77.00	47.80	29.20	7.00	5.00	2.45	12.85	-	-	13.20	-	-	76.64	-	-	0.99	-	-	3.44	-	-
31.12.16	24.00	-	98.37	80.71	17.66	76.67	48.04	28.63	7.00	5.00	2.39	16.67	-	-	17.10	-	-	76.27	-	-	1.27	-	-	3.67	-	-
01.01.17	24.00	-	89.92	80.47	9.45	77.41	48.26	29.15	7.00	5.00	2.42	8.54	-	-	8.77	-	-	77.04	-	-	0.66	-	-	3.08	-	-
02.01.17	24.00	-	92.42	81.04	11.38	79.63	48.80	30.83	7.00	5.00	2.58	10.43	-	-	10.73	-	-	79.43	-	-	0.83	-	-	3.41	-	-
03.01.17	24.00	-	90.09	80.25	9.84	83.58	49.55	34.03	7.00	5.00	2.81	8.95	-	-	9.23	-	-	83.28	-	-	0.75	-	-	3.56	-	-
04.01.17	24.00	-	88.73	78.17	10.56	87.98	49.82	38.16	7.00	5.00	3.07	9.63	-	-	9.94	-	-	87.55	-	-	0.84	-	-	3.92	-	-
05.01.17	24.00	-	87.35	77.00	10.35	92.99	50.75	42.24	7.00	5.00	3.04	9.51	-	-	9.84	-	-	92.47	-	-	0.88	-	-	4.22	-	-
06.01.17	24.00	-	88.97	76.91	12.06	94.13	50.99	43.14	7.00	5.00	3.42	11.17	-	-	11.61	-	-	93.44	-	-	1.05	-	-	4.46	-	-
07.01.17	24.00	-	87.88	76.98	10.90	93.62	50.60	43.02	7.00	5.00	3.41	10.04	-	-	10.42	-	-	92.93	-	-	0.94	-	-	4.34	-	-
08.01.17	24.00	-	91.21	77.58	13.63	93.93	52.06	41.87	7.00	5.00	3.34	12.82	-	-	13.29	-	-	93.47	-	-	1.20	-	-	4.54	-	-
09.01.17	24.00	-	95.13	81.78	11.35	94.53	54.93	39.60	7.00	5.00	3.34	10.42	-	-	10.83	-	-	93.98	-	-	0.98	-	-	4.32	-	-
10.01.17	24.00	-	94.65	83.08	11.55	94.65	56.08	38.57	7.00	5.00	3.30	10.69	-	-	11.11	-	-	94.18	-	-	1.01	-	-	4.02	-	-
11.01.17	24.00	-	92.19	81.08	11.11	90.98	53.99	36.99	7.00	5.00	3.09	10.09	-	-	10.66	-	-	89.56	-	-	0.92	-	-	4.02	-	-
12.01.17	24.00	-	91.90	81.00	10.90	89.18	53.04	36.14	7.00	5.00	3.01	10.33	-	-	10.66	-	-	88.94	-	-	0.90	-	-	4.04	-	-
13.01.17	24.00	-	92.14	81.81	10.33	92.51	54.88	37.63	7.00	5.00	3.17	9.46	-	-	9.82	-	-	91.90	-	-	0.87	-	-	4.04	-	-
14.01.17	24.00	-	93.32	82.46	10.86	92.17	55.21	36.96	7.00	5.00	3.13	10.08	-	-	10.41	-	-	91.58	-	-	0.92	-	-	4.27	-	-
15.01.17	24.00	-	95.74	82.32	13.42	91.60	54.76	36.84	7.00	5.00	3.13	12.56	-	-	13.03	-	-	91.07	-	-	1.14	-	-	4.06	-	-
16.01.17	24.00	-	92.91	82.61	10.30	91.29	54.47	36.82	7.00	5.00	3.13	9.50	-	-	9.83	-	-	90.68	-	-	0.89	-	-	3.99	-	-
17.01.17	24.00	-	42.16	39.53	2.63	86.39	54.31	32.08	7.00	5.00	0.81	11.69	-	-	11.89	-	-	59.55	-	-	0.69	-	-	1.50	-	-
18.01.17	24.00	-	85.25	74.51	10.74	88.43	51.25	37.18	7.00	5.00	2.84	10.09	-	-	10.40	-	-	87.52	-	-	0.89	-	-	3.73	-	-
19.01.17	24.00	-	47.13	39.25	7.88	86.84	51.00	35.84	7.00	5.00	1.47	8.08	-	-	8.30	-	-	78.02	-	-	0.63	-	-	2.10	-	-
20.01.17	24.00	-	91.75	79.18	12.57	87.38	52.07	35.31	7.00	5.00	2.94	10.94	-	-	11.34	-	-	87.38	-	-	0.96	-	-	3.90	-	-
21.01.17	24.00	-	91.29	79.11	12.18	88.76	53.29	35.47	7.00	5.00	2.94	10.72	-	-	11.06	-	-	88.28	-	-	0.95	-	-	3.89	-	-
22.01.17	24.00	-	91.82	79.15	12.38	88.07	52.68	35.39	7.00	5.00	2.94	10.83	-	-	11.20	-	-	87.83	-	-	0.95	-	-	3.90	-	-
Среднее	24.00	-	89.17	77.66	11.51	85.56	51.03	34.54	7.00	5.00	2.75	10.54	-	-	11.28	-	-	83.91	-	-	0.91	-	-	3.66	-	-
Итого	744.00	-	2764.22	2407.40	356.83	85.25	3391.4	0.00	0.00	0.00	349.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.33	0.00	0.00	28.33	0.00	0.00	113.59	-	-

Показания счетчиков на момент снятия данных: 23.12.16 04:00 М1(Г) 4134.70 М2(Г) 3549.53 М3(Г) 5833.54 М4(Г) 5924.13 У3(М3) 149.34 У4(М3) 632.65 Q ЦПО (Гкал) 1497.24 Q ГВС (Гкал) _____

Дата, время: 22.01.17 04:00

М1(Г) 4060.85 М2(Г) 3729.14 М3(Г) 6163.92

Период расчета по среднему: Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору: _____
 Период превышения t2: _____
 Корректировка на температуру холодной воды: 0,3 °C = -0,10 Гкал;
 Итого по приборам Учета: с учетом корректировок 113,49 Гкал;
 Итого по приборам Учета: с учетом корректировок 349,65 куб.м.

Отрегулировать температуру

«ИнфраХит Монтаж» печать подразделения

Филиал "Энергообит" Управляющая компания Отдел эксплуатации КУУТЗ

« 25 ЯНВ 2017 »