Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 110 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9058.038.1
Строит.Адрес: Седова 110
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208262-ч(с)-0117.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208262 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,3

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,318 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,132
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,06
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=24

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.16	24,00	-	127,59	111,40	16,19	77,15	46,04	31,11	7,00	5,00	3,57	14,94	-	-	15,31	-	15,31	-	76,93	-	1,15			4,72
24.12.16	24,00	-	128,32	110,73	17,59	76,30	45,34	30,96	7,00	5,00	3,53	16,26	-	-	16,70	-	16,70	-	76,32	-	1,24			4,77
25.12.16	24,00	-	132,59	110,80	21,79	76,82	45,53	31,29	7,00	5,00	3,56	20,62	-	-	21,18	-	21,18	-	76,97	-	1,59			5,15
26.12.16	24,00	-	129,95	110,67	19,28	76,33	45,42	30,91	7,00	5,00	3,51	18,13	-	-	18,62	-	18,62	-	76,41	-	1,39			4,90
27.12.16	24,00	-	127,88	109,76	18,12	76,16	45,10	31,06	7,00	5,00	3,48	17,11	-	-	17,59	-	17,59	-	76,31	-	1,31			4,79
28.12.16	24,00	-	126,56	106,59	19,97	71,37	42,74	28,63	7,00	5,00	3,18	18,97	-	-	19,38	-	19,38	-	68,39	-	1,30			4,48
29.12.16	24,00	-	126,54	107,92	18,62	76,01	43,68	32,33	7,00	5,00	3,56	17,65	-	-	18,11	-	18,11	-	76,31	-	1,35			4,91
30.12.16	24,00	-	128,34	109,68	18,66	76,64	44,91	31,73	7,00	5,00	3,55	17,82	-	-	18,30	-	18,30	-	76,74	-	1,37			4,91
31.12.16	24,00	-	131,80	108,55	23,25	76,32	45,22	31,10	7,00	5,00	3,44	22,36	-	-	22,97	-	22,97	-	76,41	-	1,71			5,15
01.01.17	24,00	-	124,01	108,86	15,15	77,05	45,59	31,46	7,00	5,00	3,49	14,31	-	-	14,70	-	14,70	-	77,26	-	1,11			4,59
02.01.17	24,00	-	125,76	109,39	16,37	79,26	46,06	33,20	7,00	5,00	3,70	15,44	-	-	15,88	-	15,88	-	79,60	-	1,23			4,93
03.01.17	24,00	-	124,02	108,03	15,99	83,18	46,37	36,81	7,00	5,00	4,05	15,10	-	-	15,54	-	15,54	-	83,39	-	1,26			5,31
04.01.17	24,00	-	120,04	105,11	14,93	87,57	46,07	41,50	7,00	5,00	4,44	13,96	-	-	14,45	-	14,45	-	87,95	-	1,23			5,67
05.01.17	24,00	-	118,95	103,25	15,70	92,54	46,17	46,37	7,00	5,00	4,89	14,64	-	-	15,18	-	15,18	-	92,62	-	1,36			6,25
06.01.17	24,00	-	118,68	103,26	15,42	93,66	46,06	47,60	7,00	5,00	5,02	14,41	-	-	14,96	-	14,96	-	93,50	-	1,35			6,37
07.01.17	24,00	-	120,61	103,18	17,43	93,15	45,49	47,66	7,00	5,00	5,02	16,41	-	-	17,04	-	17,04	-	93,12	-	1,53			6,55
08.01.17	24,00	-	122,58	103,81	18,77	93,45	46,67	46,78	7,00	5,00	4,97	17,68	-	-	18,36	-	18,36	-	93,55	-	1,65			6,62
09.01.17	24,00	-	126,45	109,74	16,71	94,06	49,74	44,32	7,00	5,00	4,99	15,41	-	-	16,00	-	16,00	-	94,13	-	1,45			6,45
10.01.17	24,00	-	129,56	111,55	18,01	94,19	51,40	42,79	7,00	5,00	4,91	16,69	-	-	17,33	-	17,33	-	94,28	-	1,58			6,48
11.01.17	24,00	-	127,02	109,13	17,89	90,57	49,94	40,63	7,00	5,00	4,57	16,61	-	-	17,21	-	17,21	-	89,91	-	1,50			6,06
12.01.17	24,00	-	124,87	108,55	16,32	88,75	48,63	40,12	7,00	5,00	4,46	15,11	-	-	15,61	-	15,61	-	89,25	-	1,35			5,81
13.01.17	24,00	-	126,46	109,64	16,82	92,07	50,39	41,68	7,00	5,00	4,70	15,48	-	-	16,06	-	16,06	-	92,10	-	1,43			6,13
14.01.17	24,00	-	127,49	110,61	16,88	91,74	51,07	40,67	7,00	5,00	4,63	15,56	-	-	16,14	-	16,14	-	91,75	-	1,43			6,06
15.01.17	24,00	-	128,13	110,44	17,69	91,18	51,00	40,18	7,00	5,00	4,57	16,41	-	-	17,01	-	17,01	-	91,19	-	1,50			6,07
16.01.17	24,00	-	124,94	110,93	14,01	90,85	50,76	40,09	7,00	5,00	4,58	12,65	-	-	13,12	-	13,12	-	90,75	-	1,15			5,73
17.01.17	24,00	-	58,95	67,48	-8,53	85,16	52,16	33,00	7,00	5,00	0,00	18,83	-	-	19,21	-	19,21	-	64,16	-	1,21			1,21
18.01.17	24,00	-	115,81	102,74	13,07	87,87	46,78	41,09	7,00	5,00	4,15	14,11	-	-	14,61	-	14,61	-	86,77	-	1,22			5,38
19.01.17	24,00	-	64,16	53,29	10,87	86,79	47,21	39,58	7,00	5,00	2,07	13,19	-	-	13,54	-	13,54	-	74,83	-	0,99			3,06
20.01.17	24,00	-	123,61	107,20	16,41	86,94	47,33	39,61	7,00	5,00	4,26	16,18	-	-	16,72	-	16,72	-	87,32	-	1,41			5,68
21.01.17	24,00	-	123,37	107,42	15,95	88,34	48,88	39,46	7,00	5,00	4,29	15,48	-	-	16,01	-	16,01	-	88,38	-	1,37			5,65
22.01.17	24,00		123,49	107,31	16,18	87,64	48,11	39,54	7,00	5,00	4,27	15,83	-	-	16,37	-	16,37	-	87,85	-	1,39	-	-	5,67
Среднее	24,00	-	121,24	105,07	16,18	85,13	47,29	37,85	7,00	5,00	3,98	16,24	-	-	16,75	-	16,75	-	84,01	-	1,36	-	-	5,34
Итого	744,00		3758,53	3257,02	501,51						123,41	503,35	0,00	0,00	519,21	0,00	519,21	0,00			42,07	0,00	0,00	165,48

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.12.16 04:00	79662,59	66142,71	12215,00	-	12507,32	-	2578,55	-	
	22.01.17 04:00	83302,33	69296,54	12703,13	-	13010,79	-	2739,01	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,3 °C = -0,15 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **165,33** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **519,21** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
25 ЯНВ 2017
«_____» _____ г.