Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 140 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8729.038.1
Строит.Адрес: Седова 140
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208254-ч(с)-0117.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208254 Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,3

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,2508
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,114
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=45,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.16	24,00	-	146,78	134,13	12,65	75,01	46,05	28,96	7,00	5,00	3,89	12,65	-	-	14,87	-	14,87	-	74,74	-	0,95			4,84
24.12.16	24,00	-	148,74	133,35	15,39	74,10	45,40	28,70	7,00	5,00	3,84	15,39	-	-	17,78	-	17,78	-	73,88	-	1,14			4,97
25.12.16	24,00	-	149,46	133,19	16,27	74,50	45,49	29,01	7,00	5,00	3,87	16,27	-	-	18,67	-	18,67	-	74,35	-	1,21			5,08
26.12.16	24,00	-	147,72	133,44	14,28	74,10	45,31	28,79	7,00	5,00	3,85	14,28	-	-	16,58	-	16,58	-	73,91	-	1,06			4,90
27.12.16	24,00	-	145,74	132,23	13,51	73,85	44,93	28,92	7,00	5,00	3,83	13,51	-	-	15,88	-	15,88	-	73,68	-	1,00			4,82
28.12.16	24,00	-	142,10	128,29	13,81	70,01	42,90	27,11	7,00	5,00	3,50	13,81	-	-	15,88	-	15,88	-	68,59	-	0,95			4,44
29.12.16	24,00	-	144,46	130,25	14,21	72,96	43,25	29,71	7,00	5,00	3,87	14,21	-	-	16,42	-	16,42	-	72,84	-	1,04			4,91
30.12.16	24,00	-	148,95	131,60	17,35	74,35	44,63	29,72	7,00	5,00	3,91	17,35	-	-	19,89	-	19,89	-	74,18	-	1,29			5,20
31.12.16	24,00	-	150,87	129,86	21,01	74,01	44,87	29,14	7,00	5,00	3,79	21,01	-	-	23,50	-	23,50	-	73,82	-	1,55			5,34
01.01.17	24,00	-	141,80	131,89	9,91	74,51	45,22	29,29	7,00	5,00	3,87	9,91	-	-	12,22	-	12,22	-	74,38	-	0,74			4,60
02.01.17	24,00	-	144,25	131,78	12,47	76,51	45,70	30,81	7,00	5,00	4,07	12,47	-	-	14,97	-	14,97	-	76,40	-	0,95			5,02
03.01.17	24,00	-	142,70	130,35	12,35	80,13	46,26	33,87	7,00	5,00	4,42	12,35	-	-	14,94	-	14,94	-	80,03	-	0,99			5,41
04.01.17	24,00	-	140,31	127,32	12,99	84,11	46,23	37,88	7,00	5,00	4,83	12,99	-	-	16,00	-	16,00	-	84,07	-	1,09			5,92
05.01.17	24,00	-	137,65	125,37	12,28	88,92	46,66	42,26	7,00	5,00	5,31	12,28	-	-	15,76	-	15,76	-	88,73	-	1,09			6,40
06.01.17	24,00	-	139,57	125,04	14,53	90,15	46,76	43,39	7,00	5,00	5,44	14,53	-	-	18,20	-	18,20	-	89,89	-	1,31			6,75
07.01.17	24,00	-	138,10	125,08	13,02	89,66	46,15	43,51	7,00	5,00	5,45	13,02	-	-	16,49	-	16,49	-	89,43	-	1,16			6,62
08.01.17	24,00	-	139,63	124,28	15,35	90,01	46,98	43,03	7,00	5,00	5,36	15,35	-	-	18,87	-	18,87	-	89,83	-	1,38			6,74
09.01.17	24,00	-	143,49	130,84	12,65	90,75	49,39	41,36	7,00	5,00	5,43	12,65	-	-	16,31	-	16,31	-	90,55	-	1,15			6,57
10.01.17	24,00	-	144,03	132,36	11,67	91,04	50,90	40,14	7,00	5,00	5,33	11,67	-	-	15,18	-	15,18	-	90,84	-	1,06			6,39
11.01.17	24,00	-	139,76	126,50	13,26	87,93	49,55	38,38	7,00	5,00	4,87	13,26	-	-	16,53	-	16,53	-	87,24	-	1,16			6,03
12.01.17	24,00	-	144,24	130,58	13,66	85,60	48,49	37,11	7,00	5,00	4,86	13,66	-	-	16,83	-	16,83	-	85,50	-	1,17			6,02
13.01.17	24,00	-	144,33	131,63	12,70	88,92	50,21	38,71	7,00	5,00	5,11	12,70	-	-	16,11	-	16,11	-	88,66	-	1,13			6,23
14.01.17	24,00	-	145,26	132,41	12,85	88,83	50,73	38,10	7,00	5,00	5,06	12,85	-	-	16,22	-	16,22	-	88,60	-	1,14			6,20
15.01.17	24,00	-	145,70	131,77	13,93	88,32	50,72	37,60	7,00	5,00	4,97	13,93	-	-	17,27	-	17,27	-	88,10	-	1,23			6,20
16.01.17	24,00	-	145,15	132,21	12,94	87,94	50,61	37,33	7,00	5,00	4,95	12,94	-	-	16,22	-	16,22	-	87,70	-	1,13			6,08
17.01.17	24,00	-	71,76	64,18	7,58	82,97	50,12	32,85	7,00	5,00	2,22	7,58	-	-	8,92	-	8,92	-	67,23	-	0,51			2,73
18.01.17	24,00	-	133,38	121,22	12,16	83,42	46,38	37,04	7,00	5,00	4,51	12,16	-	-	15,05	-	15,05	-	82,15	-	1,00			5,51
19.01.17	24,00	-	75,93	63,89	12,04	82,80	49,07	33,73	7,00	5,00	2,29	12,04	-	-	13,65	-	13,65	-	71,82	-	0,86			3,15
20.01.17	24,00	-	140,66	127,86	12,80	82,59	46,20	36,39	7,00	5,00	4,66	12,80	-	-	15,69	-	15,69	-	82,41	-	1,05			5,72
21.01.17	24,00	-	140,94	127,81	13,13	85,37	48,41	36,96	7,00	5,00	4,73	13,13	-	-	16,21	-	16,21	-	85,17	-	1,12			5,85
22.01.17	24,00		140,80	127,84	12,97	83,98	47,31	36,68	7,00	5,00	4,70	12,97	-	-	15,95	-	15,95	-	83,79	-	1,09	-	-	5,78
Среднее	24,00	-	138,85	125,44	13,41	82,17	47,13	35,05	7,00	5,00	4,41	13,41	-	-	16,23	-	16,23	-	81,05	-	1,09	-	-	5,50
Итого	744,00		4304,26	3888,55	415,72						136,76	415,72	0,00	0,00	503,06	0,00	503,06	0,00			33,66	0,00	0,00	170,42

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	04.10.15 15:00	86221,03	75425,92	0,00	-	44651,38	-	2530,30	-	-
	04.10.15 15:00	86221,03	75425,92	0,00	-	44651,38	-	2530,30	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,3 °С = -0,12 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **170,30** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **503,06** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 ЯНВ 2017
«____» _____ г.
печать энергосбыта