Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 158 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9305.038.1
Строит.Адрес: Седова 158
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205591-ч(с)-0117.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 205591 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,3

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,198 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,13
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0592
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

			Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.16	24,00	-	78,46	67,39	11,07	76,15	47,13	29,02	7,00	5,00	1,94	11,30	-	-	11,59	-	11,59	-	75,88	-	0,86			2,80
24.12.16	24,00	-	80,73	67,10	13,63	75,38	46,52	28,86	7,00	5,00	1,92	13,85	-	-	14,22	-	14,22	-	75,31	-	1,05			2,97
25.12.16	24,00	-	81,33	67,39	13,94	75,93	46,76	29,17	7,00	5,00	1,95	14,23	-	-	14,59	-	14,59	-	75,94	-	1,08			3,03
26.12.16	24,00	-	80,33	67,35	12,98	75,42	46,61	28,81	7,00	5,00	1,93	13,23	-	-	13,59	-	13,59	-	75,35	-	1,00			2,92
27.12.16	24,00	-	80,65	66,91	13,74	75,29	46,48	28,81	7,00	5,00	1,91	13,97	-	-	14,32	-	14,32	-	75,32	-	1,05			2,96
28.12.16	24,00	-	78,57	65,31	13,26	70,39	44,01	26,38	7,00	5,00	1,73	13,50	-	-	13,80	-	13,80	-	68,08	-	0,92			2,65
29.12.16	24,00	-	78,46	65,93	12,53	75,20	45,38	29,82	7,00	5,00	1,94	12,85	-	-	13,17	-	13,17	-	75,26	-	0,97			2,91
30.12.16	24,00	-	81,08	66,86	14,22	75,80	46,50	29,30	7,00	5,00	1,94	14,55	-	-	14,93	-	14,93	-	75,83	-	1,10			3,04
31.12.16	24,00	-	83,67	66,51	17,16	75,52	46,81	28,71	7,00	5,00	1,89	17,52	-	-	17,98	-	17,98	-	75,51	-	1,32			3,21
01.01.17	24,00	-	75,33	66,11	9,22	76,15	46,97	29,18	7,00	5,00	1,90	9,56	-	-	9,80	-	9,80	-	76,37	-	0,73			2,63
02.01.17	24,00	-	78,80	66,50	12,30	78,42	47,42	31,00	7,00	5,00	2,04	12,60	-	-	12,97	-	12,97	-	78,68	-	0,99			3,03
03.01.17	24,00	-	78,23	65,84	12,39	82,25	48,12	34,13	7,00	5,00	2,22	12,78	-	-	13,15	-	13,15	-	82,27	-	1,05			3,27
04.01.17	24,00	-	75,68	64,25	11,43	86,57	48,48	38,09	7,00	5,00	2,42	11,74	-	-	12,11	-	12,11	-	86,71	-	1,02			3,44
05.01.17	24,00	-	75,98	63,26	12,72	91,42	49,33	42,09	7,00	5,00	2,65	12,94	-	-	13,44	-	13,44	-	91,46	-	1,18			3,83
06.01.17	24,00	-	75,81	63,25	12,56	92,44	49,62	42,82	7,00	5,00	2,70	12,74	-	-	13,24	-	13,24	-	92,21	-	1,18			3,87
07.01.17	24,00	-	76,15	63,32	12,83	91,91	48,89	43,02	7,00	5,00	2,70	13,11	-	-	13,59	-	13,59	-	91,74	-	1,21			3,91
08.01.17	24,00	-	76,19	63,93	12,26	92,22	50,13	42,09	7,00	5,00	2,67	12,58	-	-	13,02	-	13,02	-	92,21	-	1,16			3,83
09.01.17	24,00	-	78,55	67,27	11,28	92,85	52,83	40,02	7,00	5,00	2,67	11,54	-	-	11,98	-	11,98	-	92,76	-	1,08			3,75
10.01.17	24,00	-	79,77	68,25	11,52	93,01	54,00	39,01	7,00	5,00	2,64	11,80	-	-	12,24	-	12,24	-	92,97	-	1,10			3,74
11.01.17	24,00	-	78,42	66,43	11,99	89,27	51,84	37,43	7,00	5,00	2,47	12,29	-	-	12,69	-	12,69	-	88,26	-	1,09			3,56
12.01.17	24,00	-	78,01	66,54	11,47	87,62	50,63	36,99	7,00	5,00	2,43	11,83	-	-	12,24	-	12,24	-	87,69	-	1,04			3,47
13.01.17	24,00	-	77,24	67,13	10,11	90,84	52,45	38,39	7,00	5,00	2,56	10,32	-	-	10,69	-	10,69	-	90,56	-	0,94			3,50
14.01.17	24,00	-	78,95	67,62	11,33	90,55	52,85	37,70	7,00	5,00	2,54	11,52	-	-	11,95	-	11,95	-	90,44	-	1,04			3,58
15.01.17	24,00	-	79,93	67,55	12,38	90,01	52,71	37,30	7,00	5,00	2,51	12,58	-	-	13,03	-	13,03	-	89,87	-	1,13			3,64
16.01.17	24,00	-	79,27	67,60	11,67	89,67	52,34	37,33	7,00	5,00	2,52	11,79	-	-	12,23	-	12,23	-	89,51	-	1,06			3,58
17.01.17	24,00	-	35,23	39,34	-4,11	84,57	52,63	31,94	7,00	5,00	0,00	10,75	-	-	10,94	-	10,94	-	62,39	-	0,67			0,67
18.01.17	24,00	-	76,38	63,62	12,76	86,85	48,92	37,93	7,00	5,00	2,31	14,07	-	-	14,54	-	14,54	-	86,20	-	1,21			3,52
19.01.17	24,00	-	42,50	34,37	8,13	82,62	48,56	34,06	7,00	5,00	1,11	11,11	-	-	11,35	-	11,35	-	66,52	-	0,74			1,84
20.01.17	24,00	-	82,84	66,19	16,65	85,84	49,63	36,21	7,00	5,00	2,36	17,20	-	-	17,77	-	17,77	-	85,81	-	1,48			3,83
21.01.17	24,00	-	78,44	66,01	12,43	87,11	50,64	36,47	7,00	5,00	2,37	12,91	-	-	13,37	-	13,37	-	87,04	-	1,13			3,49
22.01.17	24,00		80,64	66,10	14,54	86,48	50,14	36,34	7,00	5,00	2,36	15,06	-	-	15,57	-	15,57	-	86,43	-	1,30	-	-	3,66
Среднее	24,00	-	76,18	64,23	11,95	83,99	49,20	34,79	7,00	5,00	2,17	12,83	-	-	13,23	-	13,23	-	82,60	-	1,06	-	-	3,23
Итого	744,00		2361,62	1991,23	370,39						67,30	397,82	0,00	0,00	410,10	0,00	410,10	0,00			32,85	0,00	0,00	100,14

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.12.16 05:00	49550,23	41070,69	9092,58	-	9299,52	-	1380,25	-	
	10.01.17 05:00	50964,45	42255,26	9327,25	-	9541,10	-	1438,44	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,3 °С = -0,12 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **100,02** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **410,10** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел организации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 ЯНВ 2017
«____» _____ г.

печать энергосбыта