Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент:
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 17-1 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Елизарова д.41а

Договор:
Строит.Адрес: Седова 17-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 219177
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219177-ч(с)-0117.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 65	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 65	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 0
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Наладить работу системы отопления

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.16	24,00	-	486,90	486,90	0,00	56,63	48,91	7,72	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,77
24.12.16	24,00	-	486,51	486,51	0,00	56,00	48,49	7,51	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,67
25.12.16	24,00	-	486,44	486,44	0,00	56,46	48,83	7,63	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,72
26.12.16	24,00	-	486,51	486,51	0,00	56,27	48,66	7,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,72
27.12.16	24,00	-	486,55	486,55	0,00	56,29	48,70	7,59	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,71
28.12.16	24,00	-	486,27	486,27	0,00	56,66	48,81	7,85	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,83
29.12.16	24,00	-	486,18	486,18	0,00	56,45	48,59	7,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,83
30.12.16	24,00	-	486,45	486,45	0,00	56,41	48,60	7,81	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,81
31.12.16	24,00	-	486,49	486,49	0,00	56,61	48,94	7,67	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,75
01.01.17	24,00	-	486,87	486,87	0,00	56,33	48,73	7,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,72
02.01.17	24,00	-	486,52	486,52	0,00	59,04	50,63	8,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,11
03.01.17	24,00	-	486,41	486,41	0,00	62,06	52,57	9,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,63
04.01.17	24,00	-	486,16	486,16	0,00	65,10	54,37	10,73	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,23
05.01.17	24,00	-	485,79	485,79	0,00	70,27	57,64	12,63	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,15
06.01.17	24,00	-	484,74	484,74	0,00	73,13	59,52	13,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,62
07.01.17	24,00	-	483,79	483,79	0,00	72,33	58,56	13,77	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,68
08.01.17	24,00	-	483,76	483,76	0,00	72,96	59,24	13,72	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,66
09.01.17	24,00	-	483,97	483,97	0,00	71,64	58,79	12,85	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,24
10.01.17	24,00	-	484,04	484,04	0,00	69,54	57,75	11,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,72
11.01.17	24,00	-	488,01	488,01	0,00	68,55	57,22	11,33	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,55
12.01.17	24,00	-	485,34	485,34	0,00	69,91	57,92	11,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,83
13.01.17	24,00	-	485,34	485,34	0,00	69,91	57,92	11,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,83
14.01.17	24,00	-	485,34	485,34	0,00	69,91	57,92	11,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,83
15.01.17	24,00	-	485,34	485,34	0,00	69,91	57,92	11,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,83
16.01.17	24,00	-	485,34	485,34	0,00	69,91	57,92	11,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,83
17.01.17	24,00	-	485,34	485,34	0,00	69,91	57,92	11,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,83
18.01.17	24,00	-	485,34	485,34	0,00	69,91	57,92	11,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,83
19.01.17	24,00	-	485,34	485,34	0,00	69,91	57,92	11,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,83
20.01.17	24,00	-	485,34	485,34	0,00	69,91	57,92	11,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,83
21.01.17	24,00	-	485,34	485,34	0,00	69,91	57,92	11,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,83
22.01.17	24,00		485,34	485,34	0,00	69,91	57,92	11,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,83
Среднее	24,00	-	485,71	485,71	-	65,09	54,54	10,55	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,83
Итого	744,00		15057,10	15057,10	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	5,14 159,27

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.12.16 05:00	235062,28	239923,91	-	-	-	-	2165,77	-	-
	22.01.17 14:00	245108,33	249969,96	-	-	-	-	2264,70	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **159,27** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«24» ЯНВ 2017 г.