Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 17-2 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8756.038.1
Строит.Адрес: Седова 17-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208364-ч(с)-0117.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208364 Режим (схема): 3001
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 65 Gmin= 0,8 Gmax= 120
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 65 Gmin= 0,8 Gmax= 120
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Тхв, гр.С= 0,3
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Наладить работу системы отопления

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,448 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=431,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.16	24,00	-	520,25	520,25	0,00	53,35	44,98	8,37	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,37
24.12.16	24,00	-	520,41	520,41	0,00	52,79	44,55	8,24	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,30
25.12.16	24,00	-	520,49	520,49	0,00	53,22	44,88	8,34	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,35
26.12.16	24,00	-	520,70	520,70	0,00	53,04	44,74	8,30	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,33
27.12.16	24,00	-	520,70	520,70	0,00	53,06	44,82	8,24	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,30
28.12.16	24,00	-	521,32	521,32	0,00	53,48	44,89	8,59	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,49
29.12.16	24,00	-	522,13	522,13	0,00	53,19	44,56	8,63	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,51
30.12.16	24,00	-	521,92	521,92	0,00	53,21	44,70	8,51	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,46
31.12.16	24,00	-	521,46	521,46	0,00	53,36	45,04	8,32	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,35
01.01.17	24,00	-	520,86	520,86	0,00	53,20	44,95	8,25	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,31
02.01.17	24,00	-	521,01	521,01	0,00	55,98	46,71	9,27	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,84
03.01.17	24,00	-	521,86	521,86	0,00	58,96	48,42	10,54	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,51
04.01.17	24,00	-	522,02	522,02	0,00	62,09	50,00	12,09	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,32
05.01.17	24,00	-	521,43	521,43	0,00	67,36	52,97	14,39	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			7,51
06.01.17	24,00	-	520,34	520,34	0,00	69,93	54,49	15,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			8,05
07.01.17	24,00	-	521,10	521,10	0,00	69,18	53,78	15,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			8,04
08.01.17	24,00	-	519,43	519,43	0,00	69,81	54,59	15,22	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			7,92
09.01.17	24,00	-	517,64	517,64	0,00	68,30	54,21	14,09	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			7,31
10.01.17	24,00	-	517,54	517,54	0,00	66,38	53,42	12,96	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,72
11.01.17	24,00	-	522,50	522,50	0,00	65,22	52,87	12,35	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,47
12.01.17	24,00	-	524,27	524,27	0,00	63,53	51,77	11,76	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,18
13.01.17	24,00	-	521,35	521,35	0,00	63,45	51,79	11,66	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,10
14.01.17	24,00	-	519,27	519,27	0,00	63,65	52,17	11,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,98
15.01.17	24,00	-	521,07	521,07	0,00	63,18	51,95	11,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,87
16.01.17	24,00	-	522,57	522,57	0,00	63,09	51,78	11,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,93
17.01.17	24,00	-	521,93	521,93	0,00	62,93	51,62	11,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,92
18.01.17	24,00	-	521,92	521,92	0,00	61,68	50,69	10,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,75
19.01.17	24,00	-	523,95	523,95	0,00	61,20	50,50	10,70	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,62
20.01.17	24,00	-	524,11	524,11	0,00	61,15	50,48	10,67	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,61
21.01.17	24,00	-	523,91	523,91	0,00	61,04	50,36	10,68	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,61
22.01.17	24,00		523,99	523,99	0,00	61,13	50,45	10,68	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,70
Среднее	24,00	-	521,40	521,40	-	60,36	49,46	10,90	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,61
Итого	744,00		16163,45	16163,45	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	176,64

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.12.16 05:00	132238,64	132206,36	-	-	-	-	1253,40	-	-
	22.01.17 05:00	147900,57	147868,29	-	-	-	-	1424,85	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,3 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **176,64** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
24 ЯНВ 2017
печать энергосбыта
«____» _____ г.