Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 17-3 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8752.038.1
Строит.Адрес: Седова 17-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204683-ч(с)-0117.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 204683 Режим (схема): 3001
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 40 Gmin= 0,3 Gmax= 45
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 40 Gmin= 0,3 Gmax= 45
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Tхв,тв,Ст 0,3

Наладить работу системы отопления

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,2 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=192,696 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.16	24,00	-	345,06	345,06	0,00	53,38	47,61	5,77	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,01
24.12.16	24,00	-	345,28	345,28	0,00	52,81	47,08	5,73	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,99
25.12.16	24,00	-	345,34	345,34	0,00	53,24	47,47	5,77	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,00
26.12.16	24,00	-	345,15	345,15	0,00	53,06	47,34	5,72	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,98
27.12.16	24,00	-	345,33	345,33	0,00	53,08	47,33	5,75	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,99
28.12.16	24,00	-	345,15	345,15	0,00	53,50	47,49	6,01	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,09
29.12.16	24,00	-	345,30	345,30	0,00	53,22	47,23	5,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,07
30.12.16	24,00	-	345,37	345,37	0,00	53,23	47,35	5,88	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,04
31.12.16	24,00	-	345,22	345,22	0,00	53,39	47,64	5,75	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,99
01.01.17	24,00	-	345,35	345,35	0,00	53,23	47,51	5,72	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,99
02.01.17	24,00	-	345,17	345,17	0,00	56,00	49,61	6,39	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,22
03.01.17	24,00	-	345,07	345,07	0,00	58,98	51,73	7,25	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,51
04.01.17	24,00	-	345,08	345,08	0,00	62,09	53,80	8,29	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,87
05.01.17	24,00	-	344,85	344,85	0,00	67,37	57,52	9,85	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,41
06.01.17	24,00	-	344,22	344,22	0,00	69,95	59,38	10,57	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,65
07.01.17	24,00	-	343,57	343,57	0,00	69,21	58,68	10,53	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,63
08.01.17	24,00	-	343,26	343,26	0,00	69,85	59,44	10,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,58
09.01.17	24,00	-	343,24	343,24	0,00	68,35	58,74	9,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,31
10.01.17	24,00	-	343,52	343,52	0,00	66,41	57,54	8,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,06
11.01.17	24,00	-	346,44	346,44	0,00	65,26	56,76	8,50	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,96
12.01.17	24,00	-	347,90	347,90	0,00	63,57	55,44	8,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,84
13.01.17	24,00	-	347,38	347,38	0,00	63,49	55,38	8,11	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,83
14.01.17	24,00	-	347,26	347,26	0,00	63,69	55,75	7,94	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,77
15.01.17	24,00	-	347,60	347,60	0,00	63,22	55,43	7,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,72
16.01.17	24,00	-	347,34	347,34	0,00	63,12	55,22	7,90	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,76
17.01.17	24,00	-	347,52	347,52	0,00	62,98	55,04	7,94	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,77
18.01.17	24,00	-	347,03	347,03	0,00	61,72	54,01	7,71	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,69
19.01.17	24,00	-	347,30	347,30	0,00	61,24	53,76	7,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,61
20.01.17	24,00	-	347,32	347,32	0,00	61,19	53,72	7,47	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,60
21.01.17	24,00	-	347,58	347,58	0,00	61,07	53,55	7,52	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,63
22.01.17	24,00		347,40	347,40	0,00	61,17	53,68	7,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,61
Среднее	24,00	-	345,76	345,76	-	60,39	52,85	7,54	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,62
Итого	744,00		10718,60	10718,60	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	81,17

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.12.16 05:00	67145,84	67146,24	-	-	-	-	436,86	-	-
	22.01.17 05:00	77532,00	77532,40	-	-	-	-	515,63	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,3 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **81,17** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
24 ЯНВ 2017
«____»
печать энергосбыта