Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 59 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 59
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-10772-ч(с)-0117.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 10772 Режим (схема): 0;7
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,31

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.16	24,00	*	184,47	174,09	10,38	73,03	51,90	21,13	5,20	4,00	3,37	14,73	0,00	0,00	15,09	0,00	15,09	-	72,71	0,00	1,07			4,45
24.12.16	24,00	*	198,67	182,52	16,15	73,46	49,50	23,96	5,20	4,00	4,42	15,63	0,00	0,00	16,01	0,00	16,01	-	73,08	0,00	1,14			5,57
25.12.16	24,00	*	200,89	180,83	20,06	73,55	49,26	24,29	5,20	4,00	4,54	18,15	0,00	0,00	18,60	0,00	18,60	-	73,27	0,00	1,33			5,88
26.12.16	24,00	*	196,10	177,75	18,35	73,54	48,96	24,58	5,20	4,00	4,66	14,54	0,00	0,00	14,90	0,00	14,90	-	73,08	0,00	1,06			5,73
27.12.16	24,00	*	195,52	177,43	18,09	73,51	48,50	25,01	5,20	4,00	4,62	15,80	0,00	0,00	16,19	0,00	16,19	-	73,10	0,00	1,16			5,77
28.12.16	24,00	*	194,69	176,63	18,06	73,50	48,05	25,45	5,20	4,00	4,66	16,05	0,00	0,00	16,44	0,00	16,44	-	73,07	0,00	1,17			5,83
29.12.16	24,00	*	194,10	177,06	17,03	73,39	47,78	25,61	5,20	4,00	4,67	15,39	0,00	0,00	15,77	0,00	15,77	-	72,89	0,00	1,12			5,79
30.12.16	24,00	*	194,73	175,67	19,06	73,26	47,83	25,43	5,20	4,00	4,57	17,80	0,00	0,00	18,24	0,00	18,24	-	72,88	0,00	1,30			5,87
31.12.16	24,00	*	197,95	174,86	23,09	73,52	48,30	25,23	5,20	4,00	4,49	22,14	0,00	0,00	22,69	0,00	22,69	-	73,42	0,00	1,63			6,12
01.01.17	24,00	*	193,57	177,46	16,11	74,19	49,02	25,18	5,20	4,00	4,54	15,33	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	-	73,88	0,00	1,13			5,67
02.01.17	24,00	*	191,70	176,76	14,94	77,62	50,14	27,48	5,20	4,00	4,94	13,99	0,00	0,00	14,37	0,00	14,37	-	77,41	0,00	1,08			6,03
03.01.17	24,00	*	192,88	178,07	14,81	83,11	52,20	30,91	5,20	4,00	5,59	13,95	0,00	0,00	14,38	0,00	14,38	-	82,93	0,00	1,16			6,74
04.01.17	24,00	*	194,65	181,29	13,36	89,46	54,32	35,14	5,20	4,00	6,48	12,36	0,00	0,00	12,79	0,00	12,79	-	89,09	0,00	1,10			7,58
05.01.17	24,00	*	195,08	179,72	15,36	93,81	55,12	38,69	5,20	4,00	7,07	14,35	0,00	0,00	14,90	0,00	14,90	-	93,24	0,00	1,34			8,41
06.01.17	24,00	*	194,33	179,77	14,56	94,60	55,30	39,30	5,20	4,00	7,16	13,84	0,00	0,00	14,37	0,00	14,37	-	93,84	0,00	1,30			8,46
07.01.17	24,00	*	193,68	179,30	14,38	94,16	54,50	39,66	5,20	4,00	7,21	13,60	0,00	0,00	14,12	0,00	14,12	-	93,37	0,00	1,27			8,48
08.01.17	24,00	*	195,22	180,00	15,22	94,90	55,37	39,53	5,20	4,00	7,21	14,44	0,00	0,00	15,01	0,00	15,01	-	94,32	0,00	1,36			8,58
09.01.17	24,00	*	195,75	182,58	13,16	95,30	57,03	38,26	5,20	4,00	7,11	12,19	0,00	0,00	12,67	0,00	12,67	-	94,44	0,00	1,15			8,26
10.01.17	24,00	*	194,78	182,98	11,80	95,42	58,24	37,18	5,20	4,00	6,93	10,78	0,00	0,00	11,20	0,00	11,20	-	94,53	0,00	1,02			7,95
11.01.17	24,00	*	195,04	182,06	12,98	94,80	57,89	36,91	5,20	4,00	6,81	12,28	0,00	0,00	12,76	0,00	12,76	-	93,93	0,00	1,16			7,97
12.01.17	24,00	*	195,38	180,87	14,51	93,69	57,37	36,33	5,20	4,00	6,77	12,63	0,00	0,00	13,11	0,00	13,11	-	92,68	0,00	1,17			7,95
13.01.17	24,00	*	194,91	180,93	13,98	92,25	56,80	35,45	5,20	4,00	6,55	12,74	0,00	0,00	13,21	0,00	13,21	-	91,31	0,00	1,17			7,72
14.01.17	24,00	*	194,34	180,36	13,98	92,54	57,47	35,08	5,20	4,00	6,47	12,67	0,00	0,00	13,14	0,00	13,14	-	91,52	0,00	1,16			7,64
15.01.17	24,00	*	193,90	179,68	14,21	90,23	56,61	33,62	5,20	4,00	6,18	12,88	0,00	0,00	13,34	0,00	13,34	-	89,52	0,00	1,15			7,34
16.01.17	24,00	*	192,95	179,28	13,67	90,54	56,80	33,74	5,20	4,00	6,19	12,32	0,00	0,00	12,76	0,00	12,76	-	89,76	0,00	1,11			7,30
17.01.17	24,00	*	192,10	179,25	12,86	90,50	56,47	34,03	5,20	4,00	6,25	11,47	0,00	0,00	11,88	0,00	11,88	-	89,69	0,00	1,03			7,28
18.01.17	24,00	*	192,26	179,43	12,83	90,41	56,28	34,13	5,20	4,00	6,29	11,23	0,00	0,00	11,63	0,00	11,63	-	89,64	0,00	1,01			7,30
19.01.17	24,00	*	194,47	180,73	13,74	88,40	55,87	32,53	5,20	4,00	6,04	12,16	0,00	0,00	12,57	0,00	12,57	-	87,24	0,00	1,06			7,11
20.01.17	24,00	*	194,71	181,15	13,56	88,11	56,08	32,04	5,20	4,00	5,97	11,91	0,00	0,00	12,32	0,00	12,32	-	87,32	0,00	1,04			7,01
21.01.17	24,00	*	195,14	180,63	14,51	87,91	55,80	32,11	5,20	4,00	5,95	13,00	0,00	0,00	13,44	0,00	13,44	-	87,16	0,00	1,13			7,09
22.01.17	24,00		194,77	180,83	13,94	88,14	55,92	32,22	5,20	4,00	5,99	12,36	-	-	12,77	-	12,77	-	87,24	-	1,08	-	-	7,07
Среднее	24,00	-	194,47	179,35	15,12	85,19	53,57	31,62	5,20	4,00	5,80	13,96	-	-	14,40	-	14,40	-	84,57	-	1,17	-	-	6,97
Итого	744,00		6028,72	5559,96	468,76						179,73	432,74	0,00	0,00	446,34	0,00	446,34	0,00			36,19	0,00	0,00	215,92

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.12.16 05:00	17120,49	16016,28	510,08	0,00	524,67	0,00	488,65	40,49	-
	22.01.17 05:00	22979,51	21416,94	930,09	0,00	957,89	0,00	698,79	75,61	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,31 °С = -0,13 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **215,78** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **446,34** куб.м.

Отрегулировать температуру

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 25 ЯНВ 2017 г.