

Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 61 / С/Ю  
 Организация: ООО "Инфракапит Монтаж"  
 Источник: За Невская котельная

Установление прибора: ВКГ-7 № 204817

Часовые и отсчеты, ардуны в фидалах: ВКГ-7-204817-Ч(С)-0117.1хх  
 Режим (смена): 3001  
 Глисс = 0,2  
 Глисс = 0,2  
 Глисс = 30  
 Глисс = 30  
 Глисс = 30  
 Глисс = 30

Приборы УТТ поверены до \_\_\_\_\_  
 Термометр: КТОП-Н  
 Термометр: КТОП-Н  
 Термометр: КТОП-Н  
 Термометр: КТОП-Н

Узел учета: С/Ю  
 Код УТТ: \_\_\_\_\_  
 Расматривать совместно с УТТ: \_\_\_\_\_  
 График: 150/70

Тар, гр.С = 0,31

Преобр.датчика: \_\_\_\_\_  
 Преобр.датчика: \_\_\_\_\_  
 Преобр.датчика: \_\_\_\_\_  
 Преобр.датчика: \_\_\_\_\_

**Наладить работу системы отопления**

Объем теплотребления по приборам УТТ за январь 2017  
 Договор: 9150.038.1  
 Строит.Адрес: Седова 61  
 Телефон: (812) 313-47-06  
 Смена подключения: Девятогобная

Вычисления: ВКГ-7 № 204817

Подолж.лн.(М1): \_\_\_\_\_  
 Подолж.лн.(М2): \_\_\_\_\_  
 Тр.д. ПЭС(М3): \_\_\_\_\_  
 Тр.д. ПЭС(М4): \_\_\_\_\_  
 Тр.д. ПЭС(М5): \_\_\_\_\_  
 Тр.д. ПЭС(М6): \_\_\_\_\_  
 Тр.д. ПЭС(М7): \_\_\_\_\_  
 Тр.д. ПЭС(М8): \_\_\_\_\_

Расчетный алгоритм: зима: Q=М1\*(П1-Нэв)+М2\*(П2-Нэв) лето: Q=М1\*(П1-Нэв)+М2\*(П2-Нэв)  
 Расчетные нагрузки, Гкал/час: \_\_\_\_\_  
 Расчетные расходы (гр.от.), Гкал/час: \_\_\_\_\_  
 Расчетные расходы (гр.от.), Гкал/час: \_\_\_\_\_

Отег=0,39793 Овент= Овентот= Овентс= Овентс=0  
 Овентс=119,28 Овентс= Овентс=0  
 Овентс=0 Овентс=0 Овентс=0

Учет отопления (ТВ-1)

Дата	Тип	НС	М1	М2	дМ	Т1	Т2	dT	P1	P2	Остаток	М3	М4	дМ	У3	У4	дУ3	Удотп	Т3	Т4	Овент обд.	Контрольные данные	Объем теплотребл-е
23.12.16	24.00	-	161,92	161,79	0,13	71,07	44,51	26,56	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Кал.	4,31
24.12.16	24.00	-	164,50	162,71	1,79	72,93	45,84	27,09	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Кал.	4,54
25.12.16	24.00	-	165,31	164,01	1,30	73,09	46,00	27,09	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Кал.	4,54
26.12.16	24.00	-	165,11	163,57	1,54	73,13	46,10	27,03	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Кал.	4,54
27.12.16	24.00	-	164,29	163,35	0,94	73,12	46,24	26,88	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Кал.	4,46
28.12.16	24.00	-	163,99	163,36	0,63	73,09	46,07	27,02	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Кал.	4,46
29.12.16	24.00	-	165,22	164,71	0,51	72,98	45,86	27,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Кал.	4,51
30.12.16	24.00	-	164,85	164,52	0,33	72,87	45,98	26,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Кал.	4,45
31.12.16	24.00	-	164,94	164,55	0,39	73,13	46,46	26,67	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Кал.	4,42
01.01.17	24.00	-	166,73	166,31	0,42	73,98	47,11	26,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Кал.	4,50
02.01.17	24.00	-	166,25	165,70	0,55	77,53	48,40	29,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Кал.	4,88
03.01.17	24.00	-	167,83	167,41	0,42	83,14	50,55	32,59	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Кал.	5,50
04.01.17	24.00	-	170,04	169,57	0,47	89,53	52,80	36,73	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Кал.	6,28
05.01.17	24.00	-	168,60	167,91	0,69	93,65	53,88	40,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Кал.	6,81
06.01.17	24.00	-	168,49	167,77	0,72	94,29	53,40	40,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Кал.	6,94
07.01.17	24.00	-	168,17	167,41	0,76	93,82	52,56	41,26	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Кал.	7,04
08.01.17	24.00	-	169,02	168,21	0,81	94,62	53,31	41,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Кал.	6,94
09.01.17	24.00	-	170,94	170,20	0,74	95,01	54,75	40,26	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Кал.	6,79
10.01.17	24.00	-	171,81	171,11	0,70	95,11	55,83	39,18	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Кал.	6,56
11.01.17	24.00	-	171,97	171,37	0,60	94,44	55,76	38,68	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Кал.	6,39
12.01.17	24.00	-	172,02	171,44	0,58	93,28	55,42	37,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Кал.	6,02
13.01.17	24.00	-	171,91	171,26	0,65	91,98	55,08	36,90	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Кал.	6,11
14.01.17	24.00	-	171,55	170,88	0,67	92,04	55,73	36,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Кал.	6,06
15.01.17	24.00	-	171,17	170,53	0,64	89,87	54,98	34,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Кал.	6,28
16.01.17	24.00	-	171,08	170,37	0,71	90,18	55,05	35,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Кал.	6,11
17.01.17	24.00	-	171,03	170,25	0,78	90,15	54,74	35,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Кал.	5,93
18.01.17	24.00	-	171,10	170,25	0,85	90,09	54,52	35,57	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Кал.	5,88
19.01.17	24.00	-	172,81	172,03	0,78	87,94	53,95	33,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Кал.	5,88
20.01.17	24.00	-	173,20	172,29	0,91	87,78	54,14	33,64	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Кал.	5,88
21.01.17	24.00	-	172,94	172,04	0,90	87,52	54,08	33,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Кал.	5,88
22.01.17	24.00	-	172,98	172,12	0,86	87,75	54,06	33,69	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Кал.	5,88
Среднее	24.00	-	168,77	168,03	0,73	84,81	51,39	33,42	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Кал.	5,70
Итого	744,00	-	5231,77	5209,00	22,77	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Кал.	176,69

Учет отопления (ТВ-2)

Дата	Тип	НС	М1	М2	дМ	Т1	Т2	dT	P1	P2	Остаток	М3	М4	дМ	У3	У4	дУ3	Удотп	Т3	Т4	Овент обд.	Контрольные данные	Объем теплотребл-е
23.12.16	24.00	-	4095,13	4075,92	-	-	-	-	-	-	1223,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Кал.	176,69
22.01.17	05:00	-	4070,66	4075,92	-	-	-	-	-	-	138,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Кал.	176,69
22.01.17	05:00	-	4070,66	4075,92	-	-	-	-	-	-	138,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Кал.	176,69

Показания счетчиков на момент снятия данных: 23.12.16 05:00 М1(Г) 4095,13 М2(Г) 4075,92 М3(Г) - М4(Г) - В3(К3) - В4(К3) Q С/Ю (Кал) 1223,64 Q ГВС (Кал) -

Период расчета по среднему: 22.01.17 05:00 М1(Г) 4070,66 М2(Г) 4075,92 М3(Г) - М4(Г) - В3(К3) - В4(К3) Q С/Ю (Кал) 138,18 Q ГВС (Кал) -

Комплекты тепловых энергий, рассчитанные по среднему: \_\_\_\_\_  
 Объем теплотребления, рассчитанный по среднему: \_\_\_\_\_  
 Период превышения U2: \_\_\_\_\_  
 Корректировка на температуру холодной воды: \_\_\_\_\_  
 Итого по приборам учета: \_\_\_\_\_  
 Итого по приборам учета: \_\_\_\_\_

с/счетчик корректировок = 0,31 °C = 0,00 Кал./Куб.м.  
 с/счетчик корректировок = 176,69 Кал./Куб.м.

Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета  
 Отдел эксплуатации КСО-УТТ  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 печать энергосбыта  
 печать по приборам  
 ДИЯ ОТЧЕТОВ  
 4 ЯНВ 2017  
 печать

ООО «Инфракапит Монтаж»  
 печать по приборам  
 ДИЯ ОТЧЕТОВ

Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета  
 Отдел эксплуатации КСО-УТТ  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 печать энергосбыта  
 печать по приборам  
 ДИЯ ОТЧЕТОВ