

Абонент: ЖКЗ Невского района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Садова 71 / С/Ю
 Обслуживающая организация: ООО "Инфрадайт Монтаж"
 Источник: 2а Невская котельная

Счет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за январь 2017
 Договор: Строит.-Адрес: Садова 71
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная закрытая
 СТС941-24960-С(0117)хС

Телефон:
 Приборы УУТЭ поверены до
 Термометр: КТТНР-01
 Терморезерв.: КТТНР-01
 Терморезерв.:
 Терморезерв.:
 Терморезерв.:

Узел учета: С/Ю
 Кал УУТЭ:
 Расчетная совместность с УУТЭ:
 График: 150/70

Тех. гр. С = 0,31

Вычислитель: СЛТ-941 № 24960
 Подаш. гр.(M1): расходомер: ПРЭМ-3 32
 Оборот. гр.(M2): расходомер: ПРЭМ-3 32
 Тр-д. ПС(М3): расходомер:
 Тр.щит. ПС(М4): расходомер:
 Тр.подпитки(У5): расходомер:
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-tнв)+M2*(t2-tнв) лето: Q=M1*(t1-tнв)+M2*(t2-tнв)
 Договорные нагрузки, ккал/час: Огр=0,396 Оаент= Оаек.ср= Оаек.сп= Оаек.пг.= Оаек.с= Оаек.ср= Оаек.сп= Оаек.пг.=
 Договорные нагрузки (ср.час): Гкал/час: Огр=118,8 Оаент= Оаек.ср= Оаек.сп= Оаек.пг.=
 Договорные расходы (ср.сут.): Т0УТ: Огр= Оаент= Оаек.ср= Оаек.сп= Оаек.пг.=
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017: Огр= Оаент= Оаек.ср= Оаек.сп= Оаек.пг.=

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)			Учет ГВС (ТВ-2)										Общее теплосл-е										
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	Qотопл	M3	M4	DM	V3		V4	dtвс	Уполн	T3	T4	Qгвс общ.	Qгвс мп.	Qгвс гвс.	Q общ.	
23.12.16	24.00	*	76,57	76,25	0,32	78,14	47,68	30,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,55
24.12.16	24.00	*	126,03	127,36	-1,33	73,63	62,69	10,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,30
25.12.16	24.00	*	138,73	139,13	-0,40	74,37	46,16	28,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,90
26.12.16	24.00	*	139,90	139,97	-0,07	74,50	44,97	29,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,13
27.12.16	24.00	*	140,48	139,87	0,60	74,56	44,74	29,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,22
28.12.16	24.00	*	140,34	139,56	0,78	74,54	44,70	29,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,24
29.12.16	24.00	*	140,20	139,52	0,68	74,51	44,50	30,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,28
30.12.16	24.00	*	141,20	140,73	0,47	74,41	44,24	30,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,24
31.12.16	24.00	*	141,13	140,93	0,20	74,29	44,31	29,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,20
01.01.17	24.00	*	141,00	140,97	0,04	74,52	44,74	29,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,25
02.01.17	24.00	*	142,31	142,35	-0,04	75,30	45,45	29,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,11
03.01.17	24.00	*	141,81	141,93	-0,12	78,91	46,83	32,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,86
04.01.17	24.00	*	142,78	143,00	-0,22	84,63	48,74	35,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,33
05.01.17	24.00	*	144,89	145,05	-0,16	91,27	50,81	40,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,46
06.01.17	24.00	*	143,67	143,95	-0,28	95,77	51,60	44,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,48
07.01.17	24.00	*	143,50	143,81	-0,31	96,49	51,36	45,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,52
08.01.17	24.00	*	143,18	143,48	-0,30	96,00	50,67	45,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,46
09.01.17	24.00	*	143,91	144,21	-0,31	96,75	51,33	45,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,46
10.01.17	24.00	*	145,65	145,96	-0,31	97,11	52,66	44,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,33
11.01.17	24.00	*	146,11	146,40	-0,29	97,19	53,74	43,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,23
12.01.17	24.00	*	145,85	146,20	-0,35	96,50	53,69	42,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,08
13.01.17	24.00	*	145,89	146,24	-0,35	95,33	53,52	41,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,92
14.01.17	24.00	*	145,90	146,24	-0,34	93,87	53,16	40,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,87
15.01.17	24.00	*	145,66	146,00	-0,34	94,10	53,66	40,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,61
16.01.17	24.00	*	145,42	145,57	-0,15	91,68	53,07	38,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,65
17.01.17	24.00	*	145,29	145,47	-0,18	92,02	53,05	38,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,68
18.01.17	24.00	*	145,27	145,52	-0,24	91,99	52,81	39,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,72
19.01.17	24.00	*	145,33	145,56	-0,23	91,91	52,44	39,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,52
20.01.17	24.00	*	146,71	146,95	-0,24	89,76	52,02	37,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,48
21.01.17	24.00	*	147,13	147,38	-0,24	89,50	52,14	37,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,58
22.01.17	24.00	*	146,39	146,63	-0,24	90,39	52,20	38,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,12
Среднее	24.00	-	140,91	141,04	-0,13	86,26	50,17	36,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,12
Итого	744,00	-	4368,24	4372,19	-3,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158,75

Показания счетчиков на момент снятия данных: M1(T) 21639,36 M2(T) 20917,55 M3(T) - M4(T) - Q С/Ю (Кал) 2541,17 Q ГВС (Кал) - ТГвс Ч 4176,38

Период расчета по среднему: Климатический температурный период с 23.12.2016 по 22.01.2017
 Коэффициент тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Огр=0,396 Оаент= Оаек.ср= Оаек.сп= Оаек.пг.=
 Объект теплоснабжения, расчетный период по среднему: Строит.-Адрес: Садова 71
 Период превышения t2: Термометр: КТТНР-01
 Корректировка на температуру холодной воды: Терморезерв.: КТТНР-01
 Итого по приборам учета: С учетом корректировок: Терморезерв.:
 Итого по приборам учета: С учетом корректировок: Терморезерв.:

Наладить работу системы отопления

ООО «Инфрадайт Монтаж»
 Печать потребителя для отчетов

Филиал «Энергобыт»
 Управляющая организация учета тепла
 Отдел эксплуатации КУУТЭ
 ОТДЕЛ ПРИИМКА

25 ЯНВ 2017