

Адрес: г. Санкт-Петербург, Садова 75 / С/О
 ООО "ИнфраЛит НонТах"
 Источник: 2в. Неиская котельная

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за январь 2017
 Договор: _____
 Строит. адрес: Садова 75
 Телефон: (812) 313-47-06
 Счетчик: СП1941-2494/4-С(0117)х

Узел учета: С/О
 Кап. УТЭ: _____
 Расчетная мощность с УТЭ: _____
 График: 150/70

Тэг, гр.С= 0.31

Вычислитель: СП1-941 № 24947	Установленные приборы:	Часовые и отсчетные приборы в фиделе:	Резин (Секунд): 0
Подающий (M1):	расходомер: ПРЭМ-3-32	Отег.р.с=	Отег.п.т.=
Обратный (M2):	расходомер: ПРЭМ-3-32	Отег.р.с.с=	Отег.р.с.т.=
Т-д. ПЭС(M3):	расходомер:	Сот.=118.8	Гр.с.л.т.=0
Т-щ.ж. ПЭС(M4):	расходомер:		Гр.с.=0
Т-р.поп.т.к.(M5):	расходомер:		Гр.с.=0
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-m1)-M2*(t2-m2) лето:			
Договорные нагрузки (кВт/час):			
Договорные расходы (гр.с/ч):			
Договорные расходы (гр.с/г):			
Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017			

Дата	Тп	НС	M1		M2		dM	T1	T2	dT	P1	P2	Qотопл	M3	M4	dM	V3	V4	dVгр.с	Уполн	T3	T4	Qгр.с общ.	Qгр.с ил.	Qгр.с вт.	Qобщ.	
			т	т	т	т																					т
23.12.16	24.00	*	112.76	111.84	0.92	74.47	42.33	32.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.12.16	24.00		130.79	129.48	1.31	74.82	43.57	31.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.12.16	24.00		131.65	130.17	1.48	74.95	43.77	31.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.12.16	24.00		131.57	130.03	1.54	75.04	43.88	31.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.12.16	24.00		131.34	129.77	1.57	75.01	43.86	31.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.12.16	24.00		131.19	129.58	1.61	75.01	43.57	31.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.12.16	24.00		132.09	130.44	1.65	74.91	43.37	31.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.12.16	24.00		131.99	130.35	1.64	74.77	43.45	31.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.12.16	24.00		131.90	130.09	1.81	74.99	43.94	31.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.17	24.00		132.99	131.31	1.68	75.70	44.59	31.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.17	24.00		132.67	130.97	1.70	79.29	45.78	33.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.17	24.00		133.47	131.70	1.77	85.05	47.49	37.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.17	24.00		135.79	133.92	1.86	91.81	49.19	42.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.17	24.00		134.78	132.96	1.82	96.47	49.55	46.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01.17	24.00		134.60	132.79	1.82	97.26	49.22	48.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.17	24.00		134.45	132.63	1.82	96.76	48.41	48.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.17	24.00		135.05	133.25	1.81	97.48	49.33	48.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.17	24.00		136.48	134.67	1.80	97.85	50.87	46.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.01.17	24.00		136.83	135.07	1.77	97.94	52.28	45.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.01.17	24.00		136.50	134.74	1.76	97.25	52.42	44.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01.17	24.00		136.46	134.70	1.76	96.10	52.14	43.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.01.17	24.00		136.48	134.63	1.85	94.52	51.60	42.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.01.17	24.00		136.25	134.48	1.77	94.90	52.02	42.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.01.17	24.00		136.04	134.20	1.83	92.31	51.20	41.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.01.17	24.00		135.86	134.06	1.80	92.68	51.02	41.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.01.17	24.00		135.87	134.12	1.75	92.64	50.73	41.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.01.17	24.00		135.88	134.14	1.73	90.47	50.41	40.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.01.17	24.00		137.06	135.33	1.73	92.56	50.71	41.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.01.17	24.00		137.43	135.71	1.73	90.13	50.32	39.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.01.17	24.00		137.32	135.59	1.73	89.90	50.12	39.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.01.17	24.00		137.27	135.54	1.73	90.17	50.28	39.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Среднее	24.00		133.90	132.20	1.70	87.20	48.11	39.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	74.00		4150.80	4098.25	52.56				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.60

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время:	M1(г)	M2(г)	M3(г)	M4(г)	V3(м3)	V4(м3)	Q С/О (ккал)	Q ПЭС (ккал)	Треб. ч	Q общ.	Q теплотре
	13.04.15 18:00	2197.92	2087.92	-	-	-	-	790.57	-	4948.70	-	-
	13.04.15 18:00	2197.92	2087.92	-	-	-	-	790.57	-	4948.70	-	-

Период расчета по среднему: _____
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: _____
 Объем теплотехники, рассчитанный по среднему: _____
 Период превышения t2: _____
 Корректировка на температуру холодной воды: _____
 Итого по приборам учета: _____
 с учетом корректировок

Отрегулировать температуру

Наладить работу системы отопления

ООО «ИнфраЛит НонТах»

ГУП «ТЭК СПб»

25 ЯНВ 2017