Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 86 / ТЦ-3 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 86
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-3 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 205536
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205536-ч(с)-0117.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв, гр.С= 0,31

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.12.16	24,00	-	39,62	39,61	0,01	69,73	43,27	26,46	7,00	5,00	1,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,05
24.12.16	24,00	-	78,55	78,55	0,00	73,85	43,19	30,66	7,00	5,00	2,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,41
25.12.16	24,00	-	78,49	78,49	0,00	73,76	43,27	30,49	7,00	5,00	2,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,39
26.12.16	24,00	-	78,58	78,58	0,00	73,99	43,42	30,57	7,00	5,00	2,40	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,40
27.12.16	24,00	-	78,67	78,67	0,00	73,94	43,54	30,40	7,00	5,00	2,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,39
28.12.16	24,00	-	78,37	78,37	0,00	73,94	43,31	30,63	7,00	5,00	2,40	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,40
29.12.16	24,00	-	78,59	78,59	0,00	73,94	42,98	30,96	7,00	5,00	2,43	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,43
30.12.16	24,00	-	79,19	79,19	0,00	73,62	43,05	30,57	7,00	5,00	2,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,42
31.12.16	24,00	-	78,97	78,97	0,00	73,62	43,33	30,29	7,00	5,00	2,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,39
01.01.17	24,00	-	79,13	79,13	0,00	73,97	43,81	30,16	7,00	5,00	2,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,39
02.01.17	24,00	-	79,59	79,59	0,00	76,73	44,82	31,91	7,00	5,00	2,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,54
03.01.17	24,00	-	79,21	79,21	0,00	81,20	46,06	35,14	7,00	5,00	2,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,79
04.01.17	24,00	-	81,08	81,08	0,00	87,46	48,11	39,35	7,00	5,00	3,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,19
05.01.17	24,00	-	80,80	80,80	0,00	93,45	49,34	44,11	7,00	5,00	3,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,57
06.01.17	24,00	-	80,84	80,84	0,00	95,55	49,38	46,17	7,00	5,00	3,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,74
07.01.17	24,00	-	80,72	80,72	0,00	95,15	48,51	46,64	7,00	5,00	3,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,77
08.01.17	24,00	-	80,79	80,79	0,00	95,24	48,43	46,81	7,00	5,00	3,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,79
09.01.17	24,00	-	81,60	81,60	0,00	96,16	49,73	46,43	7,00	5,00	3,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,80
10.01.17	24,00	-	83,55	83,55	0,00	96,18	51,10	45,08	7,00	5,00	3,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,78
11.01.17	24,00	-	82,49	82,49	0,00	95,96	51,24	44,72	7,00	5,00	3,70	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,70
12.01.17	24,00	-	82,17	82,17	0,00	95,31	51,02	44,29	7,00	5,00	3,65	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,65
13.01.17	24,00	-	82,05	82,05	0,00	92,87	50,46	42,41	7,00	5,00	3,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,48
14.01.17	24,00	-	82,23	82,23	0,00	94,23	51,29	42,94	7,00	5,00	3,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,54
15.01.17	24,00	-	81,88	81,88	0,00	91,18	50,48	40,70	7,00	5,00	3,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,34
16.01.17	24,00	-	81,57	81,57	0,00	91,06	50,46	40,60	7,00	5,00	3,32	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,32
17.01.17	24,00	-	81,59	81,59	0,00	91,16	50,34	40,82	7,00	5,00	3,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,34
18.01.17	24,00	-	81,58	81,58	0,00	91,05	50,13	40,92	7,00	5,00	3,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,34
19.01.17	24,00	-	81,47	81,47	0,00	90,60	50,28	40,32	7,00	5,00	3,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,29
20.01.17	24,00	-	82,33	82,33	0,00	88,21	49,66	38,55	7,00	5,00	3,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,18
21.01.17	24,00		81,79	81,79	0,00	89,95	50,02	39,93	7,00	5,00	3,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,27
22.01.17	24,00		81,79	81,79	0,00	89,95	50,02	39,93	7,00	5,00	3,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,27
Среднее	24,00	-	79,33	79,33	0,00	85,58	47,55	38,03	7,00	5,00	3,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3,04
Итого	744,00		2459,29	2459,28	0,01						94,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	94,35

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	12.02.16 02:00	37089,64	36860,62	0,00	-	0,00	-	1211,74	-	-
	12.02.16 02:00	37089,64	36860,62	0,00	-	0,00	-	1211,74	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,31 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **94,35** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«24» ЯНВ 2017 г.