Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 86 / ТЦ-4 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 86
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-4 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 205568
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205568-ч(с)-0117.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,31

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-h2)+Mr(h2-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.16	24,00	-	113,59	113,59	0,00	74,20	49,47	24,73	7,00	5,00	2,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,83
24.12.16	24,00	-	117,22	115,05	2,17	74,57	49,70	24,87	7,00	5,00	3,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,03
25.12.16	24,00	-	117,84	115,84	2,00	74,74	50,32	24,42	7,00	5,00	2,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,98
26.12.16	24,00	-	117,36	116,76	0,60	74,78	50,16	24,62	7,00	5,00	2,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,92
27.12.16	24,00	-	117,09	116,89	0,20	74,79	49,85	24,94	7,00	5,00	2,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,93
28.12.16	24,00	-	117,76	115,75	2,01	74,77	49,53	25,24	7,00	5,00	3,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,07
29.12.16	24,00	-	119,76	115,90	3,86	74,61	49,39	25,22	7,00	5,00	3,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,22
30.12.16	24,00	-	119,35	115,49	3,86	74,50	49,54	24,96	7,00	5,00	3,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,17
31.12.16	24,00	-	119,80	115,16	4,64	74,78	50,25	24,53	7,00	5,00	3,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,18
01.01.17	24,00	-	120,07	117,06	3,01	75,73	51,11	24,62	7,00	5,00	3,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,11
02.01.17	24,00	-	118,38	118,18	0,20	79,50	52,47	27,03	7,00	5,00	3,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,21
03.01.17	24,00	-	119,42	119,42	0,00	85,35	54,87	30,48	7,00	5,00	3,65	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,65
04.01.17	24,00	-	121,11	121,11	0,00	91,97	57,24	34,73	7,00	5,00	4,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,22
05.01.17	24,00	-	120,51	120,51	0,00	96,20	58,12	38,08	7,00	5,00	4,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,60
06.01.17	24,00	-	120,36	120,36	0,00	96,81	57,67	39,14	7,00	5,00	4,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,73
07.01.17	24,00	-	120,28	120,08	0,20	96,30	56,65	39,65	7,00	5,00	4,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,80
08.01.17	24,00	-	120,87	120,87	0,00	97,17	57,78	39,39	7,00	5,00	4,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,77
09.01.17	24,00	-	123,94	123,94	0,00	97,47	59,92	37,55	7,00	5,00	4,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,67
10.01.17	24,00	-	123,36	123,36	0,00	97,54	60,96	36,58	7,00	5,00	4,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,53
11.01.17	24,00	-	123,05	122,42	0,63	96,83	60,94	35,89	7,00	5,00	4,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,47
12.01.17	24,00	-	122,81	122,60	0,21	95,61	60,63	34,98	7,00	5,00	4,33	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,33
13.01.17	24,00	-	122,74	122,53	0,21	94,29	59,99	34,30	7,00	5,00	4,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,24
14.01.17	24,00	-	122,56	122,35	0,21	94,25	60,73	33,52	7,00	5,00	4,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,13
15.01.17	24,00	-	122,28	122,07	0,21	92,05	59,67	32,38	7,00	5,00	3,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,99
16.01.17	24,00	-	122,12	122,12	0,00	92,37	59,52	32,85	7,00	5,00	4,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,02
17.01.17	24,00	-	122,27	121,85	0,42	92,31	59,33	32,98	7,00	5,00	4,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,07
18.01.17	24,00	-	122,30	121,45	0,85	92,24	59,15	33,09	7,00	5,00	4,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,11
19.01.17	24,00	-	123,60	122,13	1,47	89,91	58,67	31,24	7,00	5,00	3,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,96
20.01.17	24,00	-	123,13	122,71	0,42	89,80	58,74	31,06	7,00	5,00	3,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,86
21.01.17	24,00	-	122,83	121,78	1,05	89,52	58,32	31,20	7,00	5,00	3,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,90
22.01.17	24,00		123,19	122,21	0,98	89,74	58,58	31,17	7,00	5,00	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3,90
Среднее	24,00	-	120,68	119,73	0,95	86,93	55,78	31,14	7,00	5,00	3,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,83
Итого	744,00		3740,95	3711,54	29,41						118,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	118,58

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.12.16 05:00	34418,90	34251,35	0,00	-	0,00	-	882,66	-	-
	22.01.17 05:00	38048,82	37852,63	0,00	-	0,00	-	997,83	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,31 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **118,58** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24 ЯНВ 2017
«____» _____ г.

печать энергосбыта