Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 86 / ТЦ-5 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 86
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-5 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207247
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207247-ч(с)-0117.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,31

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.16	24,00	-	95,91	95,93	-0,02	74,32	52,08	22,24	7,00	5,00	2,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,16
24.12.16	24,00	-	98,88	98,88	0,00	74,58	52,37	22,21	7,00	5,00	2,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,20
25.12.16	24,00	-	99,45	99,45	0,00	74,75	52,66	22,09	7,00	5,00	2,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,20
26.12.16	24,00	-	99,58	99,58	0,00	74,79	52,88	21,91	7,00	5,00	2,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,19
27.12.16	24,00	-	99,45	99,45	0,00	74,79	52,79	22,00	7,00	5,00	2,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,19
28.12.16	24,00	-	99,37	99,37	0,00	74,77	52,41	22,36	7,00	5,00	2,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,22
29.12.16	24,00	-	100,30	100,30	0,00	74,63	52,23	22,40	7,00	5,00	2,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,25
30.12.16	24,00	-	100,11	100,11	0,00	74,52	52,35	22,17	7,00	5,00	2,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,22
31.12.16	24,00	-	100,19	100,19	0,00	74,80	52,86	21,94	7,00	5,00	2,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,20
01.01.17	24,00	-	101,11	101,11	0,00	75,75	53,38	22,37	7,00	5,00	2,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,27
02.01.17	24,00	-	100,84	100,84	0,00	79,48	54,98	24,50	7,00	5,00	2,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,48
03.01.17	24,00	-	101,96	101,96	0,00	85,33	57,63	27,70	7,00	5,00	2,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,83
04.01.17	24,00	-	103,43	103,43	0,00	91,95	60,60	31,35	7,00	5,00	3,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,25
05.01.17	24,00	-	102,87	102,87	0,00	96,17	61,95	34,22	7,00	5,00	3,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,53
06.01.17	24,00	-	103,00	103,00	0,00	96,80	61,72	35,08	7,00	5,00	3,63	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,63
07.01.17	24,00	-	102,47	102,47	0,00	96,31	61,10	35,21	7,00	5,00	3,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,62
08.01.17	24,00	-	103,06	103,06	0,00	97,16	62,10	35,06	7,00	5,00	3,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,62
09.01.17	24,00	-	105,38	105,38	0,00	97,47	63,65	33,82	7,00	5,00	3,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,58
10.01.17	24,00	-	105,09	105,09	0,00	97,53	64,50	33,03	7,00	5,00	3,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,48
11.01.17	24,00	-	104,45	104,45	0,00	96,82	64,23	32,59	7,00	5,00	3,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,42
12.01.17	24,00	-	104,70	104,70	0,00	95,58	63,83	31,75	7,00	5,00	3,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,34
13.01.17	24,00	-	104,47	104,47	0,00	94,27	63,38	30,89	7,00	5,00	3,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,24
14.01.17	24,00	-	104,35	104,35	0,00	94,22	63,83	30,39	7,00	5,00	3,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,18
15.01.17	24,00	-	103,93	103,93	0,00	92,04	62,65	29,39	7,00	5,00	3,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,07
16.01.17	24,00	-	103,89	103,89	0,00	92,35	62,56	29,79	7,00	5,00	3,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,11
17.01.17	24,00	-	103,78	103,78	0,00	92,31	62,41	29,90	7,00	5,00	3,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,11
18.01.17	24,00	-	103,55	103,55	0,00	92,25	62,44	29,81	7,00	5,00	3,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,10
19.01.17	24,00	-	104,49	104,49	0,00	89,94	61,73	28,21	7,00	5,00	2,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,96
20.01.17	24,00	-	104,67	104,67	0,00	89,82	61,72	28,10	7,00	5,00	2,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,95
21.01.17	24,00	-	104,26	104,26	0,00	89,55	61,21	28,34	7,00	5,00	2,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,96
22.01.17	24,00		104,47	104,47	0,00	89,77	61,55	28,22	7,00	5,00	2,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,96
Среднее	24,00	-	102,37	102,37	0,00	86,93	58,90	28,03	7,00	5,00	2,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,89
Итого	744,00		3173,46	3173,48	-0,02						89,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	89,49

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.12.16 05:00	22495,25	22500,89	0,00	-	0,00	-	558,51	-	-
	22.01.17 12:00	25605,22	25610,86	0,00	-	0,00	-	646,28	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,31 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **89,49** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«24» ЯНВ 2017 г.
печать энергосбыта