Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 87-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9902.038.1
Строит.Адрес: Седова 87-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207269-ч(с)-0117.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207269 Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,3

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,23 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,099
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,045
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.16	24,00	-	98,86	86,73	12,13	75,22	49,97	25,25	7,00	5,00	2,17	12,40	-	-	12,71	-	12,71	-	74,81	-	0,93			3,10
24.12.16	24,00	-	99,02	85,85	13,17	74,38	49,20	25,18	7,00	5,00	2,14	13,58	-	-	13,92	-	13,92	-	74,16	-	1,01			3,14
25.12.16	24,00	-	99,94	85,65	14,29	74,89	49,36	25,53	7,00	5,00	2,16	14,65	-	-	15,05	-	15,05	-	74,81	-	1,10			3,26
26.12.16	24,00	-	99,56	85,95	13,61	74,42	49,36	25,06	7,00	5,00	2,13	14,02	-	-	14,37	-	14,37	-	74,26	-	1,04			3,17
27.12.16	24,00	-	98,24	85,98	12,26	74,19	49,22	24,97	7,00	5,00	2,15	12,31	-	-	12,62	-	12,62	-	74,04	-	0,92			3,06
28.12.16	24,00	-	97,89	82,63	15,26	69,85	46,36	23,49	7,00	5,00	1,99	15,12	-	-	15,45	-	15,45	-	67,58	-	1,02			3,01
29.12.16	24,00	-	97,82	83,97	13,85	73,90	47,56	26,34	7,00	5,00	2,24	13,59	-	-	13,93	-	13,93	-	73,89	-	1,01			3,24
30.12.16	24,00	-	99,71	85,17	14,54	74,71	48,94	25,77	7,00	5,00	2,21	14,39	-	-	14,75	-	14,75	-	74,58	-	1,08			3,29
31.12.16	24,00	-	103,90	83,38	20,52	74,48	49,09	25,39	7,00	5,00	2,10	20,80	-	-	21,30	-	21,30	-	74,37	-	1,55			3,65
01.01.17	24,00	-	97,23	85,71	11,52	75,04	49,70	25,34	7,00	5,00	2,17	11,54	-	-	11,83	-	11,83	-	75,06	-	0,87			3,04
02.01.17	24,00	-	97,21	86,20	11,01	77,09	50,14	26,95	7,00	5,00	2,32	11,03	-	-	11,33	-	11,33	-	77,24	-	0,85			3,18
03.01.17	24,00	-	97,34	84,53	12,81	80,80	50,96	29,84	7,00	5,00	2,53	12,80	-	-	13,18	-	13,18	-	81,00	-	1,04			3,56
04.01.17	24,00	-	95,14	82,53	12,61	84,76	50,72	34,04	7,00	5,00	2,82	12,52	-	-	12,95	-	12,95	-	84,72	-	1,06			3,88
05.01.17	24,00	-	93,22	80,57	12,65	89,53	51,27	38,26	7,00	5,00	3,08	12,69	-	-	13,13	-	13,13	-	89,60	-	1,14			4,22
06.01.17	24,00	-	92,07	79,91	12,16	90,69	51,72	38,97	7,00	5,00	3,13	12,08	-	-	12,50	-	12,50	-	90,30	-	1,09			4,23
07.01.17	24,00	-	91,27	80,04	11,23	90,16	51,36	38,80	7,00	5,00	3,12	11,14	-	-	11,53	-	11,53	-	89,86	-	1,00			4,13
08.01.17	24,00	-	94,33	79,62	14,71	90,64	52,51	38,13	7,00	5,00	3,05	14,60	-	-	15,11	-	15,11	-	90,54	-	1,33			4,38
09.01.17	24,00	-	96,87	84,86	12,01	91,43	55,70	35,73	7,00	5,00	3,05	11,96	-	-	12,40	-	12,40	-	91,22	-	1,09			4,14
10.01.17	24,00	-	97,95	86,82	11,13	91,58	57,43	34,15	7,00	5,00	2,99	11,03	-	-	11,43	-	11,43	-	91,36	-	1,01			3,99
11.01.17	24,00	-	97,75	85,05	12,70	87,94	55,49	32,45	7,00	5,00	2,79	12,58	-	-	12,97	-	12,97	-	86,64	-	1,09			3,88
12.01.17	24,00	-	98,25	84,83	13,42	86,14	54,04	32,10	7,00	5,00	2,73	13,35	-	-	13,78	-	13,78	-	86,35	-	1,16			3,88
13.01.17	24,00	-	97,75	86,50	11,25	89,34	56,22	33,12	7,00	5,00	2,89	11,13	-	-	11,49	-	11,49	-	89,00	-	0,99			3,88
14.01.17	24,00	-	99,25	87,09	12,16	89,10	56,67	32,43	7,00	5,00	2,85	11,99	-	-	12,42	-	12,42	-	88,84	-	1,07			3,92
15.01.17	24,00	-	99,90	87,07	12,83	88,56	56,28	32,28	7,00	5,00	2,84	12,66	-	-	13,09	-	13,09	-	88,27	-	1,12			3,96
16.01.17	24,00	-	76,42	63,85	12,57	87,86	55,81	32,05	7,00	5,00	2,10	12,33	-	-	12,72	-	12,72	-	85,80	-	1,06			3,16
17.01.17	24,00	-	10,62	10,46	0,16	62,29	43,25	19,04	7,00	5,00	0,00	17,55	-	-	17,79	-	17,79	-	51,82	-	0,91			0,91
18.01.17	24,00	-	68,12	55,64	12,48	83,67	43,42	40,25	7,00	5,00	2,15	13,81	-	-	14,24	-	14,24	-	82,30	-	1,14			3,28
19.01.17	24,00	-	42,57	31,20	11,37	80,17	47,67	32,50	7,00	5,00	1,06	13,01	-	-	13,27	-	13,27	-	67,04	-	0,87			1,93
20.01.17	24,00	-	72,70	57,98	14,72	83,58	47,23	36,35	7,00	5,00	2,12	14,56	-	-	14,99	-	14,99	-	83,94	-	1,22			3,34
21.01.17	24,00	-	70,10	57,59	12,51	84,99	47,50	37,49	7,00	5,00	2,19	12,22	-	-	12,61	-	12,61	-	84,86	-	1,04			3,23
22.01.17	24,00		71,40	57,79	13,62	84,29	47,37	36,92	7,00	5,00	2,15	13,39	-	-	13,80	-	13,80	-	84,40	-	1,13	-	-	3,28
												13,25	-	-	13,63	-	13,63	-	80,73	-	1,06	-	-	3,43
Среднее	24,00	-	88,79	76,17	12,62	81,80	50,69	31,10	7,00	5,00	2,37													
Итого	744,00		2752,40	2361,15	391,26						73,39	410,83	0,00	0,00	422,66	0,00	422,66	0,00			32,90	0,00	0,00	106,29

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.12.16 05:00	26487,93	22578,91	4030,05	-	4119,57	-	665,12	-	-
	22.01.17 05:00	29166,56	24879,76	4427,54	-	4528,51	-	767,55	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,3 °С = -0,12 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **106,17** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **422,66** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление энергосбытового учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 5 ЯНВ 2017 печать энергосбыта

«___» _____ г.